

Relatório Situação de Emergência
Outubro/2021

Energisa Sul-Sudeste ISE 1-102021

Sumário

1. ÁREA AFETADA	3
2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS.....	6
3. AÇÕES ADOTADAS PELA DISTRIBUIDORA PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO.....	8
4. EVIDÊNCIAS	11
5. CONCLUSÃO	23
6. ANEXO I – DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS	24
7. ANEXO II - LAUDO CLIMÁTICO	110
8. ANEXO III – DIAGRAMAS UNIFILARES DAS ÁREAS AFETADAS.....	126

1. ÁREA AFETADA

No período de 01 a 06 de outubro de 2021 registrou-se na área de concessão da Energisa Sul-Sudeste (ESS) eventos climáticos severos.

Os diagramas unifilares das áreas são apresentados no Anexo III deste documento.

Os municípios afetados pelo evento encontram-se na tabela abaixo:

Tabela 1 - Resumo dos Municípios

MUNICÍPIOS AFETADOS	
Adamantina	Nantes
Adolfo	Nova Alianca
Alfredo marcondes	Novais
Alvares Machado	Novo Horizonte
Arco Iris	Oscar Bressane
Assis	Osvaldo Cruz
Bastos	Palmital
Borborema	Paraguacu Paulista
Braganca Paulista	Parapua
Bueno Brandao	Pedra Bela
Caiabu	Pedrinhas Paulista
Caiua	Pinhalzinho
Camanducaia	Piquerobi
Cambui	Platina
Candido Mota	Pracinha
Catanduva	Presidente Bernardes
Catigua	Presidente Epitacio
Corrego Bom Jesus	Presidente Prudente
Cruzalia	Presidente Venceslau
Echapora	Quata
Elisiario	Rancharia
Emilianopolis	Regente Feijo
Estiva	Ribeirao do Sul
Extrema	Ribeirao dos Indios
Florinea	Rinopolis
Guarapuava	Roberto
Iacri	Sagres
Iepe	Sales
Indiana	Salmourao
Inubia Paulista	Salto Grande
Irapua	Santo Anastacio
Itajobi	Santo Expedito
Itapeva	Senador Amaral

MUNICÍPIOS AFETADOS	
Joao Ramalho	Tabapua
Lucelia	Taruma
Lutecia	Toledo
Maracai	Tuiuti
Marapoama	Tupa
Martinopolis	Urupes
Mendonca	Vargem

As subestações afetadas completa ou parcialmente são listadas na Tabela 2:

Tabela 2 – Subestações afetadas por situação de emergência

SUBESTAÇÃO	
A - Adamantina	SE_02 - Vila Carli
AL1 - Alexandria	SE_TO - Toledo
AM1 - Água do Almoço	SE010 - Baroneza
AS1 - Assis I	SE011 - São Francisco
AS3 - Assis III	SE012 - Dr Jorge Queiroz de Moraes
B - Presidente Bernardes	SE013 - Santa Terezinha
BA2 - Bastos II	SE015 - Bragança II
CB - Caiabú	SE017 - Estiva
CM1 - Cândido Mota	SE021 - Pinhalzinho
CR1 - Cruzália	SE031 - Pedra Bela
D - Parapuã	SE041 - Munhoz
E - Presidente Epitácio	SE052 - Cambui II
EC1 - Echaporã	SE062 - Camanducaia
EN - Eneida	SE071 - Extrema
EN1 - Entroncamento	SE073 - Frum
F - Inúbia Paulista	SE074 – Extrema II
FL1 - Florínea	SE081 - Bueno Brandao
H - Álvares Machado	SE-10 - Nova Itapirema
H2 - Álvares Machado 2	SE-12 - Adolfo
I - Indiana	SE-13 - Tabapua
IE1 - Iepê	SE-14 - Nova Aliança
L - Lucélia	SE-15 - Irapua
LU1 - Lutécia	SE-16 - Sales
M - Martinópolis	SE-17 - Catanduva II
MA1 - Maracá	SE-2 - Borborema
P1 - Presidente Prudente 1	SE-3 - Novo Horizonte
P2 – Presidente Prudente 2	SE-4 - Itajobi
P3 - Presidente Prudente 3	2NUR – Nova Urupês

SUBESTAÇÃO	
P4 - Presidente Prudente 4	SE-5 - Catanduva
GV2 - Guarapuava II	SE-6 - Elisiário
P5 - Presidente Prudente 5	SE-7 - Urupes
PA2 - Palmital 2	SE-8 - Catigua
PE1 - Pedrinhas Paulista	SE-9 - Açaí
PP1 - Paraguaçu Paulista	SG1 - Salto Grande
Q - Piquerobi	SJL1 - São José das Laranjeiras
QU1 - Quatá	T - Alfredo Marcondes
R - Regente Feijó	TA2 - Tarumã
RA1 - Rancharia	TU1 - Tupã
RI1 - Rinópolis	ULD - Usina Laranja Doce
S - Santo Anastácio	V - Presidente Venceslau
SE_01 - Guarapuava	Z - Osvaldo Cruz

A tabela 3 apresenta o resumo do Evento segundo o laudo meteorológico elaborado pelo Grupo Storm.

Tabela 3 – Resumo do Laudo meteorológico

Documento	Resumo	Código COBRADE
Laudo Climático Grupo Storm	Evento que ocorreu no período de 01 a 06 de outubro de 2021 na área de atuação da Energisa - ESS foi causado por um Sistema frontal com banda de nebulosidade provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes. O sistema foi acompanhado de ventos de até 104 km/h.	1.3.1.2

2. IMPACTO DOS EVENTOS E EXTENSÃO DOS DANOS

As condições climáticas adversas que permearam a área de concessão da Energisa Sul-Sudeste resultaram em extensos danos a rede de distribuição, entre os quais foram registrados:

- Reparo de cabos partidos;
- Retirada de galhos de árvores e demais objetos estranhos da rede;
- Retirada e substituição de postes quebrados ou tombados;
- Retirada e substituição de transformadores MT/BT queimados e avariados;
- Reparo de chaves fusíveis danificadas;
- Substituição de elos queimados;
- Substituição e reparo de para-raios;
- Reparo e substituição de cruzetas;
- Reparo e substituição de isoladores;
- Reparo em ramais de ligação;
- Reaperto e substituição de conexões;
- Reparo e substituição de jumpers e;
- Reparo em religadores.

A descrição detalhada desses equipamentos e sua importância para o sistema de distribuição podem ser encontrados no [Anexo I](#).

A Tabela 4 contém as datas da primeira interrupção e da última restauração para o evento caracterizado como situação de emergência.

Tabela 4 – Data e hora do início da primeira interrupção e término da última interrupção

Data e hora do início da primeira interrupção	Data e hora do término da última interrupção
01/10/2021 04:12:00	09/10/2021 16:17

A quantidade de clientes afetados e o volume de interrupções para o evento pode ser encontrado na tabela a seguir.

Tabela 5 – Clientes afetados

Clientes afetados	Quantidade de Interrupções
331.913	478.725

A quantidade de clientes afetados corresponde ao número de clientes distintos que tiveram pelo menos uma interrupção no período considerado. A quantidade de interrupções corresponde ao somatório de interrupções dos clientes afetados.

A duração média de interrupção encontra-se na tabela a seguir, assim como o tempo de restabelecimento da falta de energia de maior duração para o evento.

Tabela 6 – Duração média e mais longa das interrupções.

Duração média das interrupções (min)	Interrupção mais longa (min)
912,75	8.521

A duração média das interrupções corresponde à média das interrupções de cada consumidor afetado durante o evento. A suspensão no fornecimento mais longa corresponde à duração máxima de interrupção ocorrida durante o evento.

Constatou-se no evento climático citado no relatório a ultrapassagem do limite do indicador CHI.

Tabela 7 – Consumidor hora interrompido

Consumidor hora interrompidos	Limite do indicador CHI para 2021
3.338.315	304.772

Na tabela a seguir encontram-se as quantidades de efetivos de equipes disponibilizadas durante o evento.

Tabela 8 – Efetivo de equipes

Média de equipes próprias dia normal	Média de equipes próprias durante o evento	Média de equipes terceirizadas durante o evento
37	89	26

Na tabela a seguir encontra-se os tempos de atendimento realizados durante o evento.

Tabela 9 – Tempos de atendimento

Tempo médio de preparo	Tempo médio de deslocamento	Tempo médio de execução	Tempo médio de atendimento
810,91	30	52,45	893,37

3. AÇÕES ADOTADAS PELA DISTRIBUIDORA PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO

No dia 01/10, após o início do forte temporal, foram iniciadas as primeiras medidas estabelecidas pelo plano de contingência visando agilizar o atendimento. A execução de serviços programados ou de caráter comercial foram paralisados, sendo direcionado todo o efetivo para atendimento às ocorrências emergências. Desta forma, o número de eletricitas trabalhando no atendimento de ordens de serviços técnicas aumentou imediatamente em 100%. Outra medida decidida de imediato, foi o acionamento das empreiteiras para auxílio dos serviços mais complexos.

Após os sinais de alerta de contingência estabelecidos no Plano de Contingência para Situações de Emergência e/ou Calamidade (SEC), foram realizados os procedimentos estabelecidos no plano para redução dos impactos do Evento Climático.

energisa		
PLANO DE CONTINGÊNCIA		
Empresa: Energisa Sul Sudeste	Área responsável pela atualização:	Vigente até:
Preparado por: COI/COPIQ		Versão: 01
Revisado por: COI/COPIQ		Próxima revisão obrigatória:
Aprovado por: DEOP		Identificação do plano:
Abreviação: Distribuidora		

PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E/OU CALAMIDADE (SEC)

Distribuidora: Energisa Sul Sudeste

Assim foram acionadas equipes de todos os departamentos da empresa com a participação de leituristas, eletricitas de subestações e linhas, eletricitas de perdas e também o apoio das empreiteiras SOLLUZ, BETEL, ESOL, RENASCER, MAZZUCA, DSX, ELETROAR, MS SANTA RITA, ENERLUZ, ZAUPA, CERNHE E CERT. Também foram deslocadas equipes entre as regionais ao longo dos dias para auxiliar nas regiões mais afetadas pelo evento. As equipes de campo contaram com um número de colaboradores 181% maior que em um dia normal em alguns períodos.

Além das equipes de atendimento, para agilizar o despacho também houve mobilização extra de operadores para o Centro de Operação Integrado (COI) de forma a realizar os despachos de forma mais rápida. Na média, o COI contou com um número de colaboradores 42% maior que em um dia normal.

Com o acionamento de força de trabalho extra, foram instaladas estações de trabalhos adicionais de forma a aumentar a possibilidade de segmentação das regionais.

Também houve mobilização extra no Call Center e de funcionários administrativos para reforçar o atendimento e realizar callback aos clientes.


4. EVIDÊNCIAS

Fonte: [Com rajadas de vento de mais de 100km/h, tempestade de poeira provoca estragos e pânico na região de Presidente Prudente | Presidente Prudente e Região | G1 \(globo.com\)](#)

Com rajadas de vento de mais de 100km/h, tempestade de poeira provoca estragos e pânico na região de Presidente Prudente

Climatologista explicou que o fenômeno ocorre após um longo período de estiagem e a chegada de uma frente fria.

Por g1 Presidente Prudente
01/10/2021 13h20 · Atualizado há 2 meses





Tempestade de poeira causou estragos e pânico na região de Presidente Prudente (SP)

Uma tempestade de poeira causou estragos e pânico na região de **Presidente Prudente (SP)** na tarde desta sexta-feira (1º) (*veja o vídeo acima*).

A força do vento, que, segundo a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, chegou a ter rajadas de 103km/h, derrubou árvores, destelhou imóveis e arrancou placas publicitárias e sinalizatórias, vidraças e marquises.

De acordo com Camarini, a tempestade de poeira é um fenômeno comum nesta época do ano na região de Presidente Prudente.

Ele explicou que, geralmente após um longo período de estiagem e a chegada de uma frente fria, é normal a ocorrência de fenômenos como este.



"Quando o tempo está muito seco, muita poeira acaba sendo gerada e, com a chegada da frente fria, ocorre uma espécie de choque térmico. Normalmente, essas tempestades acontecem entre o final de agosto e o começo de setembro, com a despedida do inverno e a chegada da primavera. No entanto, como a seca se prolongou neste ano, isso só ocorreu agora", disse Camarini ao **g1**.



O climatologista ainda ressaltou que, mesmo sendo um fenômeno isolado, esta não é a primeira vez que isso acontece no Oeste Paulista.

"Ainda há chances de que ocorram outros episódios como este, mas normalmente é só na chegada de uma frente fria mais intensa. Porém, caso a chuva dos próximos dias seja de baixa intensidade e ocorra mais um longo período de estiagem, isso pode voltar a acontecer", explicou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o atendimento das ocorrências. O trabalho também envolveu funcionários da empresa concessionária de distribuição de energia elétrica e da Defesa Civil.

No Aeroporto Estadual de Presidente Prudente, a força do vento quebrou vidros do saguão de embarque e desembarque de passageiros e causou danos no terminal.

O Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo (Daesp) informou que os fortes ventos atingiram e danificaram algumas áreas do terminal e que a mais prejudicada foi a sala de embarque. O órgão estadual salientou que o aeroporto segue funcionando normalmente, mas pontuou que a companhia Azul Linhas Aéreas cancelou a operação nesta tarde. Não houve vítimas e, ainda segundo o Daesp, uma empresa de engenharia já foi chamada para suporte e reparo nos danos. Após uma vistoria realizada pela Defesa Civil, houve a interdição do acesso a pontos do local. Bombeiros do próprio aeroporto fizeram a limpeza da pista de pouso dos aviões.

No Jardim Bongiovani, também em Presidente Prudente, as rajadas de vento arrancaram a vidraça da fachada de uma agência bancária.

Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), **um caminhão tombou no trecho em frente ao Recinto de Exposições de Presidente Prudente.**

A Prefeitura de Presidente Prudente informou que todas as equipes estão empenhadas no atendimento às ocorrências relacionadas ao temporal que estão sendo comunicadas. Neste momento, a prioridade é atender aos chamados que oferecem riscos à integridade da população, como fios energizados caídos nas vias públicas e árvores que ameacem cair sobre residências.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

**Seminovos com
certificado de
qualidade.**


Compre agora



**KAVAK
.COM**

De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, há possibilidade de novas tempestades no decorrer da tarde e da noite e, por isso, a orientação é para que as pessoas evitem ficar em áreas de risco e não deixem os veículos estacionados embaixo de árvores.

Em relação aos espaços públicos, já há informações de danos no Recinto de Exposições, no Centro de Eventos do Instituto Brasileiro do Café (IBC), em unidades de saúde e em escolas, porém, sem vítimas.



Tempestade de poeira causa estragos no Oeste Paulista

Em nota atualizada às 18h, a Prefeitura pontuou que há pelo menos 75 ocorrências emergenciais envolvendo quedas de árvores, muitas delas em vias de grande fluxo de veículos e que dão acesso a serviços de saúde e escolas.



Interpretação da primeira proximidade: estôago em Presidente Prudente (SP) via tarde cheia: saída-fra (1°) — Foto: Heliana Barroada/TV Trindade



Interpretação da primeira proximidade: estôago em Presidente Prudente (SP) via tarde cheia: saída-fra (1°) — Foto: Heliana Barroada/TV Trindade



Tempestade de vento provocou estragos em Presidente Prudente (SP) na tarde desta sexta-feira (17). — Foto: João Ricardo da Silva



Fonte: <https://portalprudentino.com.br/noticia/noticias/presidente-prudente-noticias/vendaval-derruba-postes-e-arvores-predios-publicos-sao-atingidos>

Queda de energia

Segundo a concessionária Energisa Sul-Sudeste, o vendaval provocou inúmeras ocorrências no sistema elétrico. Por conta dos ventos fortes, foram registradas quedas de árvores e lançamento de galhos e outros objetos sobre a rede elétrica, causando a interrupção no fornecimento da energia elétrica em várias localidades, simultaneamente.

A empresa acionou o seu plano de contingência e reforçou as equipes que, neste momento, estão atuando para agilizar o restabelecimento da energia com segurança a todos os clientes afetados. Há casos isolados de falta de energia, além de picos de cortes no fornecimento em alguns bairros.



Fonte: <http://www.diariotupa.com.br/Noticias/noticia.php?temporal-vendaval-assustou-moradores-da-regiao&IdNoticia=29205&IdCategoria=8>

4/10/2021 - O forte vendaval registrado na tarde da última sexta-feira, dia 1º, assustou moradores e causou estragos em diversos pontos do município.

Em poucos minutos, uma densa cortina de poeira tomou conta de municípios de toda a região. A força dos ventos derrubou árvores. A estrada vicinal Tupã/Quatã ficou interditada após a queda de uma árvore na pista. Trabalhadores que estavam em uma chácara nas proximidades da vicinal registraram o momento do vento que aumentou a movimentação e o volume da poeira na região.

Em uma residência localizada no Jardim Rubiácea, moradores registraram o momento em que os fios de alta tensão se tocavam entre as árvores causando curtos circuitos e apresentando riscos de incêndio. A família entrou em contato com a Energisa, solicitando providências no local.

A força do vento também derrubou uma das tendas de vacinação instalada na antiga estação da Fepasa.

A estrutura de metal que cobre a garagem de veículos da Coplap também foi atingida por uma árvore que tombou com a força do vento. A cerca elétrica foi destruída, com a queda de um galho.

De acordo com meteorologistas, o fenômeno ocorre em razão da entrada de uma frente fria que, ao se chocar com a massa quente e seca, causa ventos fortes, chuvas e até granizo.

Corpo de Bombeiros

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um trabalhador morreu após um muro de cerca de 7 metros de altura cair sobre o seu corpo durante uma construção realizada no Residencial Reserva Tupã. "É difícil prever que o muro caiu apenas com a força do vento. Mas tudo indica que sim", afirmou o sargento Fabrício Figueroa, do Corpo de Bombeiros. "O muro caiu e ele ficou preso entre a viga de concreto. Fizemos a retirada do corpo com nossos equipamentos, ele estava em parada cardíaca, o levamos para o PS (Pronto-Socorro) e lá foi dado o óbito", explicou.

Segundo informações, a vítima foi identificada como Fábio Alex Castro, que faleceu no mesmo dia em que voltava ao trabalho, após o período de férias.

O batalhão da Polícia Militar na cidade de Marília afirmou que em Tupã foi registrada uma ocorrência referente à queda de árvore.

Energisa

A ventania atingiu o abastecimento de energia elétrica, que foi interrompido em diversos pontos da cidade. Em nota encaminhada ao DIÁRIO, na tarde da última sexta-feira, a Energisa explicou que os ventos fortes registrados na região lançaram galhos de árvores e outros objetos sobre a rede elétrica, causando a interrupção no fornecimento da energia elétrica em algumas localidades no município de Tupã. Equipes atuaram para agilizar o restabelecimento da energia com segurança a todos os clientes afetados. Isso aconteceu cerca de duas horas após a interrupção.

A Energisa orienta a população para que, caso encontrem fios caídos na rua ou calçada, mantenham distância e avisem imediatamente a concessionária pelo telefone 0800 701 0326 (ligação gratuita). Além do contato via 0800, os clientes também podem acionar a distribuidora pelo aplicativo Energisa On, redes sociais ou pela Gisa, por meio do número (18) 99120-3365 (assistente virtual da/ Energisa/ pelo/ WhatsApp).

Fonte: <http://www.nossalucelia.com.br/n33169.html>

Vendaval provoca tempestade de poeira, sustos e estragos em Adamantina

Nossa Lucélia - 01.10.2021

Alerta de temporal foi feito às 12h de hoje (1) pelo Instituto Nacional de Meteorologia

ADAMANTINA - Um vendaval na tarde desta sexta-feira (1) provocou uma tempestade de poeira, sustos e estragos em Adamantina e região. O temporal chegou à cidade por volta das 14h. Uma hora antes a ventania já fazia estragos em Presidente Prudente.

A mudança brusca no tempo nesta sexta-feira foi avisada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O órgão emitiu um **alerta de tempestade**, com grau de severidade de "perigo potencial" para uma faixa que pega os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, o que inclui cidades da Nova Alta Paulista.

Durante o temporal, em Adamantina, o Siga Mais transmitiu três lives, sendo as duas primeiras com imagens sobre o vendaval, sobretudo na área central da cidade e na região do pátio da feira-livre.



Vendaval na tarde desta sexta-feira (1) em Adamantina (Foto: Guilmor Dantas dos Santos).

Fonte: [Nova tempestade de poeira causa estragos e assusta moradores no oeste paulista \(yahoo.com\)](http://nova.tempestade.de.poeira.causa.estragos.e.assusta.moradores.no.oeste.paulista.yahoo.com)

Nova tempestade de poeira causa estragos e assusta moradores no oeste paulista



PAULO BATISTELLA

1 de outubro de 2021 - 2 min de leitura



BRAÇO DO NORTE, SC (FOLHAPRESS) - Cidades do oeste paulista foram tomadas, no início da tarde desta sexta-feira (10), por uma tempestade de poeira parecida com a que avançou sobre Franca e Ribeirão Preto, ambas também no interior de São Paulo, no último domingo (26).

A região foi coberta por uma densa nuvem de poeira acompanhada de rajadas de vento de até 103 km/h, segundo a Defesa Civil, o que causou destelhamentos de imóveis, quedas de árvores e rompimentos de fiações, entre outros estragos que foram registrados nas redes sociais por moradores assustados.

O calçadão de Presidente Prudente (a 556 km da capital), maior cidade da região, ficou tomado de sujeira, com pedaços de galhos de árvores e destroços das fachadas das lojas que foram danificadas pela ventania espalhados pelo chão.



Ainda em Prudente, o aeroporto estadual Adhemar de Barros teve vidraças e parte de sua estrutura danificadas, o que gerou isolamento da sala de desembarque. Uma nova área, no entanto, foi adaptada para saída de passageiros e evitou a interrupção dos voos.

No domingo, ventos de até 100 km/h chegaram a arrastar uma aeronave no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto.

Algumas cidades no oeste paulista registram ainda interrupção no fornecimento de energia elétrica e problemas com telecomunicações. A Energisa Sul-Sudeste, concessionária que atende Prudente e outros 23 municípios da região, disse, em nota, que reforçou suas equipes para reestabelecer o serviço.

Segundo o chefe da Defesa Civil em Prudente, Renato Gouveia, não houve ocorrência com vítima no município até então. Ainda segundo ele, parte dos semáforos na cidade não estão funcionando e o órgão municipal presta auxílio às famílias que tiveram suas casas danificadas.

Coordenador da estação meteorológica da Unoeste (Universidade do Oeste Paulista), que acompanhou o fenômeno em Prudente, o professor Alexandrius Barbosa disse que a ventania se deu após uma frente fria vinda do sul ter encontrado uma massa de ar quente na região, o que gerou instabilidade.

Os ventos fortes suspenderam e carregaram a poeira do solo na região, que vem de um período de seca intensa e baixa umidade. "É um evento típico dessa estação de transição, com o início da primavera", disse o pesquisador, que previu, ainda, instabilidade no oeste paulista ao menos até domingo (3).

O fenômeno que tem sido registrado no interior de São Paulo é também conhecido como haboob. Ele ocorre quando o ar frio desce em direção ao solo, gerando rajadas de vento em altas velocidades que empurram o ar para baixo e radialmente. Com isso, arrastam a poeira do chão.

A parede de poeira que se ergue pode ter milhares de metros de altura e até 160 quilômetros de largura."

5. BTG Pactual caiu mais de 40% desde agosto, mas pode estar fazendo fundo.



5. CONCLUSÃO

Conforme detalhado neste relatório, no período de 01 a 06 de outubro de 2021 foi verificado que houve um aumento significativo no volume de ocorrências na área de concessão da Energisa Sul-Sudeste (ESS). Neste mesmo período, conforme demonstrado através do laudo meteorológico, a área de concessão foi assolada por um evento climático atípico e bastante severo. Diante disto, concluímos que a elevação do volume de serviços técnicos teve relação direta com o evento climático severo observado no período.

Cabe ressaltar que durante o evento foram verificados fortes ventos superiores a 100 km/h, e que causaram um grande impacto no sistema elétrico da distribuidora. No total foram contabilizados mais de 4.000 atendimentos emergenciais no período, um número muito superior à média atendida durante os últimos meses.

A Energisa não mediu esforços para agilizar o atendimento utilizando seu plano de contingência, onde foram acionadas forças de trabalho adicionais objetivando reestabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível.

6. ANEXO I – DESCRIÇÃO E RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AFETADOS

Alimentador – linha elétrica destinada a transportar energia elétrica em média tensão.

Condutor de energia – é o meio pelo qual se transporta potência desde um determinado ponto, denominada fonte ou alimentação, até um terminal consumidor.

Transformador – é um equipamento de operação estática que por meio de indução eletromagnética transfere energia de um circuito, chamado primário, para um ou mais circuitos denominados, respectivamente, secundário e terciário, sendo, no entanto, mantida a mesma frequência, porém com tensões e correntes diferentes.

Chave fusível – é um equipamento destinado a proteção de sobrecorrentes de circuitos primários utilizados em redes aéreas de distribuição urbana e rural e em pequenas subestações de consumidor e de concessionária. É dotada de um elemento fusível que responde pelas características básicas de sua operação.

Chave faca – é um dispositivo de manobras de abertura e fechamento de circuitos, assegurando uma desconexão visível dos condutores, além de ser utilizada em manobras entre circuitos, de forma a possibilitar transferência de cargas e isolamento de equipamentos e circuitos.

Disjuntor – é um dispositivo que protege determinada instalação elétrica contra possíveis danos relacionados a sobrecargas elétricas e curto-circuitos.

Pára-raios – são equipamentos protetores de linhas de transmissão e distribuição aéreas contra sobretensões causadas por manobras de chaves ou descargas atmosféricas.

Religadores automáticos – são equipamentos de interrupção de corrente elétrica dotados de uma determinada capacidade de repetição em operação de abertura e fechamento de um circuito, durante a ocorrência de um defeito.

Isoladores – são elementos sólidos dotados de propriedades mecânicas, capazes de suportar os esforços produzidos pelos condutores. Eletricamente, exercem a função de isolar os condutores, submetidos a uma diferença de potencial em relação terra (estrutura suporte) ou em relação a um outro condutor de fase.

Ramal de ligação - conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação do sistema de distribuição da distribuidora e o ponto de conexão das instalações de utilização do acessante.

Relação de Ocorrências Expurgáveis:

Segue abaixo a relação das ordens expurgadas:

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211574503150	C790043-CH-79	RELIGADOR	72,1	553
20211575962951	C4354-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	34,2	16
20211578156827	V790061-CH-79	RELIGADOR	5,8	702
20211580515351	034847-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	454
20211572617415	572525016-TR-57	TRANSFORMADOR	0,7	2
20211578589045	0326401-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,7	192
20211582834410	5725008-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	81
20211576697006	V6644-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	23,6	7
20211578225831	265-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	110
20211578294017	525216-DJ-52	DISJUNTOR	16,2	1623
20211578471293	B790095-CH-79	RELIGADOR	10,0	3577
20211574567917	V790141-CH-79	RELIGADOR	2,2	172
20211576187618	V1412-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,1	4
20211579444001	SLS-106-R-TR-17	TRANSFORMADOR	6,4	1
20211580690764	C11488-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,0	2
20211574503688	570003035-TR-57	TRANSFORMADOR	42,3	61
20211581914039	C10935-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,6	7
20211573292312	52-3512-DJ-52	DISJUNTOR	1,2	14088
20211579600544	C3589-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,2	16
20211579436506	C11045-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,5	14
20211575301441	79-7748-CH-79	RELIGADOR	76,9	313
20211582558591	79-7719-CH-79	RELIGADOR	0,6	113
20211573226923	0326437-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,2	37
20211575791773	V790016-CH-79	RELIGADOR	1,9	251
20211575942904	V790041-CH-79	RELIGADOR	1,5	135
20211578955071	C0590-0-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	35,4	288

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582174633	C5557-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,1	2
20211574789995	572723001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,3	49
20211578912188	0322158-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,9	2
20211580480943	570032036-TR-57	TRANSFORMADOR	31,7	3
20211579375863	573869001-TR-17	TRANSFORMADOR	6,0	3
20211581985438	N0947-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	4
20211577790401	V4365-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	1
20211582768987	C6181-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	3
20211573218394	C790078-CH-79	RELIGADOR	7,6	3007
20211573769584	C790040-CH-79	RELIGADOR	55,8	467
20211576786842	570022001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,7	37
20211576791334	570599001-TR-57	TRANSFORMADOR	32,0	83
20211573394712	N4752-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,4	465
20211577462722	CTN525/563-TR-56	TRANSFORMADOR	16,0	2
20211577929209	3-52-02-DJ-52	DISJUNTOR	2,7	6171
20211578129500	BRB-124-S-CH-88	CHAVE FACA	3,1	935
20211578800492	0310252-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,6	2
20211578961143	C2599-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,8	50
20211580438822	570026009-TR-57	TRANSFORMADOR	32,4	1
20211579560659	57-2055-TR-57	TRANSFORMADOR	0,9	1
20211580725652	C11487-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,7	3
20211575244587	V1896-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,0	1
20211572916047	V790056-CH-79	RELIGADOR	12,6	564
20211572925812	VD15-076-DJ-52	DISJUNTOR	2,0	3573
20211577603809	V0647-0-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	16,3	3
20211579494619	0310650-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	148
20211578976683	VD15-093-DJ-52	DISJUNTOR	2,7	4958
20211573383826	CTN-462-F-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	3,5	5333
20211573727387	10-52-01-DJ-52	DISJUNTOR	7,2	708
20211573738713	N790002-CH-79	RELIGADOR	6,0	6416
20211574846316	570665001-TR-57	TRANSFORMADOR	27,1	42
20211577847731	B790143-CH-79	RELIGADOR	36,6	1962
20211579343320	C5903-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,9	8
20211578863963	NIT-21-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,0	1
20211576693930	036470-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	9,6	28
20211579505905	572327016-TR-17	TRANSFORMADOR	46,2	4
20211576307551	030918-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	26,5	148
20211578143362	C3754-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	47,3	11
20211575785867	ADL-18-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,6	10
20211575976215	0316953-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,8	19
20211578914694	C5113-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,4	3
20211580498508	C11172-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	38,8	1
20211577023715	571391028-TR-57	TRANSFORMADOR	13,1	2
20211577191942	C2226-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,2	13

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577397477	52-3302-DJ-52	DISJUNTOR	4,8	3099
20211577876239	C4363-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	35,8	52
20211578904888	570954013-TR-17	TRANSFORMADOR	21,8	1
20211582173302	V9545-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,1	1
20211582396658	C9103-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,8	4
20211583196389	570664028-TR-57	TRANSFORMADOR	1,4	8
20211579794877	C11096-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,2	38
20211579561454	C570759021-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,9	1
20211576782472	5714463-TR-17	TRANSFORMADOR	24,7	1
20211577792410	5718747-TR-57	TRANSFORMADOR	44,8	1
20211578176644	52-4302-DJ-52	DISJUNTOR	6,8	460
20211578535458	7927155-CH-79	RELIGADOR	35,5	421
20211575761505	V6287-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	16,2	17
20211577113630	C572503016-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,1	3
20211577113741	57-4538-TR-57	TRANSFORMADOR	3,3	1
20211579325116	N3431-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,2	28
20211576095152	URP-156-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,3	10
20211576739092	570002005-TR-57	TRANSFORMADOR	47,6	80
20211579401364	CTG-35-TR-27	TRANSFORMADOR	3,4	276
20211573823302	C3827-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,7	56
20211579435456	C4221-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	17
20211577791073	C790095-CH-79	RELIGADOR	4,5	202
20211577879179	52-3103-DJ-52	DISJUNTOR	5,3	1555
20211572791214	52-1408-DJ-52	DISJUNTOR	28,9	7714
20211572888933	52-1503-DJ-52	DISJUNTOR	31,3	3651
20211572908305	52-1506-DJ-52	DISJUNTOR	5,0	1528
20211573021915	C790095-CH-79	RELIGADOR	25,8	840
20211579479770	52-5201-DJ-52	DISJUNTOR	1,2	2863
20211576142732	5718278-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	1
20211579198992	52-6101-DJ-52	DISJUNTOR	3,6	2047
20211582557630	V1792-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,4	12
20211579457513	V6773-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,8	75
20211574468197	C1481-CH-80	CHAVE FACA	106,6	1476
20211574503950	C10734-3-CH-88	CHAVE FACA	9,3	1534
20211582172655	C577681-TR-57	TRANSFORMADOR	100,5	2933
20211582172933	0322370-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	8
20211576271955	C3748-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,3	194
20211576333404	C3751-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,3	219
20211576980409	C7040-9-CH-88	CHAVE FACA	32,3	468
20211577154034	C2283-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,8	21
20211578689493	X414681082-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,4	46
20211572915974	52-6102-DJ-52	DISJUNTOR	2,6	4244
20211572934825	52-3510-DJ-52	DISJUNTOR	29,7	12141
20211573009183	52-6204-DJ-52	DISJUNTOR	77,3	910

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211573096175	52-5111-DJ-52	DISJUNTOR	4,3	8977
20211574778801	C4045-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,4	110
20211574781278	C7454-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	41,4	179
20211575305402	VD15-021-DJ-52	DISJUNTOR	4,1	1512
20211574776477	V1270-7-CH-88	CHAVE FACA	10,1	81
20211582997931	571867001-TR-37	TRANSFORMADOR	4,3	45
20211575383431	571323001-TR-57	TRANSFORMADOR	20,8	138
20211578659725	C12455-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	56,0	3
20211578844182	N1505-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,8	19
20211575922317	V5074-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	1
20211575804444	C4316-6-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	13,1	8
20211576595072	V12019-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,0	111
20211579488831	V6357-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,1	13
20211579488926	573655001-TR-16	TRANSFORMADOR	6,8	1
20211579650326	N3768-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,0	40
20211573785431	57CTG-41-TR-57	TRANSFORMADOR	3,4	20
20211576105826	C790047-CH-79	RELIGADOR	98,7	3584
20211576147923	C2059-4-CH-88	CHAVE FACA	26,2	183
20211574409904	N790048-CH-79	RELIGADOR	4,1	251
20211579530189	V9499-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	1
20211579530358	N4242-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,0	11
20211581853397	C790052-CH-79	RELIGADOR	2,3	1266
20211573330763	57-1349-TR-57	TRANSFORMADOR	6,6	80
20211581886838	571386012-TR-57	TRANSFORMADOR	7,2	1
20211580725115	C3426-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	36,5	10
20211574372644	57-5625-TR-57	TRANSFORMADOR	4,5	2
20211578988508	035125-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,4	566
20211573793434	SE-10	SUBSTANÇA	11,8	17934
20211576184534	570548023-TR-57	TRANSFORMADOR	36,0	40
20211579453246	X403100441-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,4	1
20211577633403	10-52-01-DJ-52	DISJUNTOR	3,2	708
20211577712158	N790058-CH-79	RELIGADOR	3,0	8341
20211576465166	V790042-CH-79	RELIGADOR	3,6	136
20211581866806	571183020-TR-57	TRANSFORMADOR	44,0	1
20211575133528	C576311-TR-57	TRANSFORMADOR	4,4	92
20211579200641	390-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	9
20211579380213	570579028-TR-16	TRANSFORMADOR	4,2	1
20211576460151	V9035-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,9	1
20211576460266	0317976-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,4	12
20211582322168	C5611-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	85,6	2
20211575373997	C4263-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,9	23
20211577054601	V4305-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	1
20211577972100	V6287-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,8	17
20211580440613	577007-TR-17	TRANSFORMADOR	7,1	11

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578918330	571087029-TR-17	TRANSFORMADOR	46,4	1
20211573842381	N3395-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	5
20211580502299	0318201-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,8	9
20211575374809	570018032-TR-57	TRANSFORMADOR	32,6	101
20211574815283	V1137-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	1
20211576003404	C790031-CH-79	RELIGADOR	75,6	599
20211577047164	V0840-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,4	2
20211580610844	N1826-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,7	7
20211578220588	C7152-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,1	12
20211578245361	N4243-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,2	4
20211579587077	034617-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	38
20211575403922	V1332-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	13,3	12
20211572757783	579871-TR-57	TRANSFORMADOR	1,7	14
20211574354620	039599-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,2	21
20211576243943	C7288-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,3	150
20211573758866	B574745-TR-57	TRANSFORMADOR	3,8	132
20211577630868	0313004-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	5
20211578147949	574753001-TR-57	TRANSFORMADOR	20,5	36
20211574641213	030723-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	79
20211578820950	034333-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,9	909
20211581886206	0326472-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	5
20211574053623	3328030-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	22,9	4202
20211579313420	ITJ-407-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	46,2	19
20211581238502	C2677-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,9	12
20211579510519	B0248-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	4
20211581866581	C11177-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	55,4	4
20211582802426	570034009-TR-17	TRANSFORMADOR	3,8	5
20211576619777	V6148-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,7	160
20211579173016	N0214-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,3	12
20211577495117	52-2202-DJ-52	DISJUNTOR	3,6	1222
20211578814527	0318775-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,5	25
20211577974065	0326373-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,3	25
20211577975105	V6556-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	6
20211578609553	0321001-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	3,4	2
20211578706899	C0464-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,2	145
20211572757056	SLS-156-R-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	1
20211574951532	V3082-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,3	126
20211575015307	039585-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	15
20211580500963	79-7748-CH-79	RELIGADOR	5,8	204
20211578815718	570194001-TR-57	TRANSFORMADOR	8,7	81
20211575911049	N2481-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,0	10
20211577966974	N790063-CH-79	RELIGADOR	9,5	138
20211574804367	V6329-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	3
20211574684264	C790140-CH-79	RELIGADOR	20,1	2

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577048115	V6687-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,0	2
20211575930563	C2556-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,4	21
20211577791779	570823021-TR-57	TRANSFORMADOR	12,1	69
20211575020791	57-5486-TR-57	TRANSFORMADOR	9,2	1
20211575781790	N790075-CH-79	RELIGADOR	25,2	475
20211582699654	NHR-18/82/-TR-57	TRANSFORMADOR	8,4	2
20211581972293	C6131-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	47,7	1
20211583687077	571493-TR-57	TRANSFORMADOR	5,2	1
20211580579479	C11791-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,3	2
20211583074172	B790160-CH-79	RELIGADOR	21,5	8940
20211572763932	52-1101-DJ-52	DISJUNTOR	57,6	778
20211572764303	52-1104-DJ-52	DISJUNTOR	37,4	3239
20211572764419	52-1105-DJ-52	DISJUNTOR	53,2	1825
20211572765306	52-1301-DJ-52	DISJUNTOR	12,0	2119
20211579556784	C3759-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	66,5	7
20211582722983	C10395-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,7	20
20211579324863	52-2114-DJ-52	DISJUNTOR	8,6	5075
20211580457320	V9796-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,7	1
20211578976660	C3462-9-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	42,6	4
20211580455290	0314812-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,8	2
20211577870150	52-5101-DJ-52	DISJUNTOR	1,2	718
20211577992322	570172021-TR-57	TRANSFORMADOR	6,6	96
20211575602511	52-3103-DJ-52	DISJUNTOR	6,5	1624
20211575999994	52-3202-DJ-52	DISJUNTOR	26,4	1216
20211575419890	C3508-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,8	10
20211576329526	URP-403-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,2	10
20211581845882	030852-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	3
20211581846105	RP3399-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,1	6
20211576077614	5721409-TR-37	TRANSFORMADOR	7,8	2
20211578420225	V2694-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	1
20211578420292	V11003-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,5	1
20211582805406	57-4624-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	1
20211574803137	C790111-CH-79	RELIGADOR	30,0	1865
20211581882545	C6280-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,9	1
20211573145739	52-5102-DJ-52	DISJUNTOR	8,2	1051
20211573509908	52-5103-DJ-52	DISJUNTOR	0,6	149
20211578628245	X406292166-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	2
20211575774694	0312052-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,2	35
20211578149637	570154020-TR-57	TRANSFORMADOR	3,8	112
20211580727870	C3537-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,4	5
20211579421766	571220028-TR-17	TRANSFORMADOR	4,9	3
20211579426570	C1853-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	71,7	25
20211581727028	22-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	20
20211582599521	57-6860-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	2

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582800445	C5565-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	1
20211575716150	570415012-TR-57	TRANSFORMADOR	25,4	81
20211577884965	C7560-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,5	400
20211578203240	031953-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	72
20211582799720	575124001-TR-57	TRANSFORMADOR	0,9	1
20211573043505	C13812-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	617
20211581940785	0311687-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,6	11
20211573218221	570011011-TR-57	TRANSFORMADOR	26,1	47
20211574358260	N1096-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,9	26
20211575931638	572344001-TR-57	TRANSFORMADOR	9,8	121
20211578476428	892856-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,5	52
20211581725152	V1917-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	1
20211573474665	570245016-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	73
20211574220038	C790047-CH-79	RELIGADOR	12,8	1153
20211579424212	0312521-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	96
20211582717032	C570766-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	4
20211582766335	C570753013-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,0	17
20211583166216	039683-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,9	618
20211579501470	ITJ-278-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,6	9
20211573743083	570380033-TR-57	TRANSFORMADOR	30,9	146
20211576080456	574608001-TR-57	TRANSFORMADOR	19,3	9
20211577413404	V7176-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	31
20211581870166	C11221-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	52,8	5
20211578893298	F8901-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,2	23
20211581985185	C570016017-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	1
20211582344719	C9801-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	55,5	1
20211576662931	V9585-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	3
20211573729977	570190021-TR-57	TRANSFORMADOR	35,2	122
20211573730162	330173-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,3	67
20211572764434	52-1403-DJ-52	DISJUNTOR	12,4	2554
20211573044149	52-4106-DJ-52	DISJUNTOR	4,7	5852
20211574211075	C3359-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	356
20211574511837	C790035-CH-79	RELIGADOR	10,6	936
20211572629769	57-3217-TR-57	TRANSFORMADOR	0,6	1
20211579817165	C15084-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,3	1
20211574168691	0316920-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	46
20211578800395	0314430-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	1
20211575316512	C8063-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,2	2
20211579494444	N572282-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	1
20211579567712	0314787-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	35
20211575256240	V7781-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,4	2
20211575267528	0311419-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	14
20211582821808	521316-DJ-52	DISJUNTOR	0,7	24541
20211579318905	V790060-CH-79	RELIGADOR	10,5	407

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582376669	C4365-3-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	12,9	5
20211576158662	C10869-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,8	392
20211576158687	N2468-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	1
20211577615494	C10171-7-CH-88	CHAVE FACA	88,9	2848
20211574229221	N571403-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	10
20211579165111	URP-403-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	10
20211577087664	C8938-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	34,6	81
20211579488694	570375001-TR-57	TRANSFORMADOR	50,6	77
20211581817333	C10891-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	1
20211573176441	0312300-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	41
20211576763979	037532-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,7	11
20211578481546	570621006-TR-37	TRANSFORMADOR	23,9	1
20211577009966	57-3832-TR-57	TRANSFORMADOR	12,0	3
20211573171244	331151-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	272
20211577223421	570050021-TR-57	TRANSFORMADOR	38,9	28
20211577722295	C2957-9-CH-88	CHAVE FACA	24,3	713
20211581959840	578303-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	7
20211581959894	B0530-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,3	1
20211581960091	C5812-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	77,7	1
20211580507120	575176001-TR-17	TRANSFORMADOR	15,8	1
20211583000825	C3146-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	1
20211583258059	570851029-TR-57	TRANSFORMADOR	4,2	3
20211576075310	331992-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,1	92
20211579563407	C6899-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	53,4	65
20211581849082	C6529-2-CH-88	CHAVE FACA	2,5	1
20211577867296	B790036-CH-79	RELIGADOR	23,0	460
20211579443444	570189015-TR-57	TRANSFORMADOR	49,7	19
20211575764631	V6681-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	16,5	98
20211577113092	RP3119-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,6	1
20211578652586	038162-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,3	19
20211579474967	C2267-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	60,7	12
20211581851909	57-7601-TR-57	TRANSFORMADOR	5,0	4
20211579435339	V6659-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	8
20211573010342	572404-TR-57	TRANSFORMADOR	1,6	41
20211573275770	V8070-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	6
20211582601896	C8646-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,1	1
20211573832291	570021032-TR-57	TRANSFORMADOR	47,5	88
20211579235894	V11642-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	1
20211579509133	0314494-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,1	4
20211577486816	V6580-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	52
20211573732843	V5766-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,4	842
20211578160663	V7772-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	1
20211579477169	C5551-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	59,5	3
20211579557990	C7560-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	400

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576302382	V7670-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,8	23
20211579419074	C2847-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,6	17
20211576394732	B573925-TR-57	TRANSFORMADOR	8,1	4
20211579190571	572975001-TR-57	TRANSFORMADOR	61,5	47
20211579495391	570175015-TR-17	TRANSFORMADOR	69,8	1
20211577867805	V3082-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,4	127
20211579477292	C4000-6-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	70,0	116
20211574921035	57-6321-TR-57	TRANSFORMADOR	7,0	2
20211574921060	7710-TR-57	TRANSFORMADOR	4,3	1
20211577026270	C5953-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,4	13
20211577990903	N1538-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	349
20211578595095	573150001-TR-57	TRANSFORMADOR	47,5	24
20211572762723	52-1407-DJ-52	DISJUNTOR	55,5	1290
20211578516062	574201001-TR-37	TRANSFORMADOR	21,0	31
20211574482192	57-4309-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	2
20211572797413	52-2202-DJ-52	DISJUNTOR	15,4	1459
20211572908542	52-6119-CH-30	CHAVE TRIPOLAR	2,6	9564
20211572923722	52-6101-DJ-52	DISJUNTOR	34,3	2080
20211574933995	V1016-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	15,1	337
20211577135241	V11809-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	9,4	21
20211575563950	52-3512-DJ-52	DISJUNTOR	22,7	5281
20211575747510	57-8873-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	26
20211582183082	SLS-R441-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	7
20211575301834	C0479-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	34,0	54
20211575586795	570227021-TR-57	TRANSFORMADOR	17,4	74
20211576450544	572990001-TR-57	TRANSFORMADOR	1,5	37
20211577922398	5723811-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	1
20211577922423	57-8126-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	12
20211581879776	0317822-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	1
20211580492731	B1811-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	7
20211576337218	570060020-TR-57	TRANSFORMADOR	27,8	48
20211578566308	C3963-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,1	31
20211579488781	V10643-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,1	1
20211575906337	52-1205-DJ-52	DISJUNTOR	88,9	26
20211583245178	C4651-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	14
20211572981636	52-6202-DJ-52	DISJUNTOR	18,8	2889
20211573038690	C1482-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,2	534
20211576806246	578147-TR-17	TRANSFORMADOR	4,9	1
20211578215855	570070001-TR-57	TRANSFORMADOR	40,0	55
20211581953694	C7844-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,1	25
20211578994702	B1748-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,6	37
20211575724404	0321217-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,7	19
20211576254250	570225020-TR-57	TRANSFORMADOR	21,6	37
20211581897862	V5913-0-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	38,8	67

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576152682	V7425-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,9	18
20211573596425	V790011-CH-79	RELIGADOR	2,9	76
20211577896200	525-TR-57	TRANSFORMADOR	4,3	84
20211576031843	571432016-TR-57	TRANSFORMADOR	22,6	1
20211579453196	C10088-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	68,3	16
20211579323367	N4710-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,4	30
20211579324657	57-4475-TR-57	TRANSFORMADOR	2,7	1
20211581869216	571979-TR-57	TRANSFORMADOR	1,6	16
20211579464179	V6619-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,1	17
20211577890205	C11023-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,1	1
20211578236035	C7936-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	3
20211578790611	N570611-TR-17	TRANSFORMADOR	1,6	1
20211577153471	570639028-TR-57	TRANSFORMADOR	26,3	3
20211579523042	ITJ-171-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	28,1	117
20211572986315	521702-DJ-52	DISJUNTOR	2,0	1337
20211573403685	B790158-CH-79	RELIGADOR	25,8	666
20211573872234	0321054-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	458
20211574040808	337904-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,7	78
20211580473922	57-1198-TR-57	TRANSFORMADOR	19,6	4
20211581986898	570286030-TR-17	TRANSFORMADOR	5,1	1
20211581986922	570115030-TR-57	TRANSFORMADOR	8,2	1
20211576124858	C10416-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	29,4	59
20211581987362	SLS-234-R-TR-16	TRANSFORMADOR	1,8	1
20211581987439	V10689-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	7
20211572757227	N0720-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	2
20211578914739	C9033-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	93,9	22
20211580502435	C7959-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	17,9	7
20211583006196	F2350-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	297
20211574589989	0312320-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,5	6
20211575062150	0311365-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,7	77
20211580456381	V0666-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,9	2
20211572611139	570092028-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	50
20211576125491	V6552-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	1
20211583631590	0326368-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,5	48
20211578064352	B1914-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	2,8	641
20211578456115	039325-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,9	124
20211575604298	52-1205-DJ-52	DISJUNTOR	21,5	4028
20211575756871	ITJ-120-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	4,4	10
20211575983983	C0729-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	71,6	22
20211576709293	574530001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,9	27
20211580691112	571277029-TR-17	TRANSFORMADOR	20,4	1
20211576243805	57-5592-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	2
20211574952100	C790062-CH-79	RELIGADOR	7,5	2236
20211575721668	N0101-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,2	121

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576243881	996-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	30
20211577888042	B0340-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,7	214
20211574341305	V1182-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	1
20211578018532	N790058-CH-79	RELIGADOR	9,6	1918
20211578188179	N790024-CH-79	RELIGADOR	11,3	52
20211579461127	570174015-TR-17	TRANSFORMADOR	45,0	1
20211579196324	C8189-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,1	1
20211573145294	B1748-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,2	37
20211577172862	V6285-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,6	3
20211578882780	3316114-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	1
20211577165789	V0013-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,2	1
20211578818458	570138029-TR-57	TRANSFORMADOR	1,0	55
20211578828312	570456028-TR-57	TRANSFORMADOR	10,1	72
20211580306053	N2090-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	31
20211580496032	C5949-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	73,2	1
20211574492194	570928028-TR-57	TRANSFORMADOR	7,0	2
20211575015268	570162-TR-57	TRANSFORMADOR	6,6	16
20211575019103	V0905-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,8	8
20211576120148	571177-TR-17	TRANSFORMADOR	1,4	9
20211576122031	C3502-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,4	18
20211577012932	570920001-TR-57	TRANSFORMADOR	18,6	37
20211577109583	573004001-TR-17	TRANSFORMADOR	9,4	45
20211577869754	C2526-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,7	34
20211573595895	571441-TR-57	TRANSFORMADOR	4,3	23
20211574560052	V0353-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,1	5
20211574958959	B575282-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	3
20211577666773	0313697-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	24
20211578794507	C4157-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	49,2	32
20211575652942	571899016-TR-57	TRANSFORMADOR	14,5	3
20211576739070	0317286-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	2
20211575185001	79-1687-CH-79	RELIGADOR	13,7	1854
20211573393408	V5272-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	51
20211578896965	B0529-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	1
20211579548017	N573095-TR-57	TRANSFORMADOR	15,8	5
20211582000918	570675021-TR-17	TRANSFORMADOR	3,9	1
20211576125233	C2557-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,1	47
20211576175106	V8027-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	2
20211579505177	5710847-TR-17	TRANSFORMADOR	7,1	1
20211582699703	5714889-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	1
20211581930182	PP3020-TR-26	TRANSFORMADOR	1,0	2
20211581931143	C15382-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	46,5	3
20211583223629	V6619-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,5	17
20211578640222	V9764-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,8	3
20211572766904	52-1411-DJ-52	DISJUNTOR	43,3	4817

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572768612	52-1406-DJ-52	DISJUNTOR	7,7	4685
20211573710317	V5954-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,1	28
20211579375441	C2728-4-CH-88	CHAVE FACA	1,2	228
20211579572805	N0687-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	3
20211582689286	N3077-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,4	8
20211579599232	N3418-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,7	22
20211578601508	N0852-4-CH-88	CHAVE FACA	26,5	356
20211574923335	V7790-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	60
20211578161855	C790127-CH-79	RELIGADOR	2,7	154
20211581885809	C3227-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	1
20211574331015	C790082-CH-79	RELIGADOR	45,3	1649
20211575201001	0326468-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,5	23
20211575918475	572422001-TR-57	TRANSFORMADOR	27,2	75
20211578034708	C7946-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,1	32
20211576291592	URP-133-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,3	9
20211576292018	N570677-TR-57	TRANSFORMADOR	18,9	2
20211576144365	V8647-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,7	1
20211581132359	0313697-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	24
20211575804062	C0449-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	37,8	20
20211578545170	VD15-075-DJ-52	DISJUNTOR	2,9	3805
20211581863490	PP0075-TR-17	TRANSFORMADOR	3,5	1
20211576528566	IE-0123-TR-17	TRANSFORMADOR	8,4	1
20211582799551	PP0618-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	1
20211577894475	V12019-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,3	111
20211580850123	C8954-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,9	2
20211574575833	V790042-CH-79	RELIGADOR	23,4	136
20211575999203	037920-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	49
20211576084331	C13252-2-CH-88	CHAVE FACA	29,5	24
20211580690486	C1086-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,4	4
20211576286262	SLS-322-R-TR-17	TRANSFORMADOR	3,2	1
20211579381728	575126001-TR-17	TRANSFORMADOR	15,9	2
20211582010767	N4276-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	8
20211581893539	571242020-TR-57	TRANSFORMADOR	8,2	1
20211579207638	576013001-TR-57	TRANSFORMADOR	16,5	15
20211578948324	570650013-TR-57	TRANSFORMADOR	11,4	18
20211579507661	URP-110-F-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	6,0	38
20211579385956	C12331-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	70,6	20
20211580512050	VD15-079-DJ-52	DISJUNTOR	2,3	1369
20211576450043	570800001-TR-17	TRANSFORMADOR	37,5	53
20211578901234	030141-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,0	5
20211578960974	349-TR-57	TRANSFORMADOR	11,9	81
20211582720770	B573282-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	17
20211576065211	V8265-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,2	11
20211580507518	573563001-TR-17	TRANSFORMADOR	12,0	4

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577231603	C2509-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	41,1	4
20211581984714	5718202-TR-57	TRANSFORMADOR	10,6	10
20211577627677	C4179-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,2	5
20211577629690	572994001-TR-57	TRANSFORMADOR	10,7	76
20211577789899	B575298-TR-57	TRANSFORMADOR	26,7	1
20211583296494	037430-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,2	27
20211578935923	572682016-TR-57	TRANSFORMADOR	8,2	74
20211572951715	52-6105-DJ-52	DISJUNTOR	36,3	4371
20211573137911	C790099-CH-79	RELIGADOR	0,4	1147
20211573326058	C790062-CH-79	RELIGADOR	33,5	1073
20211575651233	52-1117-DJ-52	DISJUNTOR	0,3	4052
20211576980701	570368001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,8	72
20211581899130	C11622-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	71,0	1
20211578967698	195-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	79
20211577904379	526016-DJ-52	DISJUNTOR	1,1	2158
20211579585756	X402616180-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	52,2	4
20211575254790	V8137-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,2	20
20211573122518	VD15-036-DJ-52	DISJUNTOR	3,0	1218
20211573155587	VD15-106-DJ-52	DISJUNTOR	7,0	334
20211573225998	V790012-CH-79	RELIGADOR	5,1	196
20211575749719	031348-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,7	132
20211577475975	V11535-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,8	3
20211577516802	V790012-CH-79	RELIGADOR	4,2	380
20211579171600	V790001-CH-79	RELIGADOR	12,0	140
20211579379601	5720516-TR-57	TRANSFORMADOR	3,1	2
20211573859136	04-52-02-DJ-52	DISJUNTOR	3,3	4402
20211575638969	URP-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,1	193
20211577991564	898748-CH-88	CHAVE FACA	5,5	858
20211578175150	3328011-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,9	313
20211578189619	C5856-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	45,7	6
20211581728919	C3836-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	3
20211579431806	B790023-CH-79	RELIGADOR	3,9	572
20211580463347	0311914-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	17,6	41
20211577718257	570132020-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	76
20211576336597	V9612-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	1
20211574590306	5723669-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	5
20211576391549	570264001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,8	74
20211576693862	5713956-TR-57	TRANSFORMADOR	11,9	1
20211577086005	5713044-TR-17	TRANSFORMADOR	15,0	6
20211577665684	C790090-CH-79	RELIGADOR	1,4	211
20211578178900	C9570-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,3	2
20211576772333	V9408-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,2	3
20211579469198	037425-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	11,8	356
20211581942973	C3839-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	58,5	21

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579216889	037629-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,8	1
20211578707693	576946-TR-57	TRANSFORMADOR	21,6	48
20211581997361	5716182-TR-57	TRANSFORMADOR	2,7	1
20211577674360	52-1408-DJ-52	DISJUNTOR	76,0	7472
20211577781831	572936001-TR-57	TRANSFORMADOR	7,5	68
20211575307084	0318277-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,2	1
20211576759767	N5142-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,8	1
20211579795043	574459001-TR-17	TRANSFORMADOR	23,1	1
20211579554493	V6773-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,1	75
20211581849017	570282015-TR-57	TRANSFORMADOR	20,4	1
20211576782564	570002024-TR-57	TRANSFORMADOR	25,4	7
20211577846326	ADL-18-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,0	10
20211575915200	571896001-TR-16	TRANSFORMADOR	11,6	64
20211578038243	038859-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	22
20211579188389	C1042-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,3	22
20211575585787	570005036-TR-57	TRANSFORMADOR	27,9	44
20211575761558	0319422-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,8	9
20211579416296	C116657-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	64,2	30
20211576746102	V9925-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,3	1
20211579475021	BRB-471-R-TR-17	TRANSFORMADOR	5,1	1
20211582875938	030809-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	13
20211581850333	V1861-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	1
20211581933182	V4314-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	3
20211575094509	V0499-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,6	1
20211575651201	570034009-TR-17	TRANSFORMADOR	15,4	5
20211576822187	5720337-TR-57	TRANSFORMADOR	30,7	2
20211579427555	C15042-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,6	24
20211577667027	52-4302-DJ-52	DISJUNTOR	2,7	476
20211572845353	C1763-2-CH-88	CHAVE FACA	31,3	3185
20211573043413	C790124-CH-79	RELIGADOR	12,4	476
20211578161390	V1858-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	1
20211579589496	C2192-3-CH-88	CHAVE FACA	2,6	28
20211576395277	C11769-7-CH-68	CHAVE SECCIONALIZADORA	25,0	200
20211579859698	V6605-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,1	3
20211581888810	C3869-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,0	3
20211578035188	V10535-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,9	38
20211574482293	V8783-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	2
20211572850480	52-5301-DJ-52	DISJUNTOR	98,3	913
20211572877885	52-6103-DJ-52	DISJUNTOR	8,3	2490
20211572946270	52-3507-DJ-52	DISJUNTOR	3,4	3211
20211583196893	C10857-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,2	2
20211577658529	N1162-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	2
20211582997642	330165-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,8	252

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575615812	570003036-TR-57	TRANSFORMADOR	28,4	76
20211579587426	N4301-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,4	1
20211575395891	N0275-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,5	56
20211573564042	B0520-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	6
20211575940256	N0115-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,8	26
20211572767157	N10268-CH-88	CHAVE FACA	1,5	8519
20211573090592	N0245-1-CH-88	CHAVE FACA	22,1	157
20211575750572	570003023-TR-57	TRANSFORMADOR	33,9	99
20211576254511	N0963-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	1
20211573537998	039029-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,3	66
20211575911482	570246001-TR-57	TRANSFORMADOR	40,6	32
20211576381351	C4187-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,5	2
20211577902440	570217021-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	73
20211578429358	C3511-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,9	61
20211575914198	V6670-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,0	14
20211573551356	5714825-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	5
20211576882710	V4280-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,3	1
20211576474627	573074001-TR-57	TRANSFORMADOR	30,0	127
20211576320459	571145020-TR-57	TRANSFORMADOR	28,2	54
20211574343838	N790003-CH-79	RELIGADOR	4,4	183
20211575924128	V9585-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	17,6	3
20211578235838	570025024-TR-57	TRANSFORMADOR	26,1	1
20211582003280	V0049-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	1
20211579420209	C0729-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,2	2
20211581864949	V12998-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,0	1
20211572956622	7927153-CH-79	RELIGADOR	8,4	2004
20211578162174	V6644-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,6	7
20211578951910	V9228-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,5	1
20211574209576	V3102-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	2
20211581987391	C576800-TR-57	TRANSFORMADOR	6,1	1
20211582003793	N3258-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,4	1
20211582243819	B1934-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	1
20211576260114	URP-124-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,4	1
20211576966039	N0374-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,1	6
20211577903591	C8649-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	46,7	2
20211583006089	577894-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	4
20211575395494	571474001-TR-57	TRANSFORMADOR	47,0	63
20211578824453	037566-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	37
20211572449445	F5750-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,9	874
20211582176034	0323526-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	36,4	3
202115747771131	V9055-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,4	3
20211579816438	V7820-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,4	4
20211580871755	C0449-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	49,2	20
20211579620634	3326277-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,8	217

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579366201	V7985-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	1
20211579814990	V9547-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,4	2
20211576033927	V10795-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,4	1
20211578219827	331891-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,2	180
20211575759971	C11978-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	24,7	14
20211576102445	C0994-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	21,9	123
20211572759846	570128024-TR-17	TRANSFORMADOR	2,1	4
20211578179985	CTN-676-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	233
20211577887894	337904-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,9	78
20211579448242	577603-TR-57	TRANSFORMADOR	6,9	36
20211576406674	572041001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,4	69
20211578194453	N4299-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	9
20211581862627	RP3876-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	2
20211579180919	V1540-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	7
20211573506431	V11023-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,2	61
20211582685705	X405645552-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	1
20211582385118	C2497-6-CH-88	CHAVE FACA	0,2	54
20211582802450	C9146-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	1
20211582333521	573442001-TR-57	TRANSFORMADOR	6,6	46
20211575918217	V8395-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,0	2
20211578891791	N1096-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,8	26
20211577176228	574712001-TR-57	TRANSFORMADOR	7,4	56
20211577180476	574331001-TR-57	TRANSFORMADOR	9,2	77
20211579372106	C570684021-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,9	13
20211575116630	N3240-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	9
20211579551884	N0399-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,4	10
20211577033483	570735001-TR-57	TRANSFORMADOR	28,6	49
20211578603558	037552-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	13
20211580495610	C10891-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	84,6	1
20211577974944	17-52-07-DJ-52	DISJUNTOR	2,4	3917
20211574387527	570798016-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	41
20211576739238	V1261-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	4
20211576374660	B1707-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,0	1
20211574846264	V11912-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	13
20211574433726	0326368-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,8	49
20211574433775	0317732-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	2
20211582000803	5717927-TR-57	TRANSFORMADOR	9,1	1
20211573789679	0312973-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	2
20211576125560	035468-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,6	40
20211576166559	57-5470-TR-57	TRANSFORMADOR	21,0	2
20211576175225	V6620-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,4	15
20211574589713	C790091-CH-79	RELIGADOR	51,0	278
20211577188613	C12669-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	34,1	2
20211572766253	52-1304-DJ-52	DISJUNTOR	28,0	3318

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211580448445	570061030-TR-57	TRANSFORMADOR	15,8	25
20211577512639	C10772-2-CH-80	CHAVE FACA	54,4	1020
20211577794913	570032020-TR-57	TRANSFORMADOR	4,0	63
20211578071416	C0698-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,6	24
20211578214814	52-5107-DJ-52	DISJUNTOR	0,1	2318
20211574499241	V1600-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,1	47
20211575985241	N2904-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,6	5
20211578792958	N0265-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	39
20211576284440	5715558-TR-57	TRANSFORMADOR	9,2	6
20211581892973	C570352021-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	2
20211572761244	F7647-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,8	108
20211578992287	N0686-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,4	14
20211578672321	C0393-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	58,4	26
20211579472247	578504-TR-57	TRANSFORMADOR	4,0	9
20211579472271	B0944-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	1
20211573136758	V2926-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,4	31
20211581949521	570428020-TR-17	TRANSFORMADOR	25,6	4
20211581933823	NP1609A-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,9	1
20211579181835	V0177-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	3
20211573413494	C790094-CH-79	RELIGADOR	2,3	501
20211582599545	0318596-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	37
20211702359841	BRB-48-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	3,2	101
20211578577658	V2235-8-CH-88	CHAVE FACA	2,0	77
20211578589310	V3799-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	1
20211581715334	0311645-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,1	15
20211576457991	V12019-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	17,2	111
20211580686460	C5838-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	70,6	9
20211574534091	572814001-TR-17	TRANSFORMADOR	18,7	159
20211579185692	570052001-TR-17	TRANSFORMADOR	19,5	60
20211575772487	V6189-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,9	7
20211581891346	570030036-TR-17	TRANSFORMADOR	21,0	1
20211582564888	V10096-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	1
20211581725128	V0186-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	1
20211579182646	0322279-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	8
20211580490284	C12337-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,1	9
20211579524182	RP2614A-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	4
20211579466405	V5764-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,3	2
20211579219898	N3262-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,0	1
20211579343165	V1182-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	1
20211582720806	570856-TR-17	TRANSFORMADOR	1,6	22
20211578860251	573126001-TR-57	TRANSFORMADOR	37,0	117
20211580493712	570674021-TR-17	TRANSFORMADOR	80,9	1
20211581984796	C11053-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,2	7
20211577789848	037299-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	48,7	26

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577078485	570065021-TR-57	TRANSFORMADOR	28,3	59
20211582768980	C4464-4-CH-88	CHAVE FACA	3,2	223
20211582169698	V7562-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	1
20211578095303	10-52-02-DJ-52	DISJUNTOR	5,5	2633
20211579494399	N1934-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	27
20211573126351	VD15-024-DJ-52	DISJUNTOR	2,6	3023
20211575041885	N3218-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,6	2
20211577507844	CTN-R646-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,0	2
20211575707015	570003027-TR-57	TRANSFORMADOR	25,3	56
20211576041490	V6349-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,0	5
20211577434912	B790047-CH-79	RELIGADOR	0,03	836
20211577660864	C2511-CH-88	CHAVE FACA	0,1	209
20211578167229	571409020-TR-57	TRANSFORMADOR	30,5	113
20211581879558	C4201-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,4	3
20211582837858	5720524-TR-57	TRANSFORMADOR	2,2	5
20211577043730	C4232-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,6	9
20211576454585	570021032-TR-57	TRANSFORMADOR	9,8	169
20211576336680	0318658-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,5	18
20211576465743	V7665-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	2
20211582579900	V6656-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,5	32
20211574136957	V5390-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	1
20211577648681	V2642-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	37,9	1
20211576887776	0322778-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,6	101
20211578162593	X401053581-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,6	2
20211576772458	V7964-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	6
20211577009904	571364028-TR-17	TRANSFORMADOR	10,4	1
20211582770871	N4191-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	3
20211572610349	N0127-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	5
20211576820632	N573078-TR-57	TRANSFORMADOR	12,3	112
20211577991528	C0995-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,3	63
20211576141529	N0720-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	2
20211582999486	C0994-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,3	123
20211583004673	577731-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	22
20211576014140	V1150-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,4	3
20211579795176	XV0264-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	1
20211579563512	C12033-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,1	1
20211581848809	5723803-TR-57	TRANSFORMADOR	4,8	3
20211581849210	575066001-TR-17	TRANSFORMADOR	50,1	1
20211578149331	C570279028-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,9	3
20211579487241	0316636-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,8	1
20211579487264	572834001-TR-57	TRANSFORMADOR	16,8	33
20211579224044	C571171019-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	60,1	1
20211575757829	570941001-TR-57	TRANSFORMADOR	12,5	22
20211575988347	039357-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,8	15

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576167811	573089001-TR-57	TRANSFORMADOR	7,4	75
20211574541475	571231-TR-57	TRANSFORMADOR	3,4	116
20211582170469	V1070-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	4
20211582170548	570548006-TR-17	TRANSFORMADOR	50,4	1
20211576500902	V4681-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	1
20211575617240	C7560-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,9	400
20211578232452	NHR-131-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	413
20211573142163	0310650-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	149
20211572946135	52-1502-DJ-52	DISJUNTOR	8,3	3545
20211578160511	V579666-TR-16	TRANSFORMADOR	2,1	1
20211578160775	V6483-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	10,2	15
20211574448081	52-3301-DJ-52	DISJUNTOR	8,9	339
20211578936314	C4942-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	36,2	1
20211580499432	C570730009-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,9	2
20211576180788	C4431-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,4	64
20211576670318	C13820-6-CH-88	CHAVE FACA	29,1	113
20211576736671	570086006-TR-57	TRANSFORMADOR	29,4	109
20211578035502	V4924-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	11,9	126
20211577231782	V6580-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,1	52
20211574783190	57-2479-TR-17	TRANSFORMADOR	12,1	108
20211579594340	570417021-TR-17	TRANSFORMADOR	52,5	1
20211577499399	V9042-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	5
20211582997617	B1058-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,9	149
20211578901472	V9386-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,7	7
20211575587114	570189021-TR-57	TRANSFORMADOR	18,4	85
20211576309963	570626001-TR-17	TRANSFORMADOR	9,9	69
20211576374302	574228001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,5	79
20211576408121	570282001-TR-57	TRANSFORMADOR	24,4	71
20211577847855	570214-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	45
20211575998819	0316053-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,4	1
20211576570950	576745-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	4
20211575962710	C6359-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	45,5	263
20211575758469	C2409-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	39,8	129
20211576148227	571878016-TR-17	TRANSFORMADOR	6,6	55
20211576791829	570820-TR-17	TRANSFORMADOR	7,0	1
20211576848500	N0409-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,1	4
20211572896491	VD15-101-DJ-52	DISJUNTOR	1,3	1282
20211575673234	B2008-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,9	1
20211577846851	571416001-TR-57	TRANSFORMADOR	45,3	27
20211581814084	570049023-TR-17	TRANSFORMADOR	39,6	7
20211577457569	57-4797-TR-17	TRANSFORMADOR	1,2	1
20211576254735	N0220-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	2
20211579208108	0316115-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	76
20211576381513	57-3202-TR-57	TRANSFORMADOR	7,8	4

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582760008	575204001-TR-17	TRANSFORMADOR	6,2	1
20211579323323	B573476-TR-17	TRANSFORMADOR	3,3	3
20211579327143	N1044-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	4
20211582001412	5725630-TR-57	TRANSFORMADOR	8,0	25
20211579523933	0312831-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,8	6
20211573539414	52-1306-DJ-52	DISJUNTOR	5,0	2707
20211575302231	C790144-CH-79	RELIGADOR	76,1	2481
20211579246280	339456-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	15,5	72
20211573747078	VD15-106-DJ-52	DISJUNTOR	3,6	2431
20211573984080	0101700465-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	4384
20211575638838	5719182-TR-17	TRANSFORMADOR	2,7	1
20211577629632	N2034-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,0	9
20211581892629	RBR-126-R-TR-17	TRANSFORMADOR	2,0	1
20211582837908	X400040440-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,9	4
20211580440700	V10049-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	14,9	15
20211573051654	521703-DJ-52	DISJUNTOR	1,8	4018
20211573447594	B790123-CH-79	RELIGADOR	6,0	570
20211577026248	C7355-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	10
20211579593511	570193031-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	3
20211572611055	F8290-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,2	56
20211578245433	V1342-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	5
20211574568995	C790052-CH-79	RELIGADOR	27,9	2531
20211575771439	N0114-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,5	2
20211579441155	570227034-TR-17	TRANSFORMADOR	46,2	1
20211573644802	181-TR-57	TRANSFORMADOR	9,2	65
20211581865710	0314461-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,2	1
20211576078468	C5669-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,0	63
20211577930334	7741-TR-57	TRANSFORMADOR	5,4	1
20211574631113	039906-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,8	311
20211579182052	N0073-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	14,5	30
20211581809652	C3423-1-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	71,0	10
20211579516920	C3929-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,9	8
20211580430493	N1891-1-CH-90	CHAVE FACA	4,6	710
20211579193003	C6117-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	46,8	2
20211582333545	C578646-TR-57	TRANSFORMADOR	4,6	1
20211579372077	N572296-TR-17	TRANSFORMADOR	4,0	2
20211579374274	7732-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	1
20211575116666	V0920-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,7	11
20211577973866	N3758-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	142
20211577975207	572770001-TR-57	TRANSFORMADOR	33,5	34
20211579551753	B0206-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,6	3
20211576003435	576758-TR-57	TRANSFORMADOR	7,9	37
20211578697191	URP-422-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,9	11
20211579230160	574509001-TR-57	TRANSFORMADOR	49,5	6

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575371200	571310028-TR-57	TRANSFORMADOR	13,5	15
20211575948237	N0699-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,0	31
20211577896103	V9408-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,9	3
20211582000629	X403667161-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	36,1	2
20211576124534	MND-15-R-TR-17	TRANSFORMADOR	1,7	1
20211578154061	665-TR-57	TRANSFORMADOR	6,3	55
20211577917075	C4801-7-CH-68	CHAVE SECCIONALIZADORA	3,7	702
20211580463356	570967029-TR-17	TRANSFORMADOR	10,5	1
20211580466448	5717136-TR-17	TRANSFORMADOR	4,5	2
20211579188516	V7078-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,4	1
20211579317025	57-1847-TR-57	TRANSFORMADOR	0,6	1
20211572765977	52-1303-DJ-52	DISJUNTOR	55,1	2492
20211572768166	52-1404-DJ-52	DISJUNTOR	4,4	3318
20211575047647	224-TR-57	TRANSFORMADOR	8,7	13
20211578953834	5723412-TR-57	TRANSFORMADOR	11,6	41
20211578198884	N0287-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	118
20211579828332	570001011-TR-57	TRANSFORMADOR	50,9	3
20211579599256	57-3621-TR-57	TRANSFORMADOR	8,6	3
20211577718674	C7560-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	400
20211578190402	570197033-TR-57	TRANSFORMADOR	8,6	57
20211579578952	C11053-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,6	7
20211574099895	570939001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,5	90
20211576728307	C576063-TR-17	TRANSFORMADOR	21,3	88
20211576199094	V3102-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,5	2
20211576295236	PP4596-TR-17	TRANSFORMADOR	12,3	2
20211578500944	C0552-0-CH-88	CHAVE FACA	23,3	122
20211576331093	V7882-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	1
20211578572544	57-2748-TR-17	TRANSFORMADOR	1,7	1
20211573201892	513-TR-57	TRANSFORMADOR	1,4	100
20211575986777	C3942-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,2	1007
20211575774204	039802-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,6	8
20211576163815	037516-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,3	46
20211579181669	NVS-5-TR-57	TRANSFORMADOR	12,9	93
20211582775048	57-7743-TR-57	TRANSFORMADOR	2,0	1
20211582730325	57-5109-TR-57	TRANSFORMADOR	0,3	2
20211573420528	57-9112-TR-57	TRANSFORMADOR	3,5	42
20211580443161	570016024-TR-57	TRANSFORMADOR	64,2	5
20211579524158	B574541-TR-57	TRANSFORMADOR	9,9	2
20211581935912	57-1652-TR-57	TRANSFORMADOR	1,2	79
20211579493019	V9239-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,8	3
20211580688954	RP1576-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	2
20211581864927	C3409-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	42,6	10
20211577969569	C0573-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	31

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578098177	574039001-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	73
20211578656482	0311274-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,0	10
20211578677587	576132001-TR-16	TRANSFORMADOR	9,5	206
20211578893323	57-3932-TR-57	TRANSFORMADOR	6,1	2
20211578960121	5725472-TR-57	TRANSFORMADOR	11,5	1
20211573783067	BRB-34-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	1,8	95
20211578843497	575465-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	20
20211572427754	F2642-CH-88	CHAVE FACA	2,4	3523
20211579542648	C0474-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,6	6
20211577093653	57-5717-TR-57	TRANSFORMADOR	15,1	1
20211578427057	N2003-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	46
20211579221880	N571844-TR-17	TRANSFORMADOR	3,6	1
20211580352814	CTN-474-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	243
20211577231363	V0640-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,7	7
20211580508135	CTN-484-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	180
20211579506358	C576607-TR-56	TRANSFORMADOR	5,4	2
20211576320249	0310477-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	3
20211577009989	570562031-TR-57	TRANSFORMADOR	26,0	1
20211575724187	570607028-TR-57	TRANSFORMADOR	3,1	12
20211577173958	C7886-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	36,9	93
20211581997512	571151028-TR-17	TRANSFORMADOR	4,4	1
20211579380280	C4369-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	35,1	10
20211576735500	V571033-TR-17	TRANSFORMADOR	5,3	1
20211580481737	C5061-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,3	5
20211582825974	V6583-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	1
20211575932181	570463001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,0	58
20211579794802	C4188-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	62,6	5
20211578830825	B1300-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,1	29
20211578960874	V8899-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	14,3	5
20211576789848	57-3621-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	2
20211579486358	B10166-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,0	14
20211579378826	N4872-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	23,8	60
20211574446042	570389001-TR-57	TRANSFORMADOR	49,4	32
20211575040603	V10688-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,4	16
20211573242221	034752-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	20
20211579382818	V12998-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	1
20211581935071	0316048-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,5	3
20211578159729	57-3197-TR-17	TRANSFORMADOR	1,2	92
20211581728749	N4568-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	3
20211579224748	C5847-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	46,2	2
20211576126523	V5484-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	24,8	28
20211582337974	C9823-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	38,7	2
20211578825571	NP0619-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	1
20211577057217	C570156009-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,6	133

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577201374	V8561-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,6	2
20211578626332	570501001-TR-57	TRANSFORMADOR	30,3	32
20211572827864	52-2204-DJ-52	DISJUNTOR	2,5	1244
20211573010490	52-5104-DJ-52	DISJUNTOR	5,1	3651
20211581893380	V1979-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,1	2
20211578170283	N4874-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	19,0	20
20211574784243	57-9132-TR-57	TRANSFORMADOR	28,5	23
20211579576626	X405622517-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,3	2
20211579499652	B1968-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	2
20211575922938	C0830-0-CH-29	CHAVE TRIPOLAR	24,8	129
20211579367322	571364028-TR-17	TRANSFORMADOR	3,6	1
20211576055575	57-9082-TR-57	TRANSFORMADOR	4,6	6
20211574745050	N790041-CH-79	RELIGADOR	3,5	137
20211577637766	570752001-TR-57	TRANSFORMADOR	48,9	39
20211573216817	C11769-7-CH-68	CHAVE SECCIONALIZADORA	26,3	239
20211573768917	57-2956-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	91
20211575929975	V1536-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	19,4	24
20211575967451	574233001-TR-57	TRANSFORMADOR	27,0	60
20211575972146	572195001-TR-17	TRANSFORMADOR	38,6	75
20211577870345	C3779-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,1	15
20211577893048	N1357-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	1
20211579577205	V7563-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	0,8	54
20211573532916	570074006-TR-57	TRANSFORMADOR	10,0	51
20211573643367	V8265-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,5	11
20211575610974	V11023-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,9	61
20211574279100	52-5114-DJ-52	DISJUNTOR	26,4	118
20211579323391	C6841-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	49,1	3
20211581755250	C3944-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,0	1
20211581025123	N572265-TR-57	TRANSFORMADOR	2,0	1
20211578235677	10285847A-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,2	173
20211575141122	57-2878-TR-57	TRANSFORMADOR	6,8	1
20211577210359	C11625-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	37,9	2
20211577972051	F6960-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,9	9
20211578888917	V7387-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	12,3	2
20211573812585	B575607-TR-57	TRANSFORMADOR	10,1	115
20211577143732	V12019-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,0	111
20211578922176	52-1410-DJ-52	DISJUNTOR	10,4	2393
20211575021897	0314048-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,7	13
20211575022007	V1646-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,1	1
20211574771086	V10380-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	8,0	34
20211575022480	C790234-CH-79	RELIGADOR	13,3	3280
20211575043230	V0407-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,3	17
20211576339563	V6580-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,1	52

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575785040	V1508-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	17,7	12
20211578867086	N3824-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,9	1
20211579365966	8902-TR-17	TRANSFORMADOR	6,8	1
20211577601548	V3415-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	119
20211579448382	C576100-TR-56	TRANSFORMADOR	6,3	1
20211576674079	V6420-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,9	4
20211582397939	331316-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,9	361
20211578171876	037566-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	37
20211573409462	0316-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	77
20211580474337	E-0062-TR-57	TRANSFORMADOR	8,9	1
20211580504961	C0622-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	67,0	2
20211580505039	ITJ-744-R-TR-17	TRANSFORMADOR	30,4	1
20211582333456	C2668-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,4	2
20211579591275	C3606-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	71,2	3
20211577196341	V2152-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,4	1
20211578880123	BRB-39-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,2	10
20211577028087	V9796-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,6	1
20211579371969	570554031-TR-57	TRANSFORMADOR	17,9	2
20211580489951	PP4635-TR-36	TRANSFORMADOR	12,2	1
20211575015384	V4022-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,8	5
20211576015857	C9911-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	45,2	16
20211576120083	V1556-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,2	2
20211576122654	5718617-TR-57	TRANSFORMADOR	22,1	7
20211583417142	0315708-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,0	23
20211573759981	V8669-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,9	31
20211578151298	290-TR-57	TRANSFORMADOR	4,4	73
20211582000852	C4372-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,7	13
20211579572716	N4372-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	1
20211575038510	C3020-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	24,8	70
20211577460079	RI-0144-TR-17	TRANSFORMADOR	24,4	1
20211579376552	577732-TR-57	TRANSFORMADOR	4,2	2
20211572766897	52-1410-DJ-52	DISJUNTOR	44,5	2470
20211573796969	0312833-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	23
20211582596930	C7084-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,4	1
20211577476290	C2886-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	201
20211577631217	C0617-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	87,8	102
20211577661006	C3675-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	38,8	10
20211582939977	570178036-TR-57	TRANSFORMADOR	5,2	72
20211577973488	V6079-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	1
20211581893024	V8742-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	2
20211576199068	V6300-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,1	4
20211576295210	570804-TR-17	TRANSFORMADOR	7,7	3
20211578423735	V4423-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	26
20211576331123	V4160-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	8

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577488303	V11845-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,4	1
20211576272334	574493001-TR-57	TRANSFORMADOR	19,2	41
20211575918307	570429016-TR-57	TRANSFORMADOR	26,3	93
20211574586737	57TBP-6-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	48
20211578149490	N0686-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	14
20211579463169	RP2311-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,7	2
20211578556685	570423001-TR-57	TRANSFORMADOR	14,9	109
20211580516681	V6260-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,2	15
20211580987633	8170-TR-27	TRANSFORMADOR	0,7	1
20211576714946	0313004-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,7	5
20211579189898	570121031-TR-47	TRANSFORMADOR	65,5	1
20211579443977	571029028-TR-57	TRANSFORMADOR	5,9	1
20211582564863	57-3549-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	2
20211573407614	571191016-TR-57	TRANSFORMADOR	6,3	34
20211579165403	C570348021-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	42,5	1
20211581725104	C3088-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,2	8
20211574328275	V11243-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	14,9	2
20211581869700	C7936-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,1	3
20211579445207	C3106-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	24,5	69
20211573742997	NHR-43-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	24,6	2
20211575789093	C2391-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,5	117
20211579438100	C6157-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,9	1
20211577865550	C576321-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	82
20211578900246	0312685-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	5
20211573583760	039373-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	32
20211578100380	N4489-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,5	36
20211581899219	570479030-TR-17	TRANSFORMADOR	1,9	1
20211573405665	BRB-295-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	6
20211578944898	N0115-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,4	14
20211578182620	V3537-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	5
20211579585806	C2268-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	53,3	3
20211575749778	C576828-TR-57	TRANSFORMADOR	34,7	63
20211573323484	57-2315-TR-57	TRANSFORMADOR	13,3	103
20211582002479	570053023-TR-17	TRANSFORMADOR	10,9	1
20211583296129	5711332-TR-57	TRANSFORMADOR	3,1	14
20211575686827	571340001-TR-57	TRANSFORMADOR	11,2	28
20211576034075	C2951-2A-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,4	25
20211576071124	570364001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,4	70
20211578165482	CH10285939-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	183
20211579162902	V6296-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	31
20211576103767	SLS-R441-F-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	7
20211576253456	570356028-TR-17	TRANSFORMADOR	7,4	2
20211576465716	570579031-TR-17	TRANSFORMADOR	26,2	1
20211576846047	C13868-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,0	17

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211573482002	57-2343-TR-57	TRANSFORMADOR	6,1	148
20211578707388	0322275-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,7	8
20211579794181	0321180-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	2
20211579796405	V7702-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	4
20211577476243	C1037-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	43,7	5
20211578199621	V11023-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,7	61
20211577237270	V0960-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,3	2
20211579377174	N3395-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,6	5
20211579482756	V6815-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	59
20211575686715	B10203-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,8	3
20211581850212	571071020-TR-57	TRANSFORMADOR	74,9	4
20211574360546	0313040-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,1	26
20211577886628	570069021-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	108
20211581726670	577130-TR-17	TRANSFORMADOR	14,6	12
20211579504111	BRB-79-R-TR-17	TRANSFORMADOR	6,4	1
20211573103766	C790048-CH-79	RELIGADOR	1,9	1450
20211578159779	C5944-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,2	3
20211578160188	V0353-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,1	5
20211578900451	57-5986-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	1
20211581813251	570284015-TR-17	TRANSFORMADOR	18,7	1
20211576710195	570376012-TR-57	TRANSFORMADOR	9,9	71
20211577990690	572953001-TR-57	TRANSFORMADOR	18,6	51
20211575298822	V2573-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	1
20211579556110	C6041-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	56,3	2
20211583604128	0318714-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,2	8
20211578792713	N2644-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	1
20211578957756	570094001-TR-57	TRANSFORMADOR	14,0	38
20211580492932	V0606-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,8	2
20211573802019	V8239-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,7	44
20211576681634	030969-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,2	3
20211575786969	681-TR-57	TRANSFORMADOR	12,1	19
20211579367274	C9503-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	41,3	9
20211576696405	570011021-TR-57	TRANSFORMADOR	32,7	93
20211579530448	V11912-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,1	13
20211581886813	V8258-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	2
20211577790585	570072001-TR-57	TRANSFORMADOR	34,9	57
20211579381060	RP0364-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	1
20211577661566	URP-583-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,3	5
20211581899924	577813-TR-57	TRANSFORMADOR	1,4	105
20211576160642	570007027-TR-57	TRANSFORMADOR	20,8	60
20211578050416	RP0861-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,9	12
20211579307848	C575162001-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	1
20211581861359	570571-TR-17	TRANSFORMADOR	25,5	12
20211575924065	B574093-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	4

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576460407	URP-549-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	2
20211578470465	57-4710-TR-57	TRANSFORMADOR	6,5	1
20211582336701	570354009-TR-17	TRANSFORMADOR	8,5	1
20211575377326	V3474-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,7	36
20211574343172	330244-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,8	253
20211578161981	5716167-TR-57	TRANSFORMADOR	22,1	5
20211581935941	570187011-TR-17	TRANSFORMADOR	6,5	1
20211578958003	C576446-TR-57	TRANSFORMADOR	36,3	4
20211582802249	C2500-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,3	70
20211574355164	V0307-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	76
20211578696464	C0679-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	40,1	11
20211576883871	C1042-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	38,9	22
20211575688583	C2496-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,2	53
20211579315768	SLS-158-R-TR-57	TRANSFORMADOR	5,3	1
20211578132527	N1843-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,5	171
20211576414909	571205028-TR-36	TRANSFORMADOR	8,3	1
20211581886187	818-TR-57	TRANSFORMADOR	1,9	32
20211578170851	C0972-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	2
20211580503993	575087001-TR-57	TRANSFORMADOR	67,5	2
20211581439422	57-4714-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	2
20211583687112	526208-DJ-52	DISJUNTOR	0,4	37
20211578123402	C5910-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	48,9	468
20211577165103	571365028-TR-17	TRANSFORMADOR	31,4	2
20211578575056	570104006-TR-57	TRANSFORMADOR	11,2	46
20211579502371	C3071-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	60,6	2
20211575009358	57-5255-TR-57	TRANSFORMADOR	9,1	1
20211577928910	035181-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,9	51
20211575306005	0326126-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,2	46
20211573770608	572966001-TR-57	TRANSFORMADOR	49,3	56
20211574540637	C4388-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	42,4	16
20211581971469	C8872-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,3	1
20211579378368	57-0863-TR-57	TRANSFORMADOR	0,4	90
20211576074017	V7510-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,6	18
20211572763101	V5198-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	81
20211579589619	570721021-TR-17	TRANSFORMADOR	57,8	2
20211582806717	C4331-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,4	4
20211577482730	570122020-TR-57	TRANSFORMADOR	34,3	31
20211576196152	52-6202-DJ-52	DISJUNTOR	7,1	464
20211579585840	C3027-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,5	11
20211575764418	570982001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,7	32
20211581840367	C0742-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,2	11
20211581845668	0326069-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	3,8	1
20211574950911	571220028-TR-17	TRANSFORMADOR	10,0	3
20211579874599	V0049-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	6

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576295357	57-1992-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	1
20211577957924	C17799-CH-88	CHAVE FACA	8,5	46
20211576361020	5717803-TR-57	TRANSFORMADOR	9,9	4
20211576361121	0323933-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	22,8	2
20211577435089	C4104-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,4	4
20211584562746	036075-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	11,2	136
20211576705621	R-0118-TR-17	TRANSFORMADOR	29,8	1
20211581403763	570219006-TR-17	TRANSFORMADOR	2,5	1
20211574346187	C576521-TR-57	TRANSFORMADOR	27,2	70
20211573291125	B574181-TR-57	TRANSFORMADOR	3,8	5
20211579478834	V11656-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,1	10
20211574407104	C2243-4-CH-88	CHAVE FACA	25,6	1088
20211575766887	570008023-TR-57	TRANSFORMADOR	39,6	91
20211576177600	V6682-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	11,5	29
20211576850920	C9981-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,0	39
20211579506924	N571317-TR-17	TRANSFORMADOR	23,7	12
20211582799756	N0952-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	2
20211579366926	0323325-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	1
20211576069479	C0059-6-CH-88	CHAVE FACA	6,0	966
20211576187349	V3799-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,0	1
20211582417515	B0838-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,3	4
20211579557153	C0555-3-CH-88	CHAVE FACA	1,3	371
20211582768836	578111-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	51
20211579507711	V8811-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	2
20211582175466	5720705-TR-57	TRANSFORMADOR	6,8	1
20211575278198	5710476-TR-57	TRANSFORMADOR	6,8	10
20211575297081	C4232-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,6	9
20211581991254	570203020-TR-17	TRANSFORMADOR	0,7	72
20211576010832	570532001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,0	89
20211577028278	570245020-TR-57	TRANSFORMADOR	27,8	59
20211576766667	574167001-TR-57	TRANSFORMADOR	39,9	63
20211573405641	0311916-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	4
20211578800468	0311357-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,4	6
20211578215011	570868001-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	28
20211579540414	572572-TR-57	TRANSFORMADOR	1,9	54
20211579381274	V6580-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	0,6	52
20211581892149	N0687-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	3
20211583407750	030141-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,4	5
20211575720756	570069034-TR-57	TRANSFORMADOR	35,6	79
20211580499678	030809-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,7	13
20211572630673	571824016-TR-57	TRANSFORMADOR	0,4	5
20211576336483	N4243-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,9	4
20211573666596	570663028-TR-57	TRANSFORMADOR	5,3	18
20211577164294	C4753-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	34,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577180756	572275001-TR-57	TRANSFORMADOR	36,6	84
20211581959926	5711917-TR-57	TRANSFORMADOR	10,3	4
20211582875867	N0734-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,2	1
20211580507782	577562-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	36
20211576018049	570859001-TR-57	TRANSFORMADOR	116,7	33
20211579794594	B1115-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	50
20211581848861	C2531-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,9	11
20211577979778	C2226-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,5	13
20211579325992	C3520-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,6	33
20211579380111	C570783013-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	76,5	1
20211582563944	V6063-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,0	1
20211579470208	V0049-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	6
20211579474998	BRB-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	37,5	3
20211573291001	0312930-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	32
20211578192319	F8767-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	9
20211575618618	V7791-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	3
20211573844746	570334016-TR-57	TRANSFORMADOR	6,4	47
20211573831757	570327001-TR-57	TRANSFORMADOR	44,1	64
20211573832166	570887021-TR-57	TRANSFORMADOR	35,5	68
20211575716806	57-1314-TR-57	TRANSFORMADOR	24,9	63
20211578367258	570148020-TR-57	TRANSFORMADOR	7,7	76
20211576222227	V1216-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,1	3
20211578160440	V3341-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	1
20211581730953	N570567-TR-57	TRANSFORMADOR	3,2	1
20211579224792	B573522-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	16
20211578899166	N1291-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,8	5
20211578907942	C8109-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	39,7	1
20211582245087	RP1227-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	6
20211577086914	C2496-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,8	29
20211579588981	C6936-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,4	2
20211574184837	V6820-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	5
20211582168411	570571-TR-17	TRANSFORMADOR	6,0	12
20211575912812	571924033-TR-57	TRANSFORMADOR	37,5	23
20211576787013	V1979-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,0	2
20211577404612	570374029-TR-57	TRANSFORMADOR	48,2	85
20211577791357	C576017-TR-57	TRANSFORMADOR	30,3	93
20211578452774	570457001-TR-57	TRANSFORMADOR	59,8	56
20211581886751	C4651-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	17,7	14
20211579456419	030183-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	44
20211584861424	570409001-TR-57	TRANSFORMADOR	68,6	162
20211579404582	C3807-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,9	2
20211574318844	V6442-8-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,9	36
20211577896337	572549016-TR-57	TRANSFORMADOR	5,9	22
20211581950264	5718493-TR-57	TRANSFORMADOR	18,2	4

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577054670	C3615-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,4	7
20211577136114	V0860-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,6	5
20211578818353	B573401-TR-57	TRANSFORMADOR	7,4	2
20211574275434	3328021-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,1	164
20211574550807	031267-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,4	52
20211577183955	V9386-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	6
20211577184005	V1288-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,2	3
20211578205165	0323325-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	1
20211581987646	C1413-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,2	10
20211582169280	C3632-7-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	12,6	2
20211579593560	URP-423-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,2	5
20211574798979	570116020-TR-57	TRANSFORMADOR	19,8	79
20211576909288	X405599321-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,8	1
20211577141392	572239001-TR-57	TRANSFORMADOR	33,4	35
20211582183551	V579498-TR-57	TRANSFORMADOR	1,6	18
20211575403873	V4267-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,1	19
20211574354691	570046020-TR-17	TRANSFORMADOR	17,3	71
20211577027486	V790039-CH-79	RELIGADOR	0,1	374
20211577633462	570161021-TR-57	TRANSFORMADOR	7,2	102
20211578171780	57-0386-TR-57	TRANSFORMADOR	8,4	37
20211579342714	N4544-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,9	3
20211572968564	V12430-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,8	16
20211573451454	578348-TR-57	TRANSFORMADOR	4,2	96
20211581863096	NVS-11-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	88
20211576822292	571959001-TR-57	TRANSFORMADOR	20,8	63
20211578880184	N1226-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,3	1
20211578688468	C0277-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,9	4
20211573793509	030830-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,2	7
20211578950986	570245030-TR-17	TRANSFORMADOR	39,8	1
20211581971775	C577681-TR-57	TRANSFORMADOR	30,7	2
20211582716945	573963001-TR-57	TRANSFORMADOR	3,2	1
20211579599208	C8985-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,1	1
20211578933289	570851029-TR-57	TRANSFORMADOR	39,2	3
20211581845737	5723391-TR-57	TRANSFORMADOR	27,7	1
20211573377535	V2314-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	3
20211577846954	C576803-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	1
20211576135533	5714885-TR-17	TRANSFORMADOR	5,8	3
20211578156475	037629-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,3	84
20211577658789	C4174-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,4	8
20211576146079	N1226-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,2	1
20211578149770	827-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	50
20211573888637	V4160-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,6	8
20211579569000	0320803-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,2	13
20211573704968	230-TR-57	TRANSFORMADOR	13,2	138

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575933331	575686001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,4	82
20211575986253	C7152-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,4	12
20211576491836	574039001-TR-57	TRANSFORMADOR	31,9	73
20211579322136	V12183-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,7	3
20211581869750	C5528-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	41,8	2
20211580439950	570060017-TR-17	TRANSFORMADOR	30,1	2
20211581934445	570508020-TR-17	TRANSFORMADOR	92,5	2
20211581888193	N3368-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	2
20211579490498	X403662068-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	48,2	7
20211576880682	571006028-TR-17	TRANSFORMADOR	12,8	1
20211577413288	V1767-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	17,0	2
20211578170321	570916001-TR-57	TRANSFORMADOR	2,7	98
20211578656506	N0699-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	31
20211583689950	579492-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	2
20211581985460	N3093-2-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	6,8	15
20211576813360	572281001-TR-57	TRANSFORMADOR	35,6	138
20211578224252	570771001-TR-17	TRANSFORMADOR	6,5	31
20211579568897	575388001-TR-57	TRANSFORMADOR	53,5	2
20211572766429	D45-012-DJ-52	DISJUNTOR	0,1	281
20211575347403	V6273-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	11,5	27
20211583085127	C4498-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	105,3	263
20211579876167	570971-TR-57	TRANSFORMADOR	15,7	42
20211578043979	C2794-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	2
20211576472538	C5491-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	107
20211576850656	V3415-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	122
20211577928281	034340-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,9	58
20211578156133	C3395-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,7	8
20211579348986	0314029-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,2	11
20211579349010	B1950-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	2
20211579454625	C5518-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,2	3
20211579234773	C7560-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	400
20211581997492	C6834-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	55,1	2
20211581997561	C4335-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	6
20211579825282	C570526020-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	59,2	1
20211581960140	C6236-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	71,6	2
20211579518288	5710917-TR-17	TRANSFORMADOR	5,7	4
20211579519162	N572135-TR-57	TRANSFORMADOR	12,4	1
20211579794852	C5808-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	50,0	4
20211579794990	570129021-TR-57	TRANSFORMADOR	12,9	9
20211579535394	N3378-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,0	2
20211577029942	V10049-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	12,9	15
20211576152563	574051001-TR-57	TRANSFORMADOR	18,8	110
20211579447031	034337-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	26
20211576816603	5721016-TR-57	TRANSFORMADOR	7,1	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579474877	C15389-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	47,9	9
20211581850282	57-3804-TR-57	TRANSFORMADOR	0,3	1
20211578556698	579695-TR-57	TRANSFORMADOR	1,1	22
20211573844641	572738001-TR-57	TRANSFORMADOR	14,0	72
20211583000534	0318186-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	15
20211581941281	C577794-TR-17	TRANSFORMADOR	21,2	1
20211578822822	0313909-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	43
20211582835535	C576649-TR-36	TRANSFORMADOR	2,4	1
20211577990391	570248016-TR-57	TRANSFORMADOR	11,2	119
20211577200576	V6634-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	37,6	15
20211574482071	V0645-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	12
20211578690340	570214001-TR-57	TRANSFORMADOR	13,2	57
20211582997891	570986013-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	3
20211577662313	570052001-TR-17	TRANSFORMADOR	44,9	60
20211573193703	57-3450-TR-57	TRANSFORMADOR	4,5	159
20211576447521	574501001-TR-57	TRANSFORMADOR	11,8	61
20211577512740	IRP-31-TR-57	TRANSFORMADOR	0,5	37
20211579598980	ITJ-171-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	2,0	8
20211575276441	V1938-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,6	9
20211581987683	C15026-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,6	2
20211580448996	N4242-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	11
20211575617054	572015001-TR-57	TRANSFORMADOR	45,7	93
20211580610987	571622029-TR-57	TRANSFORMADOR	24,2	4
20211576080052	571462001-TR-57	TRANSFORMADOR	16,0	129
20211579547059	572549016-TR-57	TRANSFORMADOR	24,3	22
20211578696611	B0206-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	3
20211573693179	V8764-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	2
20211577923157	89-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	120
20211576805330	V9824-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,7	1
20211572749083	4643-TR-57	TRANSFORMADOR	0,9	4
20211581865771	V3341-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	1
20211577930310	V3424-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,0	11
20211581862707	C3420-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,8	5
20211579196349	N1471-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,9	1
20211573925696	C4553-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	50,5	158
20211576812477	0310925-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,9	1
20211576812635	C1034-8-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	28,2	34
20211578891684	C3649-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	34,1	3
20211575911073	V6274-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,5	28
20211576727184	570003002-TR-57	TRANSFORMADOR	26,2	40
20211576739045	V8764-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	2
20211578151686	570028001-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	41
20211578151872	037665-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	13
20211572762317	C3159-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576178172	V2155-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,1	1
20211576685788	5723048-TR-57	TRANSFORMADOR	25,1	1
20211574538390	C1884-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	40,7	66
20211576491682	B575067-TR-57	TRANSFORMADOR	14,3	1
20211583404292	5715609-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	4
20211577238172	570627006-TR-57	TRANSFORMADOR	37,1	8
20211577783631	C1714-5-CH-88	CHAVE FACA	41,6	169
20211578145861	C579027-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	11
20211579578848	5715224-TR-57	TRANSFORMADOR	12,7	10
20211572609724	N2960-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,0	81
20211576077638	5716197-TR-57	TRANSFORMADOR	23,3	1
20211574922204	V579405-TR-57	TRANSFORMADOR	6,8	1
20211581892949	C3208-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	17,8	5
20211576127435	570824021-TR-57	TRANSFORMADOR	23,6	37
20211582766859	C10906-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	1
20211574320876	570004037-TR-57	TRANSFORMADOR	3,1	85
20211577882455	570368001-TR-57	TRANSFORMADOR	8,8	72
20211576714909	570897-TR-17	TRANSFORMADOR	23,7	7
20211584871965	N0265-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	48,3	40
20211573905098	573092001-TR-57	TRANSFORMADOR	24,4	50
20211582800420	571174028-TR-57	TRANSFORMADOR	27,8	1
20211576812717	574931001-TR-57	TRANSFORMADOR	27,1	88
20211582799657	C6174-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,0	2
20211581610819	ITJ-623-R-TR-17	TRANSFORMADOR	1,4	1
20211577602790	578127-TR-57	TRANSFORMADOR	14,1	10
20211582564489	0312235-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	33
20211581874037	C5903-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	8
20211577166816	R-0646-TR-17	TRANSFORMADOR	5,8	1
20211574802845	5721103-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	2
20211577848469	C576521-TR-57	TRANSFORMADOR	8,8	70
20211579374489	RP1541-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,1	9
20211576759662	C4628-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,0	253
20211577415749	57-5383-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	1
20211580439026	570816020-TR-17	TRANSFORMADOR	8,3	2
20211580439050	C9604-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	53,3	2
20211575316536	V8478-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,5	19
20211579568946	N3152-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,6	1
20211575741617	571804001-TR-57	TRANSFORMADOR	10,3	25
20211579550661	V6807-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,8	9
20211576039041	574668001-TR-57	TRANSFORMADOR	4,5	22
20211580439136	URP-24-LPT-TR-57	TRANSFORMADOR	8,4	1
20211575638819	570210021-TR-57	TRANSFORMADOR	33,9	79
20211578167515	C2531-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,7	11
20211575686021	C3776-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,5	104

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576360507	C578751-TR-57	TRANSFORMADOR	17,4	31
20211578509709	570271001-TR-57	TRANSFORMADOR	36,0	105
20211579549018	C8809-6-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	32,7	3
20211579384140	CTN-236-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	18,2	1
20211582244811	571471001-TR-57	TRANSFORMADOR	4,0	40
20211573700523	V1773-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,2	54
20211575980955	572062001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,3	42
20211581997246	575316001-TR-16	TRANSFORMADOR	7,1	1
20211580495269	N570283-TR-57	TRANSFORMADOR	10,9	1
20211577995981	570081021-TR-57	TRANSFORMADOR	26,6	89
20211579794157	B0529-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	1
20211581848968	C570729013-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	72,5	2
20211576782428	RP3876-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,2	2
20211575404596	572115001-TR-57	TRANSFORMADOR	29,6	89
20211579487300	V2570-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,7	1
20211577040200	570549031-TR-57	TRANSFORMADOR	25,6	2
20211580497412	C5765-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,6	3
20211577113431	570811-TR-17	TRANSFORMADOR	6,0	2
20211575615159	571678016-TR-17	TRANSFORMADOR	10,7	1
20211576500877	57-3576-TR-17	TRANSFORMADOR	10,2	1
20211579474700	5715897-TR-57	TRANSFORMADOR	5,8	3
20211577632947	C4595-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,9	423
20211578161208	V12541-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,3	55
20211582685541	0310318-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	30
20211574560652	57-7883-TR-57	TRANSFORMADOR	78,7	9
20211576301821	C576720-TR-57	TRANSFORMADOR	24,4	38
20211582595304	ADL-25-TR-57	TRANSFORMADOR	3,6	15
20211578900504	N572562-TR-57	TRANSFORMADOR	8,5	64
20211574776171	570026021-TR-57	TRANSFORMADOR	15,8	11
20211576441375	C2520-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	85
20211575373751	0317140-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	5
20211573022880	52-5106-DJ-52	DISJUNTOR	5,6	1762
20211579588172	C0616-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	59,4	13
20211575282354	031348-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,5	132
20211575756925	C3544-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	25,4	211
20211576760773	570136006-TR-57	TRANSFORMADOR	32,7	38
20211575986506	571547001-TR-57	TRANSFORMADOR	8,0	79
20211575724380	N0214-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,5	12
20211579207934	V0135-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	12
20211576245718	5720176-TR-57	TRANSFORMADOR	4,4	10
20211576183354	N0665-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,1	815
20211579164588	L-0039-TR-17	TRANSFORMADOR	1,7	1
20211578123839	N572665-TR-57	TRANSFORMADOR	7,0	38
20211576162814	C1372-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,7	9

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582606105	570248016-TR-57	TRANSFORMADOR	1,0	118
20211575018831	570129006-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	41
20211579385622	C8977-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,6	9
20211582336770	C3626-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,2	7
20211578219348	NHR-247-TR-57	TRANSFORMADOR	6,7	41
20211580463217	B574218-TR-57	TRANSFORMADOR	4,7	114
20211582998325	V8148-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	4
20211572762171	527313-DJ-52	DISJUNTOR	1,7	89
20211574209638	B0085-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,5	31
20211578951859	C3457-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,0	6
20211575298051	57-0395-TR-57	TRANSFORMADOR	8,6	60
20211575372595	575590001-TR-57	TRANSFORMADOR	49,7	53
20211578918386	N3424-9-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	10,9	102
20211576257251	V9097-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,5	9
20211581862443	571817-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	19
20211579450354	B0191-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,7	17
20211575690353	570498001-TR-37	TRANSFORMADOR	39,6	52
20211573329968	V0134-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	111
20211572756681	V1127-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	0,5	1
20211578148007	570217033-TR-57	TRANSFORMADOR	9,4	60
20211582558451	0313697-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	24
20211581238906	N4268-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	1
20211581727167	0311416-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	3
20211579453414	037566-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	37
20211579173047	N0443-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,6	6
20211578243208	571907-TR-57	TRANSFORMADOR	3,8	119
20211579551814	C2499-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	28,9	5
20211576003591	C0503-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,3	158
20211577603737	5721618-TR-57	TRANSFORMADOR	20,6	4
20211578706895	C4398-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	56,2	34
20211579572672	V10114-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,5	1
20211579376616	574076001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,1	25
20211579185570	571047006-TR-57	TRANSFORMADOR	72,2	4
20211576267716	C571592029-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	44,1	9
20211575762493	C7535-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,5	103
20211579438990	578163-TR-17	TRANSFORMADOR	5,1	10
20211577019406	8777-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	4
20211575723506	571810001-TR-57	TRANSFORMADOR	40,9	41
20211576460601	570032020-TR-57	TRANSFORMADOR	30,1	63
20211578592717	571270001-TR-57	TRANSFORMADOR	1,0	68
20211578156332	577365-TR-57	TRANSFORMADOR	22,0	8
20211578156431	3320642-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	14
20211578423608	57-8126-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	12
20211576851071	V579566-TR-57	TRANSFORMADOR	7,6	2

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579465961	C3140-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	1
20211579748458	570662031-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	1
20211576191823	570458001-TR-57	TRANSFORMADOR	29,8	57
20211579522561	V7030-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	3
20211575716350	0321357-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,1	6
20211576789284	570932001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,1	109
20211577185940	C4253-CH-80	CHAVE FACA	3,1	23
20211579508361	570707031-TR-17	TRANSFORMADOR	6,9	3
20211582172315	C6537-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	54,0	4
20211579445123	C15212-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	56,9	8
20211579524132	N3450-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,6	5
20211577031834	570838-TR-17	TRANSFORMADOR	2,3	2
20211578683218	570062023-TR-17	TRANSFORMADOR	57,2	2
20211579500138	0313697-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,2	24
20211580449515	C12024-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,1	14
20211581984828	C570437021-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,3	1
20211581985035	570055035-TR-57	TRANSFORMADOR	28,7	2
20211581985324	C3909-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	96,8	2
20211577790075	V10949-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	1
20211577790328	V7078-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,0	1
20211578045387	570627001-TR-57	TRANSFORMADOR	43,6	78
20211580438744	5718283-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	5
20211580439075	570059011-TR-16	TRANSFORMADOR	28,8	1
20211579542684	C4651-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	52,3	14
20211573031594	C5910-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,9	468
20211580725716	URP-24-LPT-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	1
20211575749624	570654028-TR-57	TRANSFORMADOR	17,4	60
20211575686757	571599001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,3	37
20211578786009	SLS-88-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	11
20211578165174	C2867-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,9	20
20211580453682	570248-TR-57	TRANSFORMADOR	29,5	311
20211576127634	571253001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,6	18
20211576849511	V6580-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	4,2	52
20211578183672	C1584-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	26,7	118
20211579317678	1423-TR-57	TRANSFORMADOR	0,8	76
20211573171080	570398016-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	46
20211578223926	576042001-TR-57	TRANSFORMADOR	1,0	62
20211579794713	570604032-TR-57	TRANSFORMADOR	36,2	1
20211581848785	037534-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,3	34
20211577992639	52-4103-DJ-52	DISJUNTOR	1,1	845
20211577040175	C1402-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,0	12
20211579325066	V9790-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	1
20211574546492	V3529-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	5
20211577701765	RI-0029-TR-57	TRANSFORMADOR	16,3	2

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577701870	C2525-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,5	1
20211578160215	574641001-TR-57	TRANSFORMADOR	35,3	2
20211578160608	IE-0305-TR-16	TRANSFORMADOR	0,7	1
20211578161245	AS-0362-TR-17	TRANSFORMADOR	1,5	1
20211581731411	B575512-TR-57	TRANSFORMADOR	9,5	11
20211574432179	57-4709-TR-17	TRANSFORMADOR	5,5	1
20211579458555	C7530-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,4	1
20211581813227	573895001-TR-56	TRANSFORMADOR	3,1	1
20211577205332	V5227-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,9	1
20211577133136	570706001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,3	104
20211574482419	1572-TR-57	TRANSFORMADOR	7,2	1
20211582997692	0322043-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,0	4
20211582997741	0321240-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	3
20211577044858	571638001-TR-57	TRANSFORMADOR	11,5	29
20211575919415	570843001-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	71
20211580506620	RBR-31-R-TR-57	TRANSFORMADOR	13,7	1
20211575983512	570435033-TR-57	TRANSFORMADOR	14,0	48
20211581459021	C11949-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,7	8
20211576305359	V12435-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	13
20211581025887	57-6063-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	1
20211576162972	572899001-TR-57	TRANSFORMADOR	28,9	40
20211577696592	C4081-6-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,3	54
20211578223222	571406029-TR-17	TRANSFORMADOR	31,8	1
20211578162349	V6249-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	1
20211578919550	C577632-TR-17	TRANSFORMADOR	14,2	2
20211582007644	570314030-TR-17	TRANSFORMADOR	4,7	1
20211581987229	C5884-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	1
20211577018786	570135021-TR-57	TRANSFORMADOR	13,0	73
20211582328652	039906-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	9,6	280
20211574771314	V7158-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	3
20211579388166	V11255-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,6	1
20211576436650	5713839-TR-57	TRANSFORMADOR	12,5	2
20211576693986	C3963-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,8	86
20211578478588	N0310-3-CH-88	CHAVE FACA	8,3	319
20211578483245	V0407-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	17
20211577887671	C576208-TR-17	TRANSFORMADOR	22,5	31
20211574154184	V0917-7-CH-88	CHAVE FACA	7,3	1835
20211578147830	836-TR-57	TRANSFORMADOR	3,9	35
20211574606489	CM-0231-TR-57	TRANSFORMADOR	3,5	2
20211579342644	C8170-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	67,7	1
20211579313484	C3595-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	68,7	3
20211579434034	57-7704-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	39
20211579196402	573870001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,6	9
20211580505011	N570812-TR-57	TRANSFORMADOR	17,3	2

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578952221	VFU15-204-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,8	31
20211578889330	570478030-TR-57	TRANSFORMADOR	8,3	2
20211577180564	574718001-TR-17	TRANSFORMADOR	14,6	68
20211579374347	57-4813-TR-57	TRANSFORMADOR	5,8	2
20211575009226	V9716-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,0	1
20211576122068	V4160-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	8
20211577028268	570840001-TR-57	TRANSFORMADOR	10,8	78
20211577154433	573166001-TR-57	TRANSFORMADOR	28,0	69
20211578603613	X406292166-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,1	3
20211577601407	574900001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,7	49
20211578841041	579579-TR-57	TRANSFORMADOR	4,6	1
20211578151992	570370012-TR-17	TRANSFORMADOR	8,4	26
20211572767936	570236016-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	126
20211573469777	F7883-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	18
20211579387550	570567032-TR-57	TRANSFORMADOR	61,6	6
20211574455119	591-TR-57	TRANSFORMADOR	4,7	51
20211581845489	576745-TR-57	TRANSFORMADOR	27,5	4
20211581845572	B573945-TR-57	TRANSFORMADOR	20,0	1
20211579391956	IE-0247-TR-17	TRANSFORMADOR	2,2	3
20211579580016	030723-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,0	79
20211577456269	AI-0038-TR-57	TRANSFORMADOR	13,9	1
20211576687263	570129020-TR-57	TRANSFORMADOR	13,4	43
20211576331160	PP-0173-TR-57	TRANSFORMADOR	7,4	2
20211573843266	C7910714-CH-79	RELIGADOR	6,1	1293
20211578468593	331-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	25
20211574394705	574224001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,6	96
20211575773986	574498001-TR-37	TRANSFORMADOR	36,9	87
20211578577195	57-4610-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	3
20211579522428	570197006-TR-17	TRANSFORMADOR	52,3	1
20211579522484	57-4522-TR-17	TRANSFORMADOR	0,7	1
20211574220933	570775001-TR-57	TRANSFORMADOR	6,1	83
20211582799682	570253021-TR-26	TRANSFORMADOR	7,7	1
20211575933581	C6655-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,6	58
20211578969764	C570088019-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	43,8	1
20211578704269	57-1318-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	27
20211578866954	57-7115-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	46
20211581868884	0312235-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,8	33
20211578453985	038281-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	82
20211579322027	570442012-TR-57	TRANSFORMADOR	20,4	14
20211577166930	570111006-TR-57	TRANSFORMADOR	35,7	27
20211579436438	N572265-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	1
20211578688363	570092009-TR-57	TRANSFORMADOR	5,9	48
20211582559494	V1630-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	1
20211573197370	C79-0386-CH-79	RELIGADOR	2,5	1929

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576953548	C3942-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,5	79
20211575055712	030819-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,2	2
20211578800346	0318480-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,0	38
20211579669149	C10928-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,6	6
20211580438885	C2570-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,7	12
20211578895842	570112035-TR-57	TRANSFORMADOR	40,0	2
20211573032981	V1216-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	3
20211575638551	037282-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	21,8	56
20211582981379	0326053-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	24
20211573496869	C0106-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	39,8	269
20211572755544	F7795-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,3	10
20211578224245	C7699-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	31,0	11
20211573482601	V6252-1-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	12,6	66
20211576734456	V7422-9-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	23,6	6
20211577665214	C11811-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	48,9	22
20211579794205	0322789-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,7	2
20211579795134	X405645552-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,5	1
20211582801223	V11677-4-CH-90	CHAVE FACA	2,1	47
20211583220595	037148-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,8	223
20211575628187	5719520-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	7
20211574541500	5715556-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	2
20211577789546	570483001-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	93
20211581850854	0314515-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,1	2
20211576256077	57-5933-TR-57	TRANSFORMADOR	21,0	1
20211579438173	C577697-TR-57	TRANSFORMADOR	8,6	22
20211573372614	V11167-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,7	25
20211576222300	C0573-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,7	31
20211584703772	C576892-TR-57	TRANSFORMADOR	15,2	3
20211576681709	PP1890-TR-17	TRANSFORMADOR	12,9	1
20211581879069	C4881-9-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	5,1	5
20211576690270	575787001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,3	57
20211577503524	574271001-TR-57	TRANSFORMADOR	25,6	42
20211581814118	V7702-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	2
20211576168173	V9998-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,6	1
20211573132764	57-2644-TR-57	TRANSFORMADOR	2,0	106
20211573090608	C577156-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	125
20211575924179	CTN-232-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,5	1
20211582837932	C9221-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,9	7
20211580499003	C6462-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,4	2
20211572747765	0326130-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	1,7	1
20211577143756	B574402-TR-57	TRANSFORMADOR	7,1	9
20211581986991	570181009-TR-17	TRANSFORMADOR	10,0	1
20211578898015	570188001-TR-57	TRANSFORMADOR	42,2	77
20211578909652	C2696-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	48,1	40

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575305325	V8811-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,4	2
20211582322588	V6620-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,0	67
20211583003317	570091032-TR-17	TRANSFORMADOR	8,8	1
20211579363344	872-TR-17	TRANSFORMADOR	25,8	2
20211576033953	V1049-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	2
20211579538335	C576723-TR-37	TRANSFORMADOR	8,5	1
20211576732751	N2068-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,2	6
20211577518238	571186001-TR-57	TRANSFORMADOR	6,0	85
20211578179858	570080021-TR-57	TRANSFORMADOR	5,2	96
20211576391358	V0905-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,7	8
20211580443822	V6820-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	5
20211579452886	572876001-TR-37	TRANSFORMADOR	6,4	1
20211579863779	C570016017-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	53,2	1
20211573506318	C576321-TR-57	TRANSFORMADOR	9,3	82
20211580486381	57-4440-TR-57	TRANSFORMADOR	10,4	1
20211576620006	V1388-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,9	10
20211576081361	571653001-TR-57	TRANSFORMADOR	18,7	71
20211577905636	572817001-TR-57	TRANSFORMADOR	42,7	67
20211578814477	576980-TR-57	TRANSFORMADOR	5,0	39
20211576980111	570516013-TR-57	TRANSFORMADOR	27,5	3
20211575948491	0314824-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,4	5
20211578817536	570351009-TR-17	TRANSFORMADOR	43,5	1
20211578818716	0317316-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	7,0	6
20211573772686	V9986-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	3,3	275
20211581898233	C576570-TR-17	TRANSFORMADOR	22,5	1
20211582000981	571094006-TR-17	TRANSFORMADOR	25,6	3
20211582699678	PP4976-TR-26	TRANSFORMADOR	2,6	1
20211576597313	573536001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,1	57
20211578668030	570395001-TR-57	TRANSFORMADOR	51,5	48
20211582826813	574593001-TR-17	TRANSFORMADOR	8,3	1
20211578422119	C2106-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	43,3	2
20211581845462	570844-TR-17	TRANSFORMADOR	23,9	1
20211581846017	B10775-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,0	1
20211578145181	0314231-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,3	33
20211576304712	570207020-TR-57	TRANSFORMADOR	28,1	60
20211581882501	URP-583-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,8	5
20211582244086	5719921-TR-57	TRANSFORMADOR	6,7	3
20211576277813	C2986-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,7	56
20211576292525	C0537-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,4	3
20211581874871	570058035-TR-57	TRANSFORMADOR	22,7	2
20211581063461	IE-0123-TR-17	TRANSFORMADOR	1,4	1
20211579176417	B574093-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	4
20211577962295	57-3209-TR-57	TRANSFORMADOR	3,3	1
20211577602841	V10888-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,6	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211573407510	572895001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	50
20211581869774	C0729-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,0	8
20211573448317	PP2779-TR-17	TRANSFORMADOR	3,0	5
20211574550877	573091001-TR-37	TRANSFORMADOR	21,5	31
20211578948146	C2509-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,2	4
20211582175441	578147-TR-17	TRANSFORMADOR	10,6	1
20211574308039	576229001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,7	74
20211583227107	0318480-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,9	37
20211577063817	57-5050-TR-57	TRANSFORMADOR	4,7	1
20211581991127	570191009-TR-57	TRANSFORMADOR	1,9	105
20211576498017	571105001-TR-17	TRANSFORMADOR	38,9	132
20211577035484	570569031-TR-17	TRANSFORMADOR	10,6	3
20211577012576	575517001-TR-57	TRANSFORMADOR	33,1	49
20211573176283	V4580-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	24
20211581897026	B10647-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	2
20211576454466	57-5816-TR-57	TRANSFORMADOR	13,3	44
20211576772277	5714883-TR-57	TRANSFORMADOR	5,6	2
20211582595731	571919-TR-57	TRANSFORMADOR	2,2	29
20211579333089	576671-TR-57	TRANSFORMADOR	4,3	49
20211576950773	600-TR-57	TRANSFORMADOR	6,5	74
20211579795842	570008010-TR-56	TRANSFORMADOR	59,6	1
20211579392981	V8140-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,9	12
20211577439989	N571216-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	2
20211579474828	C5327-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	21,7	2
20211575651886	572831001-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	107
20211579509247	C4170-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	45,3	3
20211579174790	57-5698-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	1
20211577630413	570022011-TR-57	TRANSFORMADOR	10,1	74
20211577969814	570394028-TR-17	TRANSFORMADOR	3,1	1
20211575970096	0312024-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	20,7	9
20211578598653	C4069-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,2	10
20211578952853	C570137009-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	42,9	3
20211582997802	5717288-TR-57	TRANSFORMADOR	7,1	2
20211575394192	570096006-TR-57	TRANSFORMADOR	27,0	81
20211579431690	NHR-105-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	30
20211583000886	57-9006-TR-17	TRANSFORMADOR	0,4	53
20211583617235	5720389-TR-57	TRANSFORMADOR	8,1	1
20211576152603	NIT-23-R-TR-17	TRANSFORMADOR	10,6	1
20211576487802	570579028-TR-16	TRANSFORMADOR	3,2	1
20211582000100	0316031-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,6	6
20211579487451	ITJ-181-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,3	8
20211578676278	C3725-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,7	54
20211577025765	V10541-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	40,6	2
20211577237709	C4124-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	37,2	13

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576339589	570138029-TR-57	TRANSFORMADOR	27,3	55
20211576349835	C4641-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	33,5	85
20211577143305	570664001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,8	38
20211577151526	572230001-TR-57	TRANSFORMADOR	29,9	41
20211582243675	570792-TR-57	TRANSFORMADOR	8,5	3
20211577792873	570361033-TR-57	TRANSFORMADOR	7,7	96
20211576068062	570881001-TR-57	TRANSFORMADOR	29,0	43
20211576372496	B574734-TR-57	TRANSFORMADOR	8,1	13
20211577412921	V579708-TR-57	TRANSFORMADOR	20,9	5
20211576099184	C578545-TR-57	TRANSFORMADOR	37,5	67
20211573758772	B10141-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	9
20211576679647	570006036-TR-57	TRANSFORMADOR	24,1	44
20211576380659	570128020-TR-57	TRANSFORMADOR	24,2	73
20211578172051	57-2519-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	77
20211579516894	570812013-TR-57	TRANSFORMADOR	72,9	3
20211580482575	570171011-TR-57	TRANSFORMADOR	78,8	2
20211580499766	X400040440-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	36,4	4
20211580490715	0317369-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,9	5
20211582333407	C4363-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	52
20211576812501	0318511-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,0	13
20211578915023	570094001-TR-57	TRANSFORMADOR	14,0	38
20211577188771	C4028-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	54,8	7
20211579372039	N3355-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,1	1
20211575109253	V5110-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	1
20211580495983	C9651-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	59,6	1
20211574587828	PS1538-TR-17	TRANSFORMADOR	4,3	3
20211576175156	NIT-35-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,4	4
20211581893805	5723803-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	3
20211577235957	571091020-TR-57	TRANSFORMADOR	18,1	37
20211579392152	C3771-3-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,5	25
20211581874847	570502020-TR-57	TRANSFORMADOR	76,3	2
20211576374503	5711918-TR-57	TRANSFORMADOR	6,7	1
20211582757672	570110035-TR-17	TRANSFORMADOR	96,6	1
20211581934353	5715693-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	2
20211574791832	N572557-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	96
20211575942182	C0865-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,7	410
20211576766642	570821-TR-57	TRANSFORMADOR	10,0	8
20211582720746	5717718-TR-17	TRANSFORMADOR	3,7	1
20211578885110	C1832-5-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	57,2	39
20211579490645	570061009-TR-57	TRANSFORMADOR	10,4	81
20211581985125	C9622-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,3	4
20211583296410	0321515-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	6
20211577494997	F5161-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,5	1
20211573403930	570145006-TR-57	TRANSFORMADOR	27,0	100

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577025965	570977028-TR-17	TRANSFORMADOR	3,5	2
20211573599450	N790064-CH-79	RELIGADOR	0,7	2182
20211575706809	C1831-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	30,4	51
20211578226698	5725487-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	3
20211579859316	5718183-TR-57	TRANSFORMADOR	24,2	11
20211576336507	571989033-TR-57	TRANSFORMADOR	22,7	35
20211572755569	N570580-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	2
20211575722718	574502001-TR-57	TRANSFORMADOR	30,6	68
20211577211022	572479001-TR-57	TRANSFORMADOR	42,1	59
20211575348463	V9583-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	13,4	1
20211575377299	C3808-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	16,0	85
20211582996436	579669-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	125
20211579794966	C5543-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,7	2
20211580491418	571393012-TR-57	TRANSFORMADOR	24,8	4
20211577113304	570808-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	9
20211576557265	570178020-TR-57	TRANSFORMADOR	36,0	110
20211572392075	N2048-7-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	1,6	37
20211577602088	570138029-TR-57	TRANSFORMADOR	13,4	55
20211576822214	5720339-TR-57	TRANSFORMADOR	9,6	2
20211573242245	57-3374-TR-57	TRANSFORMADOR	1,9	117
20211577783492	C571663029-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,1	8
20211576143222	57-1705-TR-57	TRANSFORMADOR	2,4	75
20211579450635	C7309-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,9	16
20211576320290	C2520-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	21
20211578035268	C4135-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,5	151
20211576452064	572810001-TR-17	TRANSFORMADOR	13,3	61
20211579520703	C2482-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,7	6
20211575707445	570277029-TR-57	TRANSFORMADOR	25,0	103
20211578072770	034337-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,2	26
20211577908143	B1748-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	5,4	37
20211576154002	V1182-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,7	1
20211576711016	570061021-TR-57	TRANSFORMADOR	21,6	165
20211577711018	570340033-TR-57	TRANSFORMADOR	13,1	95
20211574589348	C3444-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,3	17
20211579505783	C11978-4-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,8	14
20211577100297	C3734-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	15,0	6
20211577100322	V4492-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,4	4
20211580468777	57-6068-TR-57	TRANSFORMADOR	1,3	7
20211573848120	N0283-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,6	19
20211579502921	B2027-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	2,2	2
20211580491497	C4454-5-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	38,6	5
20211577182915	574714001-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	56
20211577975149	039574-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,7	17
20211577928158	574513001-TR-57	TRANSFORMADOR	42,2	24

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579325774	570715032-TR-57	TRANSFORMADOR	49,0	1
20211578163398	0311687-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,0	11
20211574473943	570217021-TR-57	TRANSFORMADOR	42,9	73
20211581972058	570435033-TR-57	TRANSFORMADOR	3,1	48
20211579170845	575743001-TR-57	TRANSFORMADOR	2,0	12
20211578030992	600-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	74
20211575745730	C4097-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,3	76
20211573857783	570379012-TR-57	TRANSFORMADOR	24,2	32
20211575805277	570931001-TR-57	TRANSFORMADOR	22,4	89
20211577452348	571319001-TR-57	TRANSFORMADOR	30,1	71
20211576424339	57-2974-TR-57	TRANSFORMADOR	8,5	5
20211576706240	570908012-TR-57	TRANSFORMADOR	39,1	112
20211573069227	0319999-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,0	7
20211575735118	572885001-TR-57	TRANSFORMADOR	41,8	73
20211575790475	57-0379-TR-57	TRANSFORMADOR	27,8	98
20211576736255	574195001-TR-57	TRANSFORMADOR	25,1	82
20211581936493	0314378-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,3	5
20211576491933	570254001-TR-57	TRANSFORMADOR	27,5	91
20211582597854	570106023-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	44
20211579461323	665-TR-57	TRANSFORMADOR	3,2	55
20211577156442	C3729-1-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,6	3
20211581895543	037425-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,6	356
20211581984905	V10422-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,6	1
20211577415851	URP-333-R-TR-57	TRANSFORMADOR	2,1	1
20211579379707	PP1364-TR-57	TRANSFORMADOR	5,7	1
20211577395095	RI-0135-TR-57	TRANSFORMADOR	36,1	1
20211576359459	572986001-TR-57	TRANSFORMADOR	36,9	95
20211576418803	0316026-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,7	9
20211574424464	C576580-TR-57	TRANSFORMADOR	31,3	13
20211581997289	575408001-TR-16	TRANSFORMADOR	7,1	1
20211577022314	570198020-TR-57	TRANSFORMADOR	32,2	63
20211582996340	6388-TR-57	TRANSFORMADOR	1,0	76
20211579796158	570314030-TR-17	TRANSFORMADOR	6,6	1
20211583220643	5719454-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	6
20211576153319	570747001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,0	88
20211575621527	570577021-TR-57	TRANSFORMADOR	50,7	143
20211581851963	C578535-TR-57	TRANSFORMADOR	5,8	2
20211579462624	N572374-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	65
20211579366590	5715061-TR-57	TRANSFORMADOR	5,5	11
20211581935127	C576646-TR-26	TRANSFORMADOR	1,8	1
20211573638484	836-TR-57	TRANSFORMADOR	7,5	35
20211578161029	V1149-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,1	7
20211574774733	570506001-TR-57	TRANSFORMADOR	40,0	85
20211573505634	N1690-7-CH-31	CHAVE FUSÍVEL	24,2	6

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577664520	57-5108-TR-17	TRANSFORMADOR	2,9	1
20211576159451	576237001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,8	91
20211577482931	570297001-TR-57	TRANSFORMADOR	24,1	86
20211575983332	572073001-TR-57	TRANSFORMADOR	46,6	23
20211576669314	570784001-TR-57	TRANSFORMADOR	99,8	80
20211575685482	5720524-TR-57	TRANSFORMADOR	10,3	5
20211576497295	570084020-TR-57	TRANSFORMADOR	32,5	43
20211581987017	C0563-7-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	66,7	40
20211580493432	5710083-TR-17	TRANSFORMADOR	9,4	10
20211581978124	788-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	68
20211579547034	IE-0259-TR-17	TRANSFORMADOR	1,6	2
20211577795922	570148016-TR-57	TRANSFORMADOR	2,6	80
20211576436265	B573099-TR-57	TRANSFORMADOR	18,3	3
20211575721256	570123020-TR-57	TRANSFORMADOR	34,1	91
20211573758671	0314432-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,8	38
20211579448348	570294016-TR-57	TRANSFORMADOR	25,9	126
20211576414984	V8567-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,6	2
20211581854739	570207035-TR-56	TRANSFORMADOR	2,7	1
20211582322554	R-0292-TR-57	TRANSFORMADOR	101,6	1
20211572626402	F7883-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,8	18
2021157885438	570369006-TR-57	TRANSFORMADOR	36,5	1
20211576131851	570025033-TR-57	TRANSFORMADOR	29,1	36
20211576183084	V5570-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,8	2
20211579177481	573094001-TR-17	TRANSFORMADOR	63,7	42
20211581884671	RP1227-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,1	6
20211581971914	570628033-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	3
20211578676339	681-TR-57	TRANSFORMADOR	5,4	19
20211582339148	570239027-TR-17	TRANSFORMADOR	11,8	1
20211573797018	0320431-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	1
20211580455334	B575512-TR-57	TRANSFORMADOR	16,6	11
20211574454086	574873001-TR-57	TRANSFORMADOR	23,9	56
20211574455002	496-TR-57	TRANSFORMADOR	8,5	80
20211578156582	572491001-TR-57	TRANSFORMADOR	31,9	57
20211576293141	BA-0493-TR-57	TRANSFORMADOR	4,5	18
20211581164041	C576597-TR-17	TRANSFORMADOR	13,6	2
20211574108529	570541001-TR-57	TRANSFORMADOR	36,9	129
20211582799633	570753013-TR-17	TRANSFORMADOR	2,3	3
20211575933671	570001005-TR-57	TRANSFORMADOR	47,5	116
20211579440189	B0010-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,5	43
20211581894750	571071020-TR-57	TRANSFORMADOR	1,9	4
20211579438076	BA-0455-TR-17	TRANSFORMADOR	1,9	1
20211579221426	N0891-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	23,7	8
20211577510111	571682016-TR-57	TRANSFORMADOR	15,9	2
20211579467631	MND-23-R-TR-57	TRANSFORMADOR	5,1	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211583689926	570831-TR-17	TRANSFORMADOR	9,1	2
20211581984977	B574801-TR-57	TRANSFORMADOR	2,7	11
20211576037758	578918-TR-57	TRANSFORMADOR	17,2	7
20211577790352	SLS-167-R-TR-56	TRANSFORMADOR	2,3	1
20211577113393	570323001-TR-17	TRANSFORMADOR	26,1	85
20211581899171	570447020-TR-57	TRANSFORMADOR	8,1	1
20211576725074	V570055-TR-57	TRANSFORMADOR	3,0	2
20211580438470	B574093-TR-57	TRANSFORMADOR	4,0	4
20211580438780	570017027-TR-17	TRANSFORMADOR	12,1	1
20211578239465	571785001-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	43
20211575981585	570917001-TR-57	TRANSFORMADOR	38,0	83
20211577482083	57-6851-TR-17	TRANSFORMADOR	1,9	2
20211577666909	57-0464-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	74
20211576103172	038200-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	10,6	21
20211575981175	57-5787-TR-57	TRANSFORMADOR	6,1	4
20211576730798	5711332-TR-57	TRANSFORMADOR	1,4	10
20211580471614	570175024-TR-57	TRANSFORMADOR	55,6	5
20211579794388	B573810-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	12
20211579510494	NHR-105-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	32
20211575053001	0320523-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,0	5
20211583202765	5720705-TR-57	TRANSFORMADOR	3,6	1
20211576299062	570296029-TR-57	TRANSFORMADOR	27,6	58
20211583220462	0321366-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,1	29
20211581850187	N-0055-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	1
20211578217764	570022032-TR-57	TRANSFORMADOR	7,0	60
20211579462583	C578228-TR-57	TRANSFORMADOR	30,1	2
20211582601190	570038035-TR-57	TRANSFORMADOR	22,0	1
20211576143096	575156001-TR-37	TRANSFORMADOR	25,4	54
20211580472392	C4274-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,7	2
20211580490571	RBR-93-R-TR-17	TRANSFORMADOR	16,9	1
20211581734341	844-TR-57	TRANSFORMADOR	0,3	84
20211577158732	570437031-TR-17	TRANSFORMADOR	32,0	1
20211579433348	570368001-TR-57	TRANSFORMADOR	7,2	72
20211576270899	570198001-TR-17	TRANSFORMADOR	10,6	36
20211572626869	244-TR-57	TRANSFORMADOR	3,4	2
20211572749658	571620028-TR-57	TRANSFORMADOR	2,2	2
20211575986685	570036034-TR-57	TRANSFORMADOR	33,7	42
20211576379651	5718450-TR-57	TRANSFORMADOR	21,3	1
20211575914049	57-5686-TR-57	TRANSFORMADOR	16,8	1
20211576155456	C4182-2-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	12,0	30
20211581791965	B1216-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	25,8	8
20211581869240	5725417-TR-57	TRANSFORMADOR	1,8	5
20211580689994	BRB-460-R-TR-17	TRANSFORMADOR	1,9	2
20211581870747	C578845-TR-57	TRANSFORMADOR	52,3	14

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211581867351	5743-TR-57	TRANSFORMADOR	1,2	63
20211579411831	MND-7-R-TR-57	TRANSFORMADOR	3,6	1
20211581987202	570208011-TR-17	TRANSFORMADOR	75,6	1
20211579388190	V1373-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,3	1
20211575909596	574048001-TR-57	TRANSFORMADOR	28,0	40
20211573708643	V579566-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	2
20211579538384	C0736-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	3,2	8
20211577887762	570932001-TR-57	TRANSFORMADOR	5,0	109
20211578243369	V7326-3-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	6,0	55
20211573770037	570214020-TR-57	TRANSFORMADOR	18,3	71
20211578151938	572290-TR-57	TRANSFORMADOR	3,4	26
20211577896033	L-0039-TR-17	TRANSFORMADOR	0,9	1
20211577048195	C570225011-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	16,0	2
20211583687055	5720793-TR-57	TRANSFORMADOR	3,7	2
20211575122667	57-3969-TR-17	TRANSFORMADOR	6,6	1
20211580448492	0310642-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	4,5	76
20211582600271	577102-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	2
20211581845946	5725611-TR-57	TRANSFORMADOR	28,2	5
20211578641457	NHR-167-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	112
20211582767010	C11491-8-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,4	1
20211582051309	0319999-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	11,9	7
20211577850211	570190021-TR-57	TRANSFORMADOR	4,5	122
20211577922011	174-TR-57	TRANSFORMADOR	6,4	83
20211581728357	V579516-TR-57	TRANSFORMADOR	1,5	1
20211572630328	6838-TR-37	TRANSFORMADOR	2,2	1
20211579770312	573580001-TR-17	TRANSFORMADOR	11,0	7
20211578690113	BA-0493-TR-57	TRANSFORMADOR	5,4	18
20211579817190	570034030-TR-57	TRANSFORMADOR	12,1	1
20211582169743	570440021-TR-17	TRANSFORMADOR	12,0	1
20211579819547	B574350-TR-57	TRANSFORMADOR	3,6	4
20211580438846	571101020-TR-57	TRANSFORMADOR	28,1	8
20211577441690	C576028-TR-57	TRANSFORMADOR	4,6	82
20211579582979	57-5728-TR-57	TRANSFORMADOR	10,5	2
20211574172344	57-3308-TR-57	TRANSFORMADOR	8,6	56
20211577092372	571202001-TR-57	TRANSFORMADOR	30,5	113
20211582566577	570324030-TR-17	TRANSFORMADOR	1,5	2
20211577170381	571388001-TR-57	TRANSFORMADOR	36,4	72
20211578092920	570811001-TR-57	TRANSFORMADOR	47,3	27
20211582173376	V2534-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,8	3
20211579794528	B574047-TR-57	TRANSFORMADOR	2,9	30
20211579796306	IA-0498-TR-17	TRANSFORMADOR	21,8	1
20211579378728	576528-TR-57	TRANSFORMADOR	4,7	1
20211574553846	572041001-TR-57	TRANSFORMADOR	24,3	69
20211579509197	575390001-TR-57	TRANSFORMADOR	29,8	12

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582172860	571279006-TR-57	TRANSFORMADOR	12,0	1
20211579556036	C576318-TR-17	TRANSFORMADOR	68,6	1
20211583602999	5723475-TR-57	TRANSFORMADOR	6,0	1
20211579587358	570091032-TR-17	TRANSFORMADOR	56,4	1
20211574899375	5721348-TR-57	TRANSFORMADOR	3,3	85
20211576681685	PP1686-TR-17	TRANSFORMADOR	8,9	2
20211579731497	570341030-TR-17	TRANSFORMADOR	4,9	1
20211579398470	570017003-TR-57	TRANSFORMADOR	22,5	112
20211576734678	57-5725-TR-57	TRANSFORMADOR	0,6	2
20211576678972	570838-TR-17	TRANSFORMADOR	27,0	2
20211580441630	E-0046-TR-57	TRANSFORMADOR	6,2	1
20211576710974	570853-TR-57	TRANSFORMADOR	26,5	2
20211577014729	5721359-TR-57	TRANSFORMADOR	0,9	4
20211582174908	578240-TR-57	TRANSFORMADOR	3,2	6
20211577047114	5716030-TR-57	TRANSFORMADOR	2,7	1
20211575690448	574308001-TR-57	TRANSFORMADOR	19,4	120
20211575014282	57-3054-TR-57	TRANSFORMADOR	15,9	2
20211576160898	N572766-TR-57	TRANSFORMADOR	5,2	60
20211574344839	570870001-TR-57	TRANSFORMADOR	21,9	55
20211575968086	571756001-TR-57	TRANSFORMADOR	35,2	46
20211573112805	570288011-TR-17	TRANSFORMADOR	61,9	7
20211579812250	B574333-TR-57	TRANSFORMADOR	3,2	12
20211577927429	N4081-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,3	30
20211578860255	572190001-TR-57	TRANSFORMADOR	6,6	103
20211578151403	84-TR-57	TRANSFORMADOR	6,8	19
20211582334729	573994001-TR-57	TRANSFORMADOR	4,3	1
20211579316944	573460001-TR-57	TRANSFORMADOR	67,8	30
20211582335497	571844016-TR-17	TRANSFORMADOR	7,7	3
20211579561336	570125016-TR-57	TRANSFORMADOR	1,7	50
20211577653389	570127021-TR-57	TRANSFORMADOR	36,9	79
20211575762371	570129006-TR-57	TRANSFORMADOR	10,5	41
20211576329424	57-5870-TR-57	TRANSFORMADOR	23,3	3
20211581845386	6935-TR-57	TRANSFORMADOR	3,3	1
20211582807577	570104006-TR-57	TRANSFORMADOR	4,8	46
20211578156530	5723149-TR-57	TRANSFORMADOR	2,5	1
20211577658745	V3628-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,8	1
20211579519730	UC	INDIVIDUAL	7,7	1
20211572759284	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211581895469	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211581895483	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211582687139	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211577768277	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211575966624	UC	INDIVIDUAL	50,2	1
20211579162513	UC	INDIVIDUAL	27,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582687660	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211583181563	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211578029406	UC	INDIVIDUAL	14,7	1
20211574519802	UC	INDIVIDUAL	19,4	1
20211573772267	UC	INDIVIDUAL	16,4	1
20211576764034	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211578967495	UC	INDIVIDUAL	26,6	1
20211579162216	UC	INDIVIDUAL	11,1	1
20211572448989	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211579533216	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579533223	UC	INDIVIDUAL	14,6	1
20211582336163	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211575405073	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211575749518	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211576323643	UC	INDIVIDUAL	47,7	1
20211575483271	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211575585751	UC	INDIVIDUAL	14,0	1
20211579801646	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211576101483	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211572451914	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211574917958	UC	INDIVIDUAL	56,3	1
20211577671594	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211575564137	UC	INDIVIDUAL	10,9	1
20211582384589	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211582774534	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579599139	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211574181351	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211579389217	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211579389360	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211577771067	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211577771070	UC	INDIVIDUAL	27,2	1
20211577867069	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211576150320	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211572756266	UC	INDIVIDUAL	55,2	1
20211576177221	UC	INDIVIDUAL	6,1	1
20211577847535	UC	INDIVIDUAL	30,6	1
20211576330011	UC	INDIVIDUAL	22,3	1
20211580525618	UC	INDIVIDUAL	10,0	1
20211573325565	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211580506088	UC	INDIVIDUAL	0,6	1
20211577869701	UC	INDIVIDUAL	50,4	1
20211577879860	UC	INDIVIDUAL	6,2	1
20211579402444	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211579418798	UC	INDIVIDUAL	25,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579418806	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211579418809	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211579539482	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211579174701	UC	INDIVIDUAL	23,2	1
20211579425373	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211579426405	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211575918194	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211575918207	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211579161151	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211577227571	UC	INDIVIDUAL	34,9	1
20211573196431	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211576089750	UC	INDIVIDUAL	50,7	1
20211581022599	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211576001770	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211576110493	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211576125362	UC	INDIVIDUAL	8,6	1
20211576125365	UC	INDIVIDUAL	10,2	1
20211573269260	UC	INDIVIDUAL	25,0	1
20211580684054	UC	INDIVIDUAL	14,7	1
20211581938502	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211574359867	UC	INDIVIDUAL	19,8	1
20211579462699	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211576038340	UC	INDIVIDUAL	63,6	1
20211573440516	UC	INDIVIDUAL	30,0	1
20211573440559	UC	INDIVIDUAL	21,5	1
20211579504294	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211582807571	UC	INDIVIDUAL	9,0	1
20211575914537	UC	INDIVIDUAL	53,4	1
20211579178431	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211579389937	UC	INDIVIDUAL	8,8	1
20211579401472	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211580686643	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211579233905	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211578147572	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211578147603	UC	INDIVIDUAL	27,2	1
20211576068714	UC	INDIVIDUAL	49,1	1
20211575760042	UC	INDIVIDUAL	7,0	1
20211577486823	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211578014366	UC	INDIVIDUAL	15,2	1
20211578034285	UC	INDIVIDUAL	23,0	1
20211578167935	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211582686683	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211573661246	UC	INDIVIDUAL	16,7	1
20211582766450	UC	INDIVIDUAL	2,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577601969	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211581932178	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211578206870	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211579380654	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211579463762	UC	INDIVIDUAL	6,1	1
20211579465834	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211582384927	UC	INDIVIDUAL	7,7	1
20211582836541	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211573816431	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211580692508	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211573105372	UC	INDIVIDUAL	34,4	1
20211578281749	UC	INDIVIDUAL	30,9	1
20211578485487	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211579326039	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211579326482	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211578165993	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211578217972	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211578217985	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211575922707	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211575761726	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211573847544	UC	INDIVIDUAL	10,1	1
20211573847793	UC	INDIVIDUAL	68,9	1
20211578123211	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211578123605	UC	INDIVIDUAL	30,1	1
20211578132463	UC	INDIVIDUAL	27,2	1
20211573625643	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211573105669	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211575306541	UC	INDIVIDUAL	84,7	1
20211577174152	UC	INDIVIDUAL	17,3	1
20211575970162	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211575970168	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211578420465	UC	INDIVIDUAL	21,1	1
20211575789598	UC	INDIVIDUAL	39,2	1
20211581889089	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211582564025	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211579322841	UC	INDIVIDUAL	6,8	1
20211579458277	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211574568109	UC	INDIVIDUAL	21,4	1
20211579770784	UC	INDIVIDUAL	12,7	1
20211573488292	UC	INDIVIDUAL	12,6	1
20211575913934	UC	INDIVIDUAL	73,2	1
20211575913985	UC	INDIVIDUAL	31,5	1
20211582836330	736-TR-57	TRANSFORMADOR	2,3	1
20211573793559	UC	INDIVIDUAL	30,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578953930	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211577190856	UC	INDIVIDUAL	35,7	1
20211577025799	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211577483755	UC	INDIVIDUAL	7,3	1
20211577483760	UC	INDIVIDUAL	17,3	1
20211577483829	UC	INDIVIDUAL	10,1	1
20211575616427	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211582778777	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211578174923	UC	INDIVIDUAL	26,5	1
20211576690143	UC	INDIVIDUAL	38,4	1
20211576690146	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211577998645	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211582384310	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579797850	UC	INDIVIDUAL	11,0	1
20211579797856	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211582384152	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211582398069	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211576492344	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211578606699	UC	INDIVIDUAL	15,1	1
20211576400125	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211579796831	UC	INDIVIDUAL	11,8	1
20211572756442	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211576253377	UC	INDIVIDUAL	48,9	1
20211576253386	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211578058308	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211578059217	UC	INDIVIDUAL	16,2	1
20211577467801	UC	INDIVIDUAL	49,8	1
20211576307314	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211573271949	UC	INDIVIDUAL	24,4	1
20211579235946	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211575923316	UC	INDIVIDUAL	10,6	1
20211578180467	UC	INDIVIDUAL	10,8	1
20211579224736	UC	INDIVIDUAL	7,9	1
20211579224739	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211581726344	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211581726350	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211580463056	UC	INDIVIDUAL	8,3	1
20211581719858	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211581950238	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211582807796	UC	INDIVIDUAL	7,3	1
20211582807799	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211580508068	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211580508079	UC	INDIVIDUAL	14,8	1
20211580508789	UC	INDIVIDUAL	12,6	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211580512049	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211580512202	UC	INDIVIDUAL	0,5	1
20211576154516	UC	INDIVIDUAL	29,6	1
20211574639659	UC	INDIVIDUAL	60,3	1
20211575684177	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211575684203	UC	INDIVIDUAL	48,8	1
20211576848743	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211573683602	UC	INDIVIDUAL	27,9	1
20211579508891	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211581936647	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211572780083	UC	INDIVIDUAL	11,7	1
20211581980736	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211580691667	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211577784621	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211575948718	UC	INDIVIDUAL	47,0	1
20211575948770	UC	INDIVIDUAL	45,7	1
20211579372975	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211579372978	576395-TR-57	TRANSFORMADOR	5,4	1
20211579372981	UC	INDIVIDUAL	10,0	1
20211581860351	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211581440562	UC	INDIVIDUAL	0,5	1
20211579370077	UC	INDIVIDUAL	20,9	1
20211580688744	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211579316068	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579365959	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211581998263	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211577702790	UC	INDIVIDUAL	16,4	1
20211577702988	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211576123948	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211578074410	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211581998016	UC	INDIVIDUAL	14,2	1
20211576697199	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211577523004	UC	INDIVIDUAL	7,0	1
20211578128891	UC	INDIVIDUAL	15,1	1
20211579174510	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211579174573	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211581887353	UC	INDIVIDUAL	21,1	1
20211579182520	UC	INDIVIDUAL	7,9	1
20211581933644	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211582509775	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211575930798	UC	INDIVIDUAL	49,6	1
20211574431627	UC	INDIVIDUAL	68,7	1
20211573646119	UC	INDIVIDUAL	75,9	1
20211581533881	UC	INDIVIDUAL	4,4	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211581640816	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211572746197	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211582396084	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211582688721	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211582689451	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582721932	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211581864376	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211581869111	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211575912606	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211575758104	UC	INDIVIDUAL	51,0	1
20211581874596	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211582179615	UC	INDIVIDUAL	14,3	1
20211578826161	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211576856932	UC	INDIVIDUAL	36,1	1
20211582596107	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211582596117	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211580507151	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211577180700	UC	INDIVIDUAL	17,3	1
20211580946228	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211580946239	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211579555296	UC	INDIVIDUAL	16,9	1
20211579566898	UC	INDIVIDUAL	14,7	1
20211577439838	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211575742843	UC	INDIVIDUAL	39,5	1
20211575742847	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211579317133	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211579317139	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211582939235	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211582939327	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211582686957	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211573858714	UC	INDIVIDUAL	23,7	1
20211572746000	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211574438417	UC	INDIVIDUAL	68,9	1
20211582597641	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211582798598	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211577939127	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211576583886	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211576629798	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211578098138	UC	INDIVIDUAL	19,8	1
20211582996036	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211577891944	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211577892221	UC	INDIVIDUAL	32,9	1
20211580509529	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211577786017	UC	INDIVIDUAL	23,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577786036	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211577786059	UC	INDIVIDUAL	21,1	1
20211579426639	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211578226320	UC	INDIVIDUAL	19,7	1
20211573330206	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211574093299	UC	INDIVIDUAL	62,9	1
20211575779911	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211579164525	UC	INDIVIDUAL	7,2	1
20211579164529	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211573730581	UC	INDIVIDUAL	74,5	1
20211575775609	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211581843696	UC	INDIVIDUAL	13,3	1
20211574370603	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211579568584	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211581843000	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211581940850	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211577930883	UC	INDIVIDUAL	12,2	1
20211577930886	UC	INDIVIDUAL	7,6	1
20211577931071	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211576105560	UC	INDIVIDUAL	12,6	1
20211576670196	UC	INDIVIDUAL	37,3	1
20211575999388	UC	INDIVIDUAL	71,8	1
20211577785932	UC	INDIVIDUAL	27,1	1
20211577475522	UC	INDIVIDUAL	15,9	1
20211573761028	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211579505775	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211579518960	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211579527071	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211583005790	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211579508228	UC	INDIVIDUAL	6,8	1
20211581191581	UC	INDIVIDUAL	18,3	1
20211579568794	UC	INDIVIDUAL	13,1	1
20211573775344	UC	INDIVIDUAL	47,0	1
20211582929945	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211578053810	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211575824561	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211577786001	UC	INDIVIDUAL	22,1	1
20211572946156	UC	INDIVIDUAL	47,2	1
20211578038168	UC	INDIVIDUAL	24,7	1
20211576129114	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211574140121	UC	INDIVIDUAL	78,7	1
20211574466030	UC	INDIVIDUAL	63,9	1
20211582715464	UC	INDIVIDUAL	11,5	1
20211582780409	UC	INDIVIDUAL	1,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572610075	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211573218165	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211579424375	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211575930204	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211575718653	UC	INDIVIDUAL	31,5	1
20211580725006	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211580725202	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211580725251	UC	INDIVIDUAL	48,5	1
20211581933284	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211582687688	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211578031301	UC	INDIVIDUAL	23,1	1
20211579159040	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211581939663	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211582187805	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211579516854	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211573536471	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211581987934	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211581069193	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211574343848	UC	INDIVIDUAL	14,8	1
20211575394931	UC	INDIVIDUAL	28,3	1
20211573217784	UC	INDIVIDUAL	55,4	1
20211573292330	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211573602167	UC	INDIVIDUAL	21,8	1
20211575909194	UC	INDIVIDUAL	57,8	1
20211575401870	UC	INDIVIDUAL	33,1	1
20211572762201	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211578164738	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211573179675	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211573801934	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211579170105	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211581817436	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211572758551	UC	INDIVIDUAL	51,9	1
20211572769310	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211572769316	UC	INDIVIDUAL	56,4	1
20211572769322	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211573216156	UC	INDIVIDUAL	50,6	1
20211581882150	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211578177953	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211578198689	UC	INDIVIDUAL	26,4	1
20211577061691	UC	INDIVIDUAL	35,6	1
20211577902549	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211577966033	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579509146	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211580510505	UC	INDIVIDUAL	20,8	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211580510511	UC	INDIVIDUAL	9,6	1
20211581940597	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211573405554	UC	INDIVIDUAL	34,4	1
20211579169430	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211582798172	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211575574190	UC	INDIVIDUAL	34,6	1
20211575584678	UC	INDIVIDUAL	65,3	1
20211579388646	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211579388649	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211581896995	UC	INDIVIDUAL	18,5	1
20211581861933	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211582768647	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211581950824	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211581983498	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581728909	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211573543301	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211573543337	UC	INDIVIDUAL	25,4	1
20211581864740	UC	INDIVIDUAL	20,7	1
20211578179617	UC	INDIVIDUAL	15,1	1
20211578179621	UC	INDIVIDUAL	12,2	1
20211573222776	UC	INDIVIDUAL	29,2	1
20211579474015	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211576068616	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211576068626	UC	INDIVIDUAL	27,1	1
20211573235457	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211578194916	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581887025	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579159153	UC	INDIVIDUAL	9,0	1
20211579159164	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211579648683	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211580516603	UC	INDIVIDUAL	10,1	1
20211578049837	UC	INDIVIDUAL	26,4	1
20211580689303	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211581685047	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211581958807	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211575582186	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211575372530	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211573756965	UC	INDIVIDUAL	22,6	1
20211573756968	UC	INDIVIDUAL	23,9	1
20211578967809	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211578968246	UC	INDIVIDUAL	30,4	1
20211575617068	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211580545464	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211578991710	UC	INDIVIDUAL	26,7	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572614439	UC	INDIVIDUAL	30,0	1
20211576459452	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211577659889	UC	INDIVIDUAL	17,6	1
20211574230090	UC	INDIVIDUAL	24,8	1
20211575722567	UC	INDIVIDUAL	7,0	1
20211573775464	UC	INDIVIDUAL	47,0	1
20211580430503	UC	INDIVIDUAL	12,2	1
20211573544805	UC	INDIVIDUAL	39,0	1
20211581473295	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211574755348	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211575983208	UC	INDIVIDUAL	58,1	1
20211575983216	UC	INDIVIDUAL	44,6	1
20211576323664	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211572629338	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211573041448	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211573069141	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211578213658	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211579190517	UC	INDIVIDUAL	25,3	1
20211579190524	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211582559517	8826-TR-37	TRANSFORMADOR	1,4	1
20211582606417	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211578234519	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211579790371	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211581885716	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211572617147	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211572760411	UC	INDIVIDUAL	23,2	1
20211575791680	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211579810969	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211582935620	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211579722870	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211579518338	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211579434986	UC	INDIVIDUAL	19,2	1
20211580940289	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211580940299	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211581958442	UC	INDIVIDUAL	17,3	1
20211581983941	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211581947707	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579420294	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211578450331	UC	INDIVIDUAL	9,3	1
20211579192903	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211579491105	UC	INDIVIDUAL	25,3	1
20211581957825	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211573201721	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211573325654	UC	INDIVIDUAL	23,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579386121	UC	INDIVIDUAL	21,7	1
20211579502144	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211575910026	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211580494400	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211578133566	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579567652	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211579195575	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211579195579	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579198547	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211572937211	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211579473558	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211578235409	UC	INDIVIDUAL	15,0	1
20211579948895	UC	INDIVIDUAL	11,7	1
20211579403883	UC	INDIVIDUAL	7,7	1
20211573069178	UC	INDIVIDUAL	62,3	1
20211573069181	UC	INDIVIDUAL	77,0	1
20211579790399	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211579510351	UC	INDIVIDUAL	16,3	1
20211577482953	UC	INDIVIDUAL	30,2	1
20211576711116	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211577200935	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211574448607	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211577789807	UC	INDIVIDUAL	26,3	1
20211580687016	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211580687019	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211578601803	UC	INDIVIDUAL	27,0	1
20211576161621	UC	INDIVIDUAL	32,8	1
20211575998643	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211575912725	UC	INDIVIDUAL	47,3	1
20211577435828	UC	INDIVIDUAL	33,0	1
20211582981326	UC	INDIVIDUAL	16,9	1
20211582981335	UC	INDIVIDUAL	8,7	1
20211572631304	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211573776856	UC	INDIVIDUAL	51,7	1
20211577394834	UC	INDIVIDUAL	26,2	1
20211577492802	UC	INDIVIDUAL	58,1	1
20211577696214	UC	INDIVIDUAL	8,3	1
20211577708049	UC	INDIVIDUAL	18,0	1
20211582010591	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211577512977	UC	INDIVIDUAL	18,5	1
20211577512991	UC	INDIVIDUAL	15,1	1
20211577952089	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211577952228	UC	INDIVIDUAL	8,5	1
20211577790650	UC	INDIVIDUAL	22,6	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576633547	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211577793246	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211575377281	UC	INDIVIDUAL	67,3	1
20211582332281	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211574465681	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211575620296	UC	INDIVIDUAL	31,9	1
20211579372317	UC	INDIVIDUAL	22,3	1
20211579184104	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211579184138	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211579273684	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211579274607	UC	INDIVIDUAL	30,1	1
20211573122401	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211573123642	UC	INDIVIDUAL	49,7	1
20211574241031	UC	INDIVIDUAL	46,8	1
20211573163565	UC	INDIVIDUAL	17,7	1
20211573720404	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211574343191	UC	INDIVIDUAL	21,4	1
20211574343202	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211575975831	UC	INDIVIDUAL	8,5	1
20211575683242	UC	INDIVIDUAL	54,5	1
20211575920213	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211579823662	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211582385090	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211582611078	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211572629760	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211573260814	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211573260818	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211578159929	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211578667295	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211574769039	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211576077771	UC	INDIVIDUAL	50,4	1
20211579281781	UC	INDIVIDUAL	20,1	1
20211581985688	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211581985691	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211577636087	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211581988217	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211575720438	UC	INDIVIDUAL	23,8	1
20211580691053	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211578987675	UC	INDIVIDUAL	27,9	1
20211572609895	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211576453852	UC	INDIVIDUAL	39,1	1
20211576453863	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211576453886	UC	INDIVIDUAL	42,9	1
20211579521430	UC	INDIVIDUAL	1,8	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211577637954	UC	INDIVIDUAL	9,3	1
20211577755398	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211578205910	UC	INDIVIDUAL	70,0	1
20211577884857	UC	INDIVIDUAL	26,2	1
20211577884948	UC	INDIVIDUAL	25,2	1
20211578960568	UC	INDIVIDUAL	16,5	1
20211572614614	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211572633079	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211577235373	UC	INDIVIDUAL	32,4	1
20211578828309	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579125530	UC	INDIVIDUAL	13,5	1
20211577795255	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211577039566	UC	INDIVIDUAL	49,5	1
20211579463661	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211578222955	UC	INDIVIDUAL	10,7	1
20211581941300	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211581935012	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581935020	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211581935023	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211578207243	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211579162219	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211582398180	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211578198117	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211578198128	UC	INDIVIDUAL	15,3	1
20211577925953	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211581893866	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211572768401	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211582721132	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211582723662	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211582723818	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211577931101	UC	INDIVIDUAL	30,3	1
20211580481332	UC	INDIVIDUAL	10,6	1
20211581886602	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211576373600	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211580724722	UC	INDIVIDUAL	10,6	1
20211581866638	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211575403826	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211572451703	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211579385200	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211582386088	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211582821704	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211573842060	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211573145733	UC	INDIVIDUAL	48,6	1
20211576243256	UC	INDIVIDUAL	2,3	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572766280	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211579438798	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211579438801	UC	INDIVIDUAL	22,0	1
20211577856386	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211577856389	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211578046443	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211574587803	UC	INDIVIDUAL	10,1	1
20211579368196	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211577895630	UC	INDIVIDUAL	31,1	1
20211577905255	UC	INDIVIDUAL	24,9	1
20211577927788	UC	INDIVIDUAL	24,7	1
20211578174503	UC	INDIVIDUAL	12,7	1
20211573849438	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211581817442	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211572715118	UC	INDIVIDUAL	0,5	1
20211573375210	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211582385305	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211582566408	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211582721326	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211576063779	UC	INDIVIDUAL	46,7	1
20211577661632	UC	INDIVIDUAL	21,9	1
20211575394062	0312908-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,9	1
20211572616877	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211575766521	UC	INDIVIDUAL	64,5	1
20211579388873	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211579411248	UC	INDIVIDUAL	23,3	1
20211579412183	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211582808259	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211581997005	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211581997008	UC	INDIVIDUAL	18,0	1
20211582004824	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211575759703	UC	INDIVIDUAL	53,0	1
20211578968357	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211575373379	UC	INDIVIDUAL	78,3	1
20211573593013	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211579333336	UC	INDIVIDUAL	8,5	1
20211582559463	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211575719388	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211577486200	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211576124976	UC	INDIVIDUAL	62,0	1
20211576142471	UC	INDIVIDUAL	62,9	1
20211579393223	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211576500936	UC	INDIVIDUAL	20,2	1
20211574559285	UC	INDIVIDUAL	16,6	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211574559298	UC	INDIVIDUAL	60,0	1
20211579578695	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211579426419	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211578970244	UC	INDIVIDUAL	36,2	1
20211578976124	UC	INDIVIDUAL	6,8	1
20211575581604	UC	INDIVIDUAL	41,1	1
20211577722365	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211577722369	UC	INDIVIDUAL	100,3	1
20211579569402	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211579234057	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211576853660	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211576006657	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211575386536	UC	INDIVIDUAL	19,3	1
20211578182571	UC	INDIVIDUAL	15,3	1
20211578182577	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211576006102	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211576071604	UC	INDIVIDUAL	25,7	1
20211579453090	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211579453128	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211577792501	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211578076004	UC	INDIVIDUAL	15,7	1
20211580439449	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211580692601	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211574415146	UC	INDIVIDUAL	18,5	1
20211573023512	UC	INDIVIDUAL	81,0	1
20211579463977	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211580691842	UC	INDIVIDUAL	24,9	1
20211580692327	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211580960851	UC	INDIVIDUAL	26,7	1
20211581727142	UC	INDIVIDUAL	6,2	1
20211575998707	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579861727	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211580521486	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211573192337	UC	INDIVIDUAL	30,8	1
20211581726297	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211581727027	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211577436079	UC	INDIVIDUAL	26,2	1
20211579176141	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211579435350	UC	INDIVIDUAL	26,8	1
20211578991579	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211578991585	UC	INDIVIDUAL	10,8	1
20211578040405	UC	INDIVIDUAL	21,5	1
20211580687738	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211580690009	UC	INDIVIDUAL	8,7	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211580690021	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211582397426	UC	INDIVIDUAL	11,3	1
20211576136649	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211573798425	UC	INDIVIDUAL	56,9	1
20211582559597	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211574938523	UC	INDIVIDUAL	62,7	1
20211578160581	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211578160744	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211575688876	UC	INDIVIDUAL	8,7	1
20211579182673	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211579182676	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211579450254	UC	INDIVIDUAL	16,2	1
20211574460776	UC	INDIVIDUAL	73,6	1
20211577435833	UC	INDIVIDUAL	25,0	1
20211582723764	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211582998117	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211573401743	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211574505304	UC	INDIVIDUAL	61,2	1
20211582396940	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211582714828	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211575982796	UC	INDIVIDUAL	52,0	1
20211573023536	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211573029195	UC	INDIVIDUAL	32,4	1
20211572856549	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211581898556	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211581728451	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211580526052	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211582397429	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211581888734	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211573418596	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211575693182	UC	INDIVIDUAL	50,5	1
20211576454650	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211576711649	UC	INDIVIDUAL	11,1	1
20211581864743	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211579586128	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211579474060	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211576974259	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211578198402	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211578785181	UC	INDIVIDUAL	13,5	1
20211578688805	UC	INDIVIDUAL	38,8	1
20211581725682	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211577651356	UC	INDIVIDUAL	46,8	1
20211573596481	UC	INDIVIDUAL	73,4	1
20211578385221	UC	INDIVIDUAL	20,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578385947	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211576320551	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211576320578	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211572916640	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211581864341	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211576059751	UC	INDIVIDUAL	35,7	1
20211573272114	UC	INDIVIDUAL	67,1	1
20211575379113	UC	INDIVIDUAL	37,4	1
20211574176361	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211581978157	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211581978160	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211581983109	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211575921612	UC	INDIVIDUAL	54,3	1
20211576328965	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211578180270	UC	INDIVIDUAL	9,3	1
20211573153870	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211577921768	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211578227387	UC	INDIVIDUAL	21,7	1
20211579323467	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211579579058	UC	INDIVIDUAL	6,1	1
20211579579852	UC	INDIVIDUAL	18,5	1
20211581951162	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211582188098	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211575773343	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211582804451	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211576123816	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211572760931	UC	INDIVIDUAL	21,2	1
20211582601774	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582724881	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211573506787	UC	INDIVIDUAL	10,4	1
20211579323592	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211579323738	UC	INDIVIDUAL	7,2	1
20211579323741	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211579324779	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211575776841	UC	INDIVIDUAL	8,7	1
20211576038454	UC	INDIVIDUAL	11,9	1
20211576038866	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211573639866	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211578046493	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211578187615	UC	INDIVIDUAL	25,5	1
20211576303507	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211574287616	UC	INDIVIDUAL	22,1	1
20211579593806	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579636455	UC	INDIVIDUAL	3,5	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579636460	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211579830819	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211574211747	UC	INDIVIDUAL	30,7	1
20211573225695	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211572768953	UC	INDIVIDUAL	67,9	1
20211573710429	UC	INDIVIDUAL	23,5	1
20211575685770	UC	INDIVIDUAL	59,8	1
20211576270741	UC	INDIVIDUAL	25,1	1
20211572631919	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211574287639	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211580690438	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211581389575	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211574226862	UC	INDIVIDUAL	32,0	1
20211579366691	UC	INDIVIDUAL	31,6	1
20211579388385	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211581982637	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211581983687	UC	INDIVIDUAL	16,7	1
20211581840357	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211574207580	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211573936438	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211573840200	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211574113716	UC	INDIVIDUAL	8,8	1
20211574354854	UC	INDIVIDUAL	24,4	1
20211573176261	UC	INDIVIDUAL	67,7	1
20211573176359	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211575744318	UC	INDIVIDUAL	64,4	1
20211582688159	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211582688430	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211582799290	UC	INDIVIDUAL	0,5	1
20211582802405	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211577602959	UC	INDIVIDUAL	25,5	1
20211577899503	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211579424030	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211579435246	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211579435250	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579507539	UC	INDIVIDUAL	25,5	1
20211573817243	UC	INDIVIDUAL	25,2	1
20211573831663	UC	INDIVIDUAL	67,6	1
20211579375796	UC	INDIVIDUAL	35,4	1
20211579423907	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211579773289	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211581891669	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211577232590	UC	INDIVIDUAL	34,3	1
20211582836829	UC	INDIVIDUAL	1,3	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579422177	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211582835705	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211580508882	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211581958682	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211581958685	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211576075618	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211579381663	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211579381694	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211579381839	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211579381912	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211581871182	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211577928065	UC	INDIVIDUAL	24,9	1
20211574367295	UC	INDIVIDUAL	26,9	1
20211579407080	UC	INDIVIDUAL	18,5	1
20211579472834	UC	INDIVIDUAL	23,3	1
20211582387568	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211576141556	UC	INDIVIDUAL	27,4	1
20211573595393	UC	INDIVIDUAL	17,9	1
20211574586120	UC	INDIVIDUAL	17,6	1
20211581937244	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211582715687	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211582776460	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211579499875	UC	INDIVIDUAL	9,6	1
20211579145409	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211582913442	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211581957928	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211579175768	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579446352	UC	INDIVIDUAL	25,4	1
20211579447198	UC	INDIVIDUAL	17,9	1
20211579470975	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211578034137	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211573009277	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582722073	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582797681	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211582797751	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211582967923	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211578162677	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211573818224	UC	INDIVIDUAL	11,6	1
20211582717270	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211582719619	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211575723327	UC	INDIVIDUAL	16,7	1
20211579466837	UC	INDIVIDUAL	19,7	1
20211573322476	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211577955556	UC	INDIVIDUAL	3,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211573426695	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211576201817	UC	INDIVIDUAL	28,9	1
20211576818304	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211577703489	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211576295512	UC	INDIVIDUAL	46,1	1
20211581889029	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211575792181	UC	INDIVIDUAL	14,3	1
20211573322806	UC	INDIVIDUAL	26,8	1
20211573322907	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211577957709	UC	INDIVIDUAL	23,4	1
20211578046344	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211575788992	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211582396709	UC	INDIVIDUAL	7,2	1
20211579191420	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211579191426	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211581355074	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211581355083	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211577843910	UC	INDIVIDUAL	11,9	1
20211577844321	UC	INDIVIDUAL	39,7	1
20211576130083	UC	INDIVIDUAL	53,3	1
20211578905885	UC	INDIVIDUAL	8,6	1
20211573440180	UC	INDIVIDUAL	64,8	1
20211579189634	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211579506833	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211577770841	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211578498162	UC	INDIVIDUAL	20,8	1
20211579504277	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211575894871	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211576218241	UC	INDIVIDUAL	54,0	1
20211581812961	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211579171008	UC	INDIVIDUAL	10,0	1
20211582778684	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211579163381	UC	INDIVIDUAL	27,8	1
20211579171378	UC	INDIVIDUAL	21,9	1
20211576196705	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211582398665	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211582398668	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211582837187	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211579288076	UC	INDIVIDUAL	14,5	1
20211579371945	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211579372487	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211579173835	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211579173838	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211579579932	UC	INDIVIDUAL	4,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578223164	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211580430497	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211579171986	899151-CH-88	CHAVE FACA	27,7	1
20211579781407	UC	INDIVIDUAL	12,1	1
20211579781410	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211578206145	UC	INDIVIDUAL	141,1	1
20211579209258	UC	INDIVIDUAL	17,2	1
20211577602868	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211582396847	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211575402948	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211578994944	UC	INDIVIDUAL	13,4	1
20211578994950	UC	INDIVIDUAL	18,4	1
20211572619685	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211572758865	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211572619553	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211579547202	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211573191991	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211575934411	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211582565011	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211582717367	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211582725112	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211578987072	UC	INDIVIDUAL	34,3	1
20211573092424	UC	INDIVIDUAL	67,8	1
20211578039996	UC	INDIVIDUAL	27,1	1
20211576422128	UC	INDIVIDUAL	23,2	1
20211573096260	UC	INDIVIDUAL	36,1	1
20211573096271	UC	INDIVIDUAL	27,0	1
20211580522203	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211579425292	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211581874271	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211578550859	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211582560692	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211582606007	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211583182749	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211579570480	UC	INDIVIDUAL	21,8	1
20211578192744	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211576276239	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211579443831	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211579443844	UC	INDIVIDUAL	16,5	1
20211572615871	UC	INDIVIDUAL	25,9	1
20211572749151	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211573195194	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211573733894	UC	INDIVIDUAL	12,6	1
20211582385213	UC	INDIVIDUAL	2,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582558425	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211575599846	UC	INDIVIDUAL	7,6	1
20211578217039	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211578217222	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211579327081	UC	INDIVIDUAL	26,5	1
20211579327084	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211573547631	UC	INDIVIDUAL	10,1	1
20211578245802	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211581856529	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211572757121	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211575972597	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211579591180	UC	INDIVIDUAL	15,1	1
20211579591183	UC	INDIVIDUAL	13,7	1
20211579591346	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579594628	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211576255713	UC	INDIVIDUAL	22,2	1
20211581727463	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211578036576	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211577465130	UC	INDIVIDUAL	24,6	1
20211575352278	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211575720871	UC	INDIVIDUAL	56,5	1
20211579573614	UC	INDIVIDUAL	16,8	1
20211581728708	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211576468137	UC	INDIVIDUAL	46,9	1
20211580510271	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211580504082	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211580876631	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211578047465	UC	INDIVIDUAL	30,0	1
20211575988606	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211576075497	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211573625903	UC	INDIVIDUAL	79,3	1
20211579233703	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211578038827	UC	INDIVIDUAL	30,5	1
20211579458332	UC	INDIVIDUAL	19,0	1
20211579458722	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211580510267	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211578153106	UC	INDIVIDUAL	40,1	1
20211582767132	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211581983033	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211581984131	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211575911566	UC	INDIVIDUAL	37,4	1
20211575912215	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211579472232	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211579534806	UC	INDIVIDUAL	4,1	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572760191	UC	INDIVIDUAL	68,3	1
20211578204099	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211581840718	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211572982599	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211575773151	UC	INDIVIDUAL	24,1	1
20211575773172	UC	INDIVIDUAL	35,2	1
20211575909334	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211573506047	UC	INDIVIDUAL	65,2	1
20211578043704	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211577893146	UC	INDIVIDUAL	27,3	1
20211578097844	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211578994242	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211580526001	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211577441265	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211577664228	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211579185957	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211576254179	UC	INDIVIDUAL	19,9	1
20211572915914	UC	INDIVIDUAL	14,9	1
20211579459192	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211581985098	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211576682457	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211578788784	UC	INDIVIDUAL	22,5	1
20211572767334	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211582826805	UC	INDIVIDUAL	9,6	1
20211579497368	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211578189085	UC	INDIVIDUAL	14,3	1
20211573216296	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211576461207	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211578676850	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211579394403	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211573756674	UC	INDIVIDUAL	64,8	1
20211577783634	UC	INDIVIDUAL	13,9	1
20211577785910	UC	INDIVIDUAL	32,5	1
20211578085139	UC	INDIVIDUAL	18,3	1
20211580688756	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211582774342	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211583000681	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211578646635	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211578960349	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211579486750	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211579488667	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211572773926	UC	INDIVIDUAL	4,4	1
20211582564161	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211576014673	UC	INDIVIDUAL	3,4	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576015795	UC	INDIVIDUAL	44,4	1
20211576237320	UC	INDIVIDUAL	66,5	1
20211576493256	UC	INDIVIDUAL	47,3	1
20211582004078	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211575825260	UC	INDIVIDUAL	7,1	1
20211575826105	UC	INDIVIDUAL	29,1	1
20211576182794	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579549802	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211582561946	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211583003036	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211581878992	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211581950245	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211581950249	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211577922526	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211576195440	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211576198239	UC	INDIVIDUAL	49,5	1
20211577458301	UC	INDIVIDUAL	31,3	1
20211578976392	UC	INDIVIDUAL	28,4	1
20211579163148	UC	INDIVIDUAL	12,9	1
20211579168722	UC	INDIVIDUAL	7,9	1
20211579168813	UC	INDIVIDUAL	29,3	1
20211579168941	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211577641688	UC	INDIVIDUAL	9,2	1
20211581407541	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211581428205	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211579166571	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211577850082	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211577850120	UC	INDIVIDUAL	26,1	1
20211580434875	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211580434945	UC	INDIVIDUAL	13,0	1
20211580434962	578193-TR-57	TRANSFORMADOR	10,2	1
20211580434974	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211577901808	UC	INDIVIDUAL	11,2	1
20211582385190	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211582561438	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211582822228	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211581935843	UC	INDIVIDUAL	9,3	1
20211581935853	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211581935856	UC	INDIVIDUAL	18,4	1
20211581935859	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211582286687	UC	INDIVIDUAL	21,8	1
20211582798356	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211577869698	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211578987407	UC	INDIVIDUAL	17,0	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578987410	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211579354501	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211573413505	UC	INDIVIDUAL	8,8	1
20211578148146	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211577784814	UC	INDIVIDUAL	22,3	1
20211577784844	UC	INDIVIDUAL	21,9	1
20211577784855	UC	INDIVIDUAL	38,1	1
20211578147202	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211582806181	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579425033	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211581734354	UC	INDIVIDUAL	0,5	1
20211575764532	UC	INDIVIDUAL	71,9	1
20211578574831	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211578641818	UC	INDIVIDUAL	10,6	1
20211577824247	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211578429690	UC	INDIVIDUAL	11,0	1
20211579172982	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211579172985	UC	INDIVIDUAL	11,0	1
20211581879444	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211577916328	UC	INDIVIDUAL	23,0	1
20211580688651	UC	INDIVIDUAL	8,3	1
20211580690791	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211581340559	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211576306837	UC	INDIVIDUAL	49,7	1
20211578987571	UC	INDIVIDUAL	9,5	1
20211579454926	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211576458760	UC	INDIVIDUAL	39,2	1
20211576458771	UC	INDIVIDUAL	40,0	1
20211576671487	UC	INDIVIDUAL	47,5	1
20211576374088	UC	INDIVIDUAL	46,4	1
20211578150771	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211579438969	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211579455535	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582601286	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211582601291	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211582713467	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211582800930	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211578535465	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211578584308	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211581174929	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211582714692	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211582720700	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211579190880	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211579203124	UC	INDIVIDUAL	4,9	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211574448622	UC	INDIVIDUAL	10,7	1
20211574360906	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211574476555	UC	INDIVIDUAL	20,0	1
20211573793562	UC	INDIVIDUAL	21,7	1
20211579342670	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211579463974	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211574367901	UC	INDIVIDUAL	47,6	1
20211577999522	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211578302736	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211582996225	UC	INDIVIDUAL	12,7	1
20211575920056	UC	INDIVIDUAL	24,8	1
20211575920427	UC	INDIVIDUAL	11,4	1
20211579790260	UC	INDIVIDUAL	16,1	1
20211575756543	UC	INDIVIDUAL	40,1	1
20211579462911	UC	INDIVIDUAL	25,5	1
20211581865651	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211578224610	UC	INDIVIDUAL	34,5	1
20211581958813	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211581958816	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211581958819	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211579445268	UC	INDIVIDUAL	21,8	1
20211581814317	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211581814320	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211581814346	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211579589957	UC	INDIVIDUAL	21,2	1
20211581982868	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211573736934	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211578463218	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211579420043	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211581983809	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211582173322	UC	INDIVIDUAL	13,1	1
20211582725189	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211578478383	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211576671531	UC	INDIVIDUAL	15,5	1
20211578600880	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211575611207	UC	INDIVIDUAL	80,5	1
20211580507009	UC	INDIVIDUAL	6,2	1
20211580507013	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211578683668	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211577644997	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211581991054	UC	INDIVIDUAL	15,8	1
20211581991761	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211578675891	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211581983643	UC	INDIVIDUAL	3,1	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211581983767	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211581983976	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211581998402	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211582336244	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211581840965	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211581862998	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211577965767	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211579391253	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211573110450	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211577701690	UC	INDIVIDUAL	20,6	1
20211578785592	UC	INDIVIDUAL	6,8	1
20211574289455	UC	INDIVIDUAL	45,1	1
20211578976098	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211576101438	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211575597412	UC	INDIVIDUAL	45,3	1
20211582838949	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211577465396	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211577640885	UC	INDIVIDUAL	9,9	1
20211577494018	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579525185	UC	INDIVIDUAL	24,4	1
20211579525195	UC	INDIVIDUAL	16,6	1
20211577438231	UC	INDIVIDUAL	31,1	1
20211579030514	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211579178128	UC	INDIVIDUAL	31,1	1
20211578477767	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211576785382	UC	INDIVIDUAL	23,2	1
20211579191041	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211577475997	UC	INDIVIDUAL	9,0	1
20211576123441	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211579468604	UC	INDIVIDUAL	10,7	1
20211573537009	UC	INDIVIDUAL	27,3	1
20211573348287	UC	INDIVIDUAL	75,5	1
20211573363073	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211574590283	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211574803413	UC	INDIVIDUAL	58,7	1
20211577062122	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211582171439	UC	INDIVIDUAL	2,6	1
20211577199897	UC	INDIVIDUAL	16,4	1
20211581979886	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211577490230	UC	INDIVIDUAL	31,8	1
20211579540794	UC	INDIVIDUAL	23,6	1
20211579565799	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211575978182	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211574894676	UC	INDIVIDUAL	1,3	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578659295	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211579388828	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211578607049	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211572762308	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211576013983	UC	INDIVIDUAL	41,7	1
20211575917574	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211575919768	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211575805140	UC	INDIVIDUAL	63,5	1
20211576784750	UC	INDIVIDUAL	51,1	1
20211582601663	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211582940264	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211575598803	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211578023875	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211578024048	UC	INDIVIDUAL	24,8	1
20211577866155	UC	INDIVIDUAL	12,6	1
20211577879343	UC	INDIVIDUAL	12,8	1
20211577879346	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211577436405	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211576167806	UC	INDIVIDUAL	25,5	1
20211575395816	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211574504678	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211574504736	UC	INDIVIDUAL	54,1	1
20211575788921	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211575854729	UC	INDIVIDUAL	54,8	1
20211576261350	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211576261696	UC	INDIVIDUAL	12,7	1
20211576145804	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211581998614	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211574646931	UC	INDIVIDUAL	25,6	1
20211578659563	UC	INDIVIDUAL	49,4	1
20211582168251	UC	INDIVIDUAL	14,8	1
20211576125782	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211572629351	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211575610789	UC	INDIVIDUAL	37,9	1
20211581978854	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211575923434	UC	INDIVIDUAL	47,0	1
20211580725380	UC	INDIVIDUAL	30,9	1
20211581937298	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211580685204	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211580685207	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211572630277	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211576678036	UC	INDIVIDUAL	10,4	1
20211576678082	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211577517651	UC	INDIVIDUAL	25,4	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211576090941	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211581947550	UC	INDIVIDUAL	7,7	1
20211578707655	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211579219516	UC	INDIVIDUAL	35,1	1
20211581871694	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211581898209	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211579184389	UC	INDIVIDUAL	0,6	1
20211579499956	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211582601733	UC	INDIVIDUAL	10,3	1
20211574606665	UC	INDIVIDUAL	17,9	1
20211579185172	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211579380374	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211579380382	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211579380581	UC	INDIVIDUAL	22,5	1
20211577931246	UC	INDIVIDUAL	13,2	1
20211575775661	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211582564206	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211574370563	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211581842796	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581842802	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211573783139	UC	INDIVIDUAL	14,4	1
20211575913299	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211581727359	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211573770955	UC	INDIVIDUAL	26,9	1
20211573793281	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211572620542	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211573202310	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211574162672	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211577922673	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211573174340	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211573174343	UC	INDIVIDUAL	63,2	1
20211572820333	UC	INDIVIDUAL	40,3	1
20211582558428	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211582562526	UC	INDIVIDUAL	2,2	1
20211582563787	UC	INDIVIDUAL	6,2	1
20211582730296	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211582774614	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211572748114	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211574104317	UC	INDIVIDUAL	3,2	1
20211575651338	UC	INDIVIDUAL	56,4	1
20211572889073	UC	INDIVIDUAL	53,6	1
20211573252634	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211578173137	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211573733973	UC	INDIVIDUAL	72,6	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211573177834	UC	INDIVIDUAL	64,0	1
20211574105983	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211579436383	UC	INDIVIDUAL	27,3	1
20211573255450	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211573260881	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211573260884	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579403737	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211575772317	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211573130024	UC	INDIVIDUAL	7,0	1
20211578095057	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211579282382	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211579315613	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579478385	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211579478626	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211575300963	UC	INDIVIDUAL	41,0	1
20211573553847	UC	INDIVIDUAL	66,1	1
20211575747621	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211576165511	UC	INDIVIDUAL	19,5	1
20211575932707	UC	INDIVIDUAL	50,0	1
20211582808090	UC	INDIVIDUAL	1,6	1
20211582809155	UC	INDIVIDUAL	2,4	1
20211581817540	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211581839950	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211579588138	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211579590887	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211575718206	UC	INDIVIDUAL	60,8	1
20211579826312	UC	INDIVIDUAL	10,5	1
20211580016024	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211580306064	UC	INDIVIDUAL	11,7	1
20211576845758	UC	INDIVIDUAL	43,1	1
20211577932620	UC	INDIVIDUAL	25,2	1
20211573130297	UC	INDIVIDUAL	9,8	1
20211580504168	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211581859317	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211574305612	UC	INDIVIDUAL	70,4	1
20211574264087	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211575404770	UC	INDIVIDUAL	6,4	1
20211575722612	UC	INDIVIDUAL	56,4	1
20211578101611	UC	INDIVIDUAL	18,9	1
20211579378957	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211579468016	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211577514604	UC	INDIVIDUAL	37,3	1
20211577784540	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211576009574	UC	INDIVIDUAL	47,1	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211572630941	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211572630944	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211575015890	UC	INDIVIDUAL	18,2	1
20211575249762	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211579469644	UC	INDIVIDUAL	4,8	1
20211582010159	UC	INDIVIDUAL	17,2	1
20211582725593	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211573285667	UC	INDIVIDUAL	66,7	1
20211577896398	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211581861268	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211577784769	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211576018330	UC	INDIVIDUAL	47,4	1
20211575914766	UC	INDIVIDUAL	58,7	1
20211580684016	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211581871771	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211582009965	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211575742368	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211578815314	UC	INDIVIDUAL	0,8	1
20211579416210	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211575707431	UC	INDIVIDUAL	33,2	1
20211577914948	UC	INDIVIDUAL	18,8	1
20211578605991	UC	INDIVIDUAL	21,1	1
20211581950422	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211581980624	UC	INDIVIDUAL	4,5	1
20211575786090	UC	INDIVIDUAL	4,7	1
20211575786093	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211575786099	UC	INDIVIDUAL	54,7	1
20211582406139	UC	INDIVIDUAL	8,2	1
20211574587031	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211577222054	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211577852571	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211576164452	UC	INDIVIDUAL	43,4	1
20211579497831	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211576303452	UC	INDIVIDUAL	18,1	1
20211579322701	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211579440420	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211579489832	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211579580584	UC	INDIVIDUAL	18,8	1
20211577604481	UC	INDIVIDUAL	29,0	1
20211577604484	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211576726992	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211580724713	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211580724716	UC	INDIVIDUAL	5,9	1
20211574499207	UC	INDIVIDUAL	2,5	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211574499695	UC	INDIVIDUAL	62,7	1
20211576137204	UC	INDIVIDUAL	49,1	1
20211578200287	UC	INDIVIDUAL	6,2	1
20211577482722	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211577930042	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211577973175	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211577875447	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211576488254	UC	INDIVIDUAL	16,4	1
20211573342077	UC	INDIVIDUAL	2,1	1
20211573342083	UC	INDIVIDUAL	9,9	1
20211573342086	UC	INDIVIDUAL	9,8	1
20211573342089	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211578096750	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211578096800	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211576391650	UC	INDIVIDUAL	12,2	1
20211579173922	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211579174019	UC	INDIVIDUAL	10,3	1
20211579401301	UC	INDIVIDUAL	26,1	1
20211574319915	UC	INDIVIDUAL	47,8	1
20211574319918	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211575869711	UC	INDIVIDUAL	7,8	1
20211579168637	UC	INDIVIDUAL	8,3	1
20211579168650	UC	INDIVIDUAL	23,2	1
20211574168783	UC	INDIVIDUAL	12,4	1
20211573686383	UC	INDIVIDUAL	5,1	1
20211575940985	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211577539542	UC	INDIVIDUAL	27,3	1
20211578175545	UC	INDIVIDUAL	3,3	1
20211573622643	UC	INDIVIDUAL	14,7	1
20211576485824	UC	INDIVIDUAL	5,4	1
20211579434858	UC	INDIVIDUAL	1,7	1
20211579442172	UC	INDIVIDUAL	23,7	1
20211579859401	UC	INDIVIDUAL	11,9	1
20211576438447	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211575616906	UC	INDIVIDUAL	36,5	1
20211575622734	UC	INDIVIDUAL	78,5	1
20211572767526	UC	INDIVIDUAL	49,0	1
20211575690627	UC	INDIVIDUAL	33,9	1
20211575702424	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211576222075	UC	INDIVIDUAL	26,7	1
20211574355121	UC	INDIVIDUAL	23,3	1
20211578033893	UC	INDIVIDUAL	19,5	1
20211578054192	UC	INDIVIDUAL	7,7	1
20211575650905	UC	INDIVIDUAL	53,3	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211578460958	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211573179644	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211572631137	UC	INDIVIDUAL	5,8	1
20211572631884	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211577927694	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211577928748	UC	INDIVIDUAL	17,2	1
20211572908356	UC	INDIVIDUAL	96,2	1
20211579176244	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211579317524	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211579320428	UC	INDIVIDUAL	0,7	1
20211581806654	UC	INDIVIDUAL	24,8	1
20211579196199	UC	INDIVIDUAL	27,3	1
20211578148258	UC	INDIVIDUAL	24,7	1
20211578182126	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211578183668	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211579340286	UC	INDIVIDUAL	3,9	1
20211579343078	UC	INDIVIDUAL	9,8	1
20211582397828	UC	INDIVIDUAL	6,9	1
20211582777519	UC	INDIVIDUAL	2,9	1
20211579208584	UC	INDIVIDUAL	21,5	1
20211579470173	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581934293	UC	INDIVIDUAL	1,9	1
20211575786109	UC	INDIVIDUAL	12,1	1
20211581864918	UC	INDIVIDUAL	9,0	1
20211581872704	UC	INDIVIDUAL	4,0	1
20211582178332	UC	INDIVIDUAL	12,6	1
20211582721871	UC	INDIVIDUAL	4,3	1
20211582721874	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211578152646	UC	INDIVIDUAL	11,6	1
20211578152777	UC	INDIVIDUAL	24,4	1
20211581817718	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211581853276	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211581001943	UC	INDIVIDUAL	5,7	1
20211581870916	UC	INDIVIDUAL	8,5	1
20211582713054	UC	INDIVIDUAL	9,7	1
20211582775313	UC	INDIVIDUAL	0,6	1
20211579281792	UC	INDIVIDUAL	27,4	1
20211574532005	UC	INDIVIDUAL	22,5	1
20211577629786	UC	INDIVIDUAL	24,2	1
20211577635612	UC	INDIVIDUAL	30,1	1
20211577436378	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211575394597	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211577222384	UC	INDIVIDUAL	1,1	1
20211575906885	UC	INDIVIDUAL	56,8	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211582996141	UC	INDIVIDUAL	5,0	1
20211575351767	UC	INDIVIDUAL	16,1	1
20211576458049	UC	INDIVIDUAL	51,6	1
20211572629438	UC	INDIVIDUAL	1,5	1
20211573582499	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211582384609	UC	INDIVIDUAL	7,2	1
20211579375888	N1501-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	1,4	1
20211577768299	D45-011-DJ-52	DISJUNTOR	3,3	2
20211575908068	C2080-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	30,2	10
20211581850711	C4369-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	6,5	11
20211576166868	C10306-0-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	12,4	134
20211574490138	570400021-TR-57	TRANSFORMADOR	35,9	60
20211579519191	X408552979-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	1
20211575764582	V12019-CH-33	CHAVE FUSÍVEL	1,6	111
20211582000722	570689021-TR-16	TRANSFORMADOR	83,9	1
20211579497462	C8862-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	12,4	1
20211582822109	V7637-4-CH-89	RAMAL DE LIGAÇÃO	1,0	1
20211572763020	UC	INDIVIDUAL	27,6	1
20211572768867	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211572790219	UC	INDIVIDUAL	50,8	1
20211572910124	UC	INDIVIDUAL	54,0	1
20211572937117	UC	INDIVIDUAL	76,1	1
20211573111271	UC	INDIVIDUAL	7,2	1
20211573137972	UC	INDIVIDUAL	1,4	1
20211573176212	UC	INDIVIDUAL	8,5	1
20211573216222	UC	INDIVIDUAL	12,2	1
20211573225284	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211573625767	UC	INDIVIDUAL	27,4	1
20211574261675	UC	INDIVIDUAL	67,1	1
20211574353492	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211574358959	UC	INDIVIDUAL	0,9	1
20211574360763	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211574454778	UC	INDIVIDUAL	11,8	1
20211574586887	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211574606978	UC	INDIVIDUAL	43,9	1
20211574645512	UC	INDIVIDUAL	4,9	1
20211574922651	UC	INDIVIDUAL	64,4	1
20211574948992	UC	INDIVIDUAL	63,7	1
20211575583635	UC	INDIVIDUAL	41,6	1
20211575599762	UC	INDIVIDUAL	32,3	1
20211575634044	UC	INDIVIDUAL	10,8	1
20211575683192	UC	INDIVIDUAL	51,7	1
20211575724158	UC	INDIVIDUAL	35,2	1
20211575756784	UC	INDIVIDUAL	5,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575762181	UC	INDIVIDUAL	44,2	1
20211575762791	UC	INDIVIDUAL	9,8	1
20211575764703	UC	INDIVIDUAL	49,4	1
20211575791235	UC	INDIVIDUAL	54,3	1
20211575825112	UC	INDIVIDUAL	55,9	1
20211575909470	UC	INDIVIDUAL	6,0	1
20211575912499	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211575913957	UC	INDIVIDUAL	62,9	1
20211575920292	UC	INDIVIDUAL	40,0	1
20211575921091	UC	INDIVIDUAL	8,7	1
20211575944720	UC	INDIVIDUAL	5,5	1
20211575944876	UC	INDIVIDUAL	31,9	1
20211575983255	UC	INDIVIDUAL	25,2	1
20211576218427	UC	INDIVIDUAL	47,4	1
20211576243849	UC	INDIVIDUAL	40,4	1
20211576247456	UC	INDIVIDUAL	47,0	1
20211576411909	UC	INDIVIDUAL	24,2	1
20211576447261	UC	INDIVIDUAL	5,2	1
20211576467253	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211576691422	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211576693868	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211576731581	UC	INDIVIDUAL	46,4	1
20211577461843	UC	INDIVIDUAL	24,6	1
20211577475697	UC	INDIVIDUAL	29,8	1
20211577499376	UC	INDIVIDUAL	31,2	1
20211577795825	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211577855468	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211577887566	UC	INDIVIDUAL	3,5	1
20211577895353	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211577912090	UC	INDIVIDUAL	9,8	1
20211577941072	UC	INDIVIDUAL	8,1	1
20211577971949	UC	INDIVIDUAL	7,6	1
20211577975019	UC	INDIVIDUAL	8,0	1
20211578040401	UC	INDIVIDUAL	17,4	1
20211578101594	UC	INDIVIDUAL	8,9	1
20211578111961	UC	INDIVIDUAL	8,4	1
20211578145834	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211578162063	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211578200293	UC	INDIVIDUAL	9,4	1
20211578658861	UC	INDIVIDUAL	4,6	1
20211578961023	UC	INDIVIDUAL	10,6	1
20211578969370	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211579174513	UC	INDIVIDUAL	6,6	1
20211579219891	UC	INDIVIDUAL	1,8	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211579233762	UC	INDIVIDUAL	26,2	1
20211579325644	UC	INDIVIDUAL	1,2	1
20211579343213	UC	INDIVIDUAL	5,6	1
20211579343632	UC	INDIVIDUAL	9,6	1
20211579377153	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579387239	UC	INDIVIDUAL	16,4	1
20211579388220	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211579390232	UC	INDIVIDUAL	2,8	1
20211579392963	UC	INDIVIDUAL	4,1	1
20211579402640	UC	INDIVIDUAL	20,5	1
20211579417194	UC	INDIVIDUAL	12,1	1
20211579418992	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211579426408	UC	INDIVIDUAL	7,4	1
20211579440154	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211579477628	UC	INDIVIDUAL	15,4	1
20211579478186	UC	INDIVIDUAL	2,3	1
20211579500439	UC	INDIVIDUAL	7,5	1
20211579509482	UC	INDIVIDUAL	2,5	1
20211579533039	UC	INDIVIDUAL	1,3	1
20211579566252	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211579568560	UC	INDIVIDUAL	24,1	1
20211579586131	UC	INDIVIDUAL	24,3	1
20211579587479	UC	INDIVIDUAL	1,0	1
20211579589757	UC	INDIVIDUAL	2,7	1
20211579592213	UC	INDIVIDUAL	21,8	1
20211579594140	UC	INDIVIDUAL	6,7	1
20211579772042	UC	INDIVIDUAL	2,0	1
20211580504281	UC	INDIVIDUAL	13,2	1
20211580507147	UC	INDIVIDUAL	6,5	1
20211580522191	UC	INDIVIDUAL	5,3	1
20211580524142	UC	INDIVIDUAL	25,2	1
20211581860474	UC	INDIVIDUAL	4,2	1
20211581869107	UC	INDIVIDUAL	3,6	1
20211581874309	UC	INDIVIDUAL	1,8	1
20211581935016	UC	INDIVIDUAL	3,1	1
20211581935849	UC	INDIVIDUAL	9,1	1
20211581988779	UC	INDIVIDUAL	16,1	1
20211582003670	UC	INDIVIDUAL	3,7	1
20211582387602	UC	INDIVIDUAL	3,0	1
20211582717329	UC	INDIVIDUAL	6,3	1
20211582770670	UC	INDIVIDUAL	3,4	1
20211582904864	UC	INDIVIDUAL	3,8	1
20211573543847	576126001-TR-57	TRANSFORMADOR	2,8	29
20211574921015	V4583-2-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	8,2	1

Número da Ordem	Equipamento	Tipo de equipamento	Duração (h)	Total de Clientes
20211575588249	572814001-TR-17	TRANSFORMADOR	26,8	155
20211575756357	570064023-TR-17	TRANSFORMADOR	54,7	1
20211576125841	C6655-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	2,7	57
20211576218565	570004001-TR-57	TRANSFORMADOR	26,9	115
20211576247699	575798001-TR-57	TRANSFORMADOR	25,1	79
20211576784883	C8068-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,3	2
20211576789693	C14924-CH-90	CHAVE FACA	83,8	1
20211576816712	V8877-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,5	1
20211576864118	570380012-TR-57	TRANSFORMADOR	25,4	77
20211577132281	570228024-TR-57	TRANSFORMADOR	28,0	6
20211577173225	C3487-6-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	14,8	6
20211577436914	570430012-TR-57	TRANSFORMADOR	7,7	28
20211577494382	570172021-TR-57	TRANSFORMADOR	7,4	97
20211577516485	574797001-TR-17	TRANSFORMADOR	39,6	1
20211577635652	570024006-TR-57	TRANSFORMADOR	37,7	46
20211577845800	570237033-TR-57	TRANSFORMADOR	9,0	53
20211577923976	C8930-0-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	19,1	5
20211577969789	C570586031-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	29,3	1
20211578034779	C0711-2-CH-88	CHAVE FACA	7,2	156
20211578181237	C6777-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	32,0	1
20211578584353	ITJ-283-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	24,4	10
20211578788441	570457028-TR-57	TRANSFORMADOR	24,2	72
20211578908525	5722280-TR-57	TRANSFORMADOR	3,3	7
20211578915455	V0932-4-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	9,4	3
20211579163141	C2599-9-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	26,8	54
20211579181713	571722016-TR-17	TRANSFORMADOR	14,8	2
20211579185950	573275001-TR-26	TRANSFORMADOR	1,8	15
20211579224889	574509001-TR-57	TRANSFORMADOR	49,6	7
20211579318892	572738001-TR-57	TRANSFORMADOR	15,5	70
20211579463405	570374029-TR-57	TRANSFORMADOR	78,0	84
20211579589644	V7702-5-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,3	2
20211581726750	575081001-TR-17	TRANSFORMADOR	13,0	1
20211581851931	C570766-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	27,0	4
20211581959982	RP1067-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	7,4	50
20211581959999	574029-TR-57	TRANSFORMADOR	9,6	85
20211581987096	C6305-7-CH-03	CHAVE FUSÍVEL	5,0	4
20211582800401	570027029-TR-17	TRANSFORMADOR	1,1	1
20211582838834	575465-TR-57	TRANSFORMADOR	1,1	20
20211582997222	B573486-TR-57	TRANSFORMADOR	4,1	45
20211681387730	570347020-TR-17	TRANSFORMADOR	14,0	4

7. ANEXO II - LAUDO CLIMÁTICO

Laudo das Condições Atmosféricas para o Evento no período de 01/10/21 a 06/10/21 na Área de Atuação da Energisa - SS



- 1. DESCRIÇÃO**
- 2. ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO**
- 3. CLASSIFICAÇÃO COBRADE**
- 4. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA**
- 5. CONCLUSÃO**
- 6. REFERÊNCIAS**
- 7. RESPONSABILIDADES**

O evento que ocorreu entre 01/10/2021 e 06/10/2021 na área de atuação da Energisa – SS foi causado pela atuação de um sistema frontal e uma banda de nebulosidade convectiva atuando na área da Energisa Sul-Sudeste. O sistema pode se ver visto na imagem no infravermelho com realce do satélite GOES-16 na Figura 1.





Figura 1 - Imagem de satélite no infravermelho com realce do satélite GOES-16 durante um dos períodos de máxima intensidade do evento às 20:00 UT do dia 01/10. As cores indicam diferentes temperaturas dos topos das nuvens.

Diferentes cores na imagem nas Figuras 1 referem-se a diferentes temperaturas de topo das nuvens, conforme indicado na figura, e equivalem a diferentes altitudes. Quanto menor a temperatura de topo, isto é, mais negativa, mais alta é o topo da nuvem. Durante os períodos de máxima extensão vertical, a tempestade atingiu temperaturas de topo inferiores a -70°C (cor preta na Figura 1) equivalente à altura da tropopausa (15-16 km). Esta altura corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir.

2.ABRANGÊNCIA E DURAÇÃO


A tempestade teve início por volta das 07:00 UT do dia 01/10 estendendo-se até as 23:50 UT do dia 06/10, com períodos de grande intensidade, principalmente no final da tarde e início da noite, alternando-se com períodos com pouca atividade durante sua vida. Já a abrangência da tempestade pode ser avaliada pela ocorrência de descargas atmosféricas. A Figura 2 mostra os mapas de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem, a Figura 3 os mapas de precipitação acumulada e a Figura 4 os mapas das máximas rajadas observadas para os diversos dias.

Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-01




(a)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-02




(b)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-03




(c)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-04




(d)

Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-05



(e)


Mapa de Descargas Atmosféricas
2021-10-06



(f)


Figura 2 – Mapa de incidência de descargas atmosféricas nuvem-solo e intranuvem para os dias: (a) 01/10; (b) 02/10; (c) 03/10; (d) 04/10; (e) 05/10; e (f) 06/10. Cada ponto corresponde ao local de ocorrência de uma descarga.

Mapa de Precipitação
2021-10-01




(a)

Mapa de Precipitação
2021-10-02




(b)

Mapa de Precipitação
2021-10-03




(c)

Mapa de Precipitação
2021-10-04



(d)

Mapa de Precipitação
2021-10-05



(e)






Figura 3 – Mapa de precipitação para os dias: (a) 01/10; (b) 02/10; (c) 03/10; (d) 04/10; (e) 05/10; e (f) 06/10.

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-01




(a)

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-02




(b)

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-03




(c)

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-04




(d)

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-05



(e)

Mapa de Rajada Máxima
2021-10-06



(f)

Figura 4 – Mapa de máximas rajadas (com horários em UT) para os dias: (a) 01/10; (b) 02/10; (c) 03/10; (d) 04/10; (e) 05/10; e (f) 06/10.

Os dados de precipitação mostrados na Figura 3 para os diversos dias indicam chuvas fortes (até 60 mm) atingindo quase todo o estado. As descargas ocorreram em quase todo estado. O sistema foi acompanhado de ventos de até 104 km/h, o maior registrado até hoje no município (até então o maior valor registrado fora de 103 km/h em 21/08/2010).

3.CLASSIFICAÇÃO COBRADE

De modo a verificar se as condições atmosféricas associadas ao evento se enquadram em uma situação de emergência em conformidade com disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012 do Ministério da Integração Nacional referente à **Codificação Brasileira de Desastres – COBRADE** deve-se procurar descrever o evento como fazendo parte de um ou mais Subtipos preconizados como uma Interrupção em Situação de Emergência pela COBRADE e demonstrar sua intensidade condizente com uma situação de emergência conforme descrito na Instrução Normativa. A COBRADE divide os desastres naturais em cinco Grupos, treze Subgrupos, vinte e quatro Tipos e vinte e três Subtipos. Dentro desta classificação e no contexto deste relatório, encontra-se o Grupo Desastres Meteorológicos que em seu item 1.3.1.2 contempla o Subgrupo Sistemas de Grande Escala/Escala Regional acompanhado de grande ocorrência de descargas e fortes ventos.

O enquadramento leva em conta as pesquisas realizadas pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), pela National Weather Service (National Weather Service, 2015), bem como escalas de precipitação e de ventos (Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas, 2013; Byers, 1944).

A partir dos dados de satélite, rede de detecção de descargas atmosféricas BrasilDAT Dataset (Pinto and Pinto, 2018) e dados de estações meteorológicas, as seguintes observações foram obtidas:

1. As imagens de satélite mostram o topo da tempestade atingindo a altura de 1516 km, equivalente a uma altura da tropopausa, que corresponde à máxima extensão vertical que uma tempestade pode atingir nesta região. Sabe-se que quanto mais alto a altura do topo da tempestade mais severa ela tende a ser.
2. Foram registrados ventos de até 104 km/h em Presidente Prudente e diversos municípios do estado no período. Com base na Escala de Beaufort, que classifica a intensidade dos ventos tendo em conta a sua velocidade, estes valores são considerados vento muito forte, capaz de derrubar árvores sobre a rede elétrica.
3. As chuvas acumuladas durante o período da tempestade foram fortes em grande parte do estado, atingindo 60 mm.
4. A atividade elétrica da tempestade foi muito alta. Durante o evento foram registradas 70.790 descargas para o solo na área de concessão da Energisa – SS, valor considerado muito elevado.
5. O Índice de severidade da tempestade em termos de sua atividade elétrica total, envolvendo tanto as descargas para o solo como as descargas dentro da tempestade atingiu o valor máximo igual a 5 (a escala de severidade vai de 1 a 5) correspondente a tempestade severa.

4.EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NA MÍDIA

Foram encontradas evidências na mídia de tempestades em diferentes locais do estado, conforme mostrado na Figura 5.



Figura 5 – Evidências de tempestades no período [4].

5.CONCLUSÃO

Os dados e informações constantes neste relatório demonstram claramente a ocorrência de um evento atípico com ventos fortes, atividade de descargas muito elevada e com chuvas fortes. Os detalhes do evento são mostrados na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1 – Detalhes do Evento de 01/10/2021 a 06/10/2021.

Descrição	Sistema frontal com banda de nebulosidade provocando muitas descargas, chuvas fortes e ventos fortes.
Código COBRADE	1.3.1.2 (Sistemas de Grande Escala/Escala Regional)
Hora do Início do Evento	07:00 UT do dia 01/10/21

Hora do Fim do Evento	23:50 UT do dia 06/10/21
Abrangência	Todos municípios.

O evento foi acompanhado por uma tempestade de areia no dia 01/10 que atingiu Presidente Prudente as 16:00 UT, que pode ter intensificado as rajadas observadas.

6.REFERÊNCIAS

- [1] Byers, H. R., General Meteorology, 83–85, 1944.
- [2] National Weather Service, Governo dos Estados Unidos. Disponível em: <<http://www.weather.gov>>. Acesso em: 08/05/2016.
- [3] Pinto Jr., O., Pinto, I.R.C.A., BrasilDAT Dataset: combining data from different lightning locating systems to obtain more precise lightning information, 25th Proceedings of the International Lightning Detection Conference (ILDC), Florida, US, March 2018.
- [4] G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/presidente-prudente-regiao/noticia/2021/10/01/tempestade-depoeira-provoca-estragos-e-panico-na-regiao-de-presidente-prudente.ghtml>

7.RESPONSABILIDADES

Este relatório foi elaborado sobre a responsabilidade técnica do Dr. Osmar Pinto Junior, pesquisador sênior e coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).



Dr. Osmar Pinto Junior
Consultor Técnico

REGIONAL OESTE

DIAGRAMA ELÉTRICO GEOGRÁFICO






DIAGRAMA ELÉTRICO GEOGRÁFICO



REGIONAL LESTE

DIAGRAMA ELÉTRICO GEOGRÁFICO

V:\apendico-0606\Fabrica\Portugal\Fabrica_ABT\LEGENDAS\energisa\Mapa



Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd. www.interscience.wiley.com

DIAGRAMA GEOGRÁFICO REGIONAL SUL

